

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO – CHIMICA NR.2374

| | |
|---|--|
| Solicitant: SECTIA GAESTI Loc de prelevare: Patroaia iesire statie Punct prelevare: robinet chiuveta statie Cod proba: 700 Scopul analizei: avarie electrica-ziua 1 Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de 1000 ml bine inchis Prelevat de: Cernatescu Gheorghita | Fisa prelevare nr: 2410 Data si ora prelevarii probei: 17.09.2021/17:45 Data si ora receptiei probei: 17.09.2021/19:10 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta Data si ora efectuării analizei: 17.09.2021/19:20 Data si ora finalizării analizei: 17.09.2021/21:00 Data si ora eliberării rezultatului: 20.09.2021/10:00 |
|---|--|

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoarea determinata | Metode de analiza |
|--|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| Concentratia ionilor de H | Unitati pH | ≥6,5 - ≤9,5 | 8,2/20,0°C | SR EN ISO 10523/2012 |
| Conductivitate | µS / cm la 20° C | 2500 | 339 | SR EN 27888/1997 |
| Turbiditate | NTU | ≤5 | 0,79 | SR EN ISO7027-1/2016 |
| Clor rezidual liber | mg/l | ≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea | 0,34 | SR EN ISO7393-1/2002 |
| Clor rezidual total | mg/l | | 0,36 | SR EN ISO7393-1/2002 |
| Clor rezidual liber | % | min. 80% din clor total | 94 | - |
| Amoniu (NH ₄ ⁺) | mg/l | 0,5 | SLQ | SR ISO 7150-1/2001 |
| Culoare | - | 1) | 1) | SR EN ISO7887/2012 |
| Miros | - | 2) | 2) | SR EN 1622/2007 |
| Gust | - | 3) | 3) | SR EN 1622/2007 |
| Nitrati (NO ₃ ⁻) | mg/l | 50 | - | SR ISO7890-3/2000 |
| Nitriti (NO ₂ ⁻) | mg/l | 0,1 statie, rezervor 0,5 retea | - | SR EN 26777/C91/2006 |
| Mangan | µg/l | 50 | - | SR ISO 6333/1997 |
| Fier (Fe ²⁺ ,Fe ³⁺) | µg/l | 200 | - | SR ISO 6332/C91/2006 |
| Suma de calciu si magneziu | Grade Germane | Minim 5 | - | SR ISO 6059/2008 |
| Indice de permanganat | mgO ₂ /l | 5 | - | SR EN ISO 8467/2001 |
| Cloruri (Cl ⁻) | mg/l | 250 | - | SR ISO 9297/2001 |
| Sulfati | mg/l | 250 | - | STAS 3069/1987 |

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,
Chimist Nita Lavinia

*Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
 Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.*

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2301

| | |
|---|---|
| Solicitant: SECTIA GAESTI Loc de prelevare: Patroaia iesire statie Punct prelevare: robinet chiuveta statie Cod proba: 700 Scopul analizei: avarie electrica-ziua 1 Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de polipropilena de 500 ml inchis ermetic Prelevat de: Cernatescu Gheorghita | Fisa prelevare nr: 2410 Data si ora prelevarii probei: 17.09.2021/17:45 Data si ora receptiei probei: 17.09.2021/19:10 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta Data si ora efectuării analizei: 17.09.2021/20:00 Data si ora finalizării analizei: 20.09.2021 /18:00 Data si ora eliberării rezultatului: 21.09.2021 /08:00 |
| Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007 | |

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Escherichia coli | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 |

PARAMETRII INDICATORI

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza |
|------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bacterii coliforme | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml | Nicio modificare anormala | 2 | SR EN ISO 6222/2004 |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml | Nicio modificare anormala | 0 | SR EN ISO 6222/2004 |

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO – CHIMICA NR.2375

| | |
|--|--|
| Solicitant: SECTIA GAESTI Loc de prelevare: Patroaia consumator: Nuta Alexandrina, str.Principala, nr.142, sat Patroaia Deal Punct prelevare: robinet cismea Cod proba: 701 Scopul analizei: avarie electrica-ziua 1 Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de 1000 ml bine inchis Prelevat de: Cernatescu Gheorghita | Fisa prelevare nr: 2411 Data si ora prelevarii probei: 17.09.2021/17:55 Data si ora receptiei probei: 17.09.2021/19:10 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta Data si ora efectuării analizei: 17.09.2021/19:20 Data si ora finalizării analizei: 17.09.2021/21:00 Data si ora eliberării rezultatului: 20.09.2021/10:00 |
|--|--|

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoarea determinata | Metode de analiza |
|---|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| Concentratia ionilor de H | Unitati pH | ≥6,5 - ≤9,5 | 8,1/20,1°C | SR EN ISO 10523/2012 |
| Conductivitate | µS / cm la 20° C | 2500 | 343 | SR EN 27888/1997 |
| Turbiditate | NTU | ≤5 | 0,62 | SR EN ISO7027-1/2016 |
| Clor rezidual liber | mg/l | ≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea | 0,17 | SR EN ISO7393-1/2002 |
| Clor rezidual total | mg/l | | 0,19 | SR EN ISO7393-1/2002 |
| Clor rezidual liber | % | min. 80% din clor total | 89 | - |
| Amoniu (NH ₄ ⁺) | mg/l | 0,5 | SLQ | SR ISO 7150-1/2001 |
| Culoare | - | 1) | 1) | SR EN ISO7887/2012 |
| Miros | - | 2) | 2) | SR EN 1622/2007 |
| Gust | - | 3) | 3) | SR EN 1622/2007 |
| Nitrati (NO ₃ ⁻) | mg/l | 50 | - | SR ISO7890-3/2000 |
| Nitriti (NO ₂ ⁻) | mg/l | 0,1 statie, rezervor 0,5 retea | - | SR EN 26777/C91/2006 |
| Mangan | µg/l | 50 | - | SR ISO 6333/1997 |
| Fier (Fe ²⁺ , Fe ³⁺) | µg/l | 200 | - | SR ISO 6332/C91/2006 |
| Suma de calciu si magneziu | Grade Germane | Minim 5 | - | SR ISO 6059/2008 |
| Indice de permanganat | mgO ₂ /l | 5 | - | SR EN ISO 8467/2001 |
| Cloruri (Cl) | mg/l | 250 | - | SR ISO 9297/2001 |
| Sulfati | mg/l | 250 | - | STAS 3069/1987 |

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,
Chimist Nita Lavinia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
 Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2302

| | |
|---|--|
| Solicitant: SECTIA GAESTI Loc de prelevare: Patroaia consumator: Nuta Alexandrina, str.Principala, nr.142, sat Patroaia Deal Punct prelevare: robinet cisterna Cod proba: 701 Scopul analizei: avarie electrica-ziua 1 Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de polipropilena de 500 ml inchis ermetic Prelevat de: Cernatescu Gheorghita | Fisa prelevare nr: 2411 Data si ora prelevarii probei: 17.09.2021/17:55 Data si ora receptiei probei: 17.09.2021/19:10 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta Data si ora efectuării analizei: 17.09.2021/20:00 Data si ora finalizării analizei: 20.09.2021 /18:00 Data si ora eliberării rezultatului: 21.09.2021 /08:00 |
| Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007 | |

PARAMETRII MICROBIOLOGICI


| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Escherichia coli | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 |

PARAMETRII INDICATORI


| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza |
|------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bacterii coliforme | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/l ml | Nicio modificare anormala | 0 | SR EN ISO 6222/2004 |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/l ml | Nicio modificare anormala | 0 | SR EN ISO 6222/2004 |

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu/Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina



Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO – CHIMICA NR.2376

| | |
|---|--|
| Solicitant: SECTIA GAESTI Loc de prelevare: Patroaia consumator: Magazin P.F.A.Mandrita Nela, str.Principala, nr.163, sat Patroaia Vale Punct prelevare: robinet chiuveta magazin Cod proba: 702 Scopul analizei: avarie electrica-ziua 1 Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de 1000 ml bine inchis Prelevat de: Cernatescu Gheorghita | Fisa prelevare nr: 2412 Data si ora prelevarii probei: 17.09.2021/18:10 Data si ora receptiei probei: 17.09.2021/19:10 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta Data si ora efectuării analizei: 17.09.2021/19:20 Data si ora finalizării analizei: 17.09.2021/21:00 Data si ora eliberării rezultatului: 20.09.2021/10:00 |
|---|--|

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoarea determinata | Metode de analiza |
|--|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| Concentratia ionilor de H | Unitati pH | ≥6,5 - ≤9,5 | 7,8/20,0°C | SR EN ISO 10523/2012 |
| Conductivitate | µS / cm la 20°C | 2500 | 350 | SR EN 27888/1997 |
| Turbiditate | NTU | ≤5 | 0,67 | SR EN ISO7027-1/2016 |
| Clor rezidual liber | mg/l | ≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea | 0,18 | SR EN ISO7393-1/2002 |
| Clor rezidual total | mg/l | | 0,20 | SR EN ISO7393-1/2002 |
| Clor rezidual liber | % | min. 80% din clor total | 90 | - |
| Amoniu (NH ₄ ⁺) | mg/l | 0,5 | SLQ | SR ISO 7150-1/2001 |
| Culoare | - | 1) | 1) | SR EN ISO7887/2012 |
| Miros | - | 2) | 2) | SR EN 1622/2007 |
| Gust | - | 3) | 3) | SR EN 1622/2007 |
| Nitrati (NO ₃ ⁻) | mg/l | 50 | - | SR ISO7890-3/2000 |
| Nitriti (NO ₂ ⁻) | mg/l | 0,1 statie, rezervor 0,5 retea | - | SR EN 26777/C91/2006 |
| Mangan | µg/l | 50 | - | SR ISO 6333/1997 |
| Fier (Fe ²⁺ ,Fe ³⁺) | µg/l | 200 | - | SR ISO 6332/C91/2006 |
| Suma de calciu si magneziu | Grade Germane | Minim 5 | - | SR ISO 6059/2008 |
| Indice de permanganat | mgO ₂ /l | 5 | - | SR EN ISO 8467/2001 |
| Cloruri (Cl ⁻) | mg/l | 250 | - | SR ISO 9297/2001 |
| Sulfati | mg/l | 250 | - | STAS 3069/1987 |

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,
Chimist Nita Lavinia

Reproducerea buletimului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
 Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2303

| | |
|---|--|
| Solicitant: SECTIA GAESTI Loc de prelevare: Patroaia consumator: Magazin P.F.A.Mandrita Nela, str.Principala, nr.163, sat Patroaia Vale Punct prelevare: robinet chiuvea magazin Cod proba: 702 Scopul analizei: avarie electrica-ziua 1 Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de polipropilena de 500 ml inchis ermetic Prelevat de: Cernatescu Gheorghita | Fisa prelevare nr: 2412 Data si ora prelevarii probei: 17.09.2021/18:10 Data si ora receptiei probei: 17.09.2021/19:10 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta Data si ora efectuarii analizei: 17.09.2021/20:00 Data si ora finalizarii analizei: 20.09.2021 /18:00 Data si ora eliberarii rezultatului: 21.09.2021 /08:00 |
| Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007 | |

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Escherichia coli | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 |

PARAMETRII INDICATORI

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza |
|------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bacterii coliforme | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml | Nicio modificare anormala | 4 | SR EN ISO 6222/2004 |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml | Nicio modificare anormala | 0 | SR EN ISO 6222/2004 |

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu/Bogdan

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina



Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO – CHIMICA NR.2377

| | |
|---|--|
| Solicitant: SECTIA GAESTI Loc de prelevare: Patroaia consumator: Balaria Maria, str.Principala, nr.84, sat Potlogeni Vale Punct prelevare: robinet cismea Cod proba: 703 Scopul analizei: avarie electrica-ziua 1 Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de 1000 ml bine inchis Prelevat de: Cernatescu Gheorghita | Fisa prelevare nr: 2413 Data si ora prelevarii probei: 17.09.2021/18:20 Data si ora receptiei probei: 17.09.2021/19:10 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta Data si ora efectuarii analizei: 17.09.2021/19:20 Data si ora finalizarii analizei: 17.09.2021/21:00 Data si ora eliberarii rezultatului: 20.09.2021/10:00 |
|---|--|

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoarea determinata | Metode de analiza |
|--|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| Concentratia ionilor de H | Unitati pH | ≥6,5 - ≤9,5 | 7,6/20,0°C | SR EN ISO 10523/2012 |
| Conductivitate | µS / cm la 20° C | 2500 | 353 | SR EN 27888/1997 |
| Turbiditate | NTU | ≤5 | 0,82 | SR EN ISO7027-1/2016 |
| Clor rezidual liber | mg/l | ≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea | 0,20 | SR EN ISO7393-1/2002 |
| Clor rezidual total | mg/l | | 0,21 | SR EN ISO7393-1/2002 |
| Clor rezidual liber | % | min. 80% din clor total | 95 | - |
| Amoniu (NH ₄ ⁺) | mg/l | 0,5 | SLQ | SR ISO 7150-1/2001 |
| Culoare | - | 1) | 1) | SR EN ISO7887/2012 |
| Miros | - | 2) | 2) | SR EN 1622/2007 |
| Gust | - | 3) | 3) | SR EN 1622/2007 |
| Nitrati (NO ₃ ⁻) | mg/l | 50 | - | SR ISO7890-3/2000 |
| Nitriti (NO ₂ ⁻) | mg/l | 0,1 statie, rezervor 0,5 retea | - | SR EN 26777/C91/2006 |
| Mangan | µg/l | 50 | - | SR ISO 6333/1997 |
| Fier (Fe ²⁺ ,Fe ³⁺) | µg/l | 200 | - | SR ISO 6332/C91/2006 |
| Suma de calciu si magneziu | Grade Germane | Minim 5 | - | SR ISO 6059/2008 |
| Indice de permanganat | mgO ₂ /l | 5 | - | SR EN ISO 8467/2001 |
| Cloruri (Cl ⁻) | mg/l | 250 | - | SR ISO 9297/2001 |
| Sulfati | mg/l | 250 | - | STAS 3069/1987 |

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,
Chimist Nita Lavinia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
 Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2304

Solicitant: **SECTIA GAESTI**

Loc de prelevare: Patroaia consumator: Balaria Maria,
str.Principala, nr.84, sat Potlogeni Vale

Punct prelevare: robinet cisterna

Cod proba: 703

Scopul analizei: avarie electrica-ziuă 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Cernatescu Gheorghita

Fisa prelevare nr: 2413

Data si ora prelevării probei: 17.09.2021/18:20

Data si ora receptiei probei: 17.09.2021/19:10

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuării analizei: 17.09.2021/20:00

Data si ora finalizării analizei: 20.09.2021 /18:00

Data si ora eliberării rezultatului: 21.09.2021 /08:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Escherichia coli | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 |

PARAMETRII INDICATORI

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza |
|------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bacterii coliforme | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml | Nicio modificare anormala | 0 | SR EN ISO 6222/2004 |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml | Nicio modificare anormala | 0 | SR EN ISO 6222/2004 |

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina



Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO – CHIMICA NR.2378

| | |
|--|--|
| Solicitant: SECTIA GAESTI Loc de prelevare: Patroaia consumator: Valeanu Liviu, str.Principala, sat Voia (Patroaia Gara) Punct prelevare: robinet cismea Cod proba: 704 Scopul analizei: avarie electrica-ziuă 1 Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de 1000 ml bine inchis Prelevat de: Cernatescu Gheorghita | Fisa prelevare nr: 2414 Data si ora prelevării probei: 17.09.2021/18:30 Data si ora receptiei probei: 17.09.2021/19:10 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta Data si ora efectuării analizei: 17.09.2021/19:20 Data si ora finalizării analizei: 17.09.2021/21:00 Data si ora eliberării rezultatului: 20.09.2021/10:00 |
|--|--|

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoarea determinata | Metode de analiza |
|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| Concentratia ionilor de H | Unitati pH | ≥6,5 - ≤9,5 | 7,5/20,0°C | SR EN ISO 10523/2012 |
| Conductivitate | µS / cm la 20°C | 2500 | 346 | SR EN 27888/1997 |
| Turbiditate | NTU | ≤5 | 0,85 | SR EN ISO7027-1/2016 |
| Clor rezidual liber | mg/l | ≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤0,5 retea | 0,18 | SR EN ISO7393-1/2002 |
| Clor rezidual total | mg/l | | 0,20 | SR EN ISO7393-1/2002 |
| Clor rezidual liber | % | min. 80% din clor total | 90 | - |
| Amoniu (NH ₄ ⁺) | mg/l | 0,5 | SLQ | SR ISO 7150-1/2001 |
| Culoare | - | 1) | 1) | SR EN ISO7887/2012 |
| Miros | - | 2) | 2) | SR EN 1622/2007 |
| Gust | - | 3) | 3) | SR EN 1622/2007 |
| Nitrati (NO ₃ ⁻) | mg/l | 50 | - | SR ISO7890-3/2000 |
| Nitriti (NO ₂ ⁻) | mg/l | 0,1 statie, rezervor 0,5 retea | - | SR EN 26777/C91/2006 |
| Mangan | µg/l | 50 | - | SR ISO 6333/1997 |
| Fier (Fe ²⁺ , Fe ³⁺) | µg/l | 200 | - | SR ISO 6332/C91/2006 |
| Suma de calciu si magneziu | Grade Germane | Minim 5 | - | SR ISO 6059/2008 |
| Indice de permanganat | mgO ₂ /l | 5 | - | SR EN ISO 8467/2001 |
| Cloruri (Cl ⁻) | mg/l | 250 | - | SR ISO 9297/2001 |
| Sulfati | mg/l | 250 | - | STAS 3069/1987 |

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,
Chimist Nita Lavinia

*Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
 Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.*

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2305

| | |
|---|--|
| Solicitant: SECTIA GAESTI Loc de prelevare: Patroaia consumator: Valeanu Liviu, str.Principala, sat Voia (Patroaia Gara) Punct prelevare: robinet cisma Cod proba: 704 Scopul analizei: avarie electrica-ziua 1 Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de polipropilena de 500 ml inchis ermetic Prelevat de: Cernatescu Gheorghita | Fisa prelevare nr: 2414 Data si ora prelevarii probei: 17.09.2021/18:30 Data si ora receptiei probei: 17.09.2021/19:10 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta Data si ora efectuarii analizei: 17.09.2021/20:00 Data si ora finalizarii analizei: 20.09.2021 /18:00 Data si ora eliberarii rezultatului: 21.09.2021 /08:00 |
| Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007 | |

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Escherichia coli | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 |

PARAMETRII INDICATORI

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza |
|------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bacterii coliforme | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml | Nicio modificare anormala | 0 | SR EN ISO 6222/2004 |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml | Nicio modificare anormala | 0 | SR EN ISO 6222/2004 |

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina



Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO – CHIMICA NR.2379

| | |
|--|--|
| Solicitant: SECTIA GAESTI Loc de prelevare: Patroaia iesire statie Punct prelevare: robinet chiuveta statie Cod proba: 700 Scopul analizei: avarie electrica-ziua 2 Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de 1000 ml bine inchis Prelevat de: Spiridon Elena | Fisa prelevare nr: 2415 Data si ora prelevarii probei: 18.09.2021/09:30 Data si ora receptiei probei: 18.09.2021/10:45 Receptionat/inregistrat: Spiridon Elena Data si ora efectuarii analizei: 18.09.2021/11:00 Data si ora finalizarii analizei: 18.09.2021/13:30 Data si ora eliberarii rezultatului: 20.09.2021/10:00 |
|--|--|

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoarea determinata | Metode de analiza |
|--|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| Concentratia ionilor de H | Unitati pH | ≥6,5 - ≤9,5 | 8,0/20,0°C | SR EN ISO 10523/2012 |
| Conductivitate | µS / cm la 20° C | 2500 | 348 | SR EN 27888/1997 |
| Turbiditate | NTU | ≤5 | 0,79 | SR EN ISO7027-1/2016 |
| Clor rezidual liber | mg/l | ≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea | 0,46 | SR EN ISO7393-1/2002 |
| Clor rezidual total | mg/l | | 0,51 | SR EN ISO7393-1/2002 |
| Clor rezidual liber | % | min. 80% din clor total | 90 | - |
| Amoniu (NH ₄ ⁺) | mg/l | 0,5 | SLQ | SR ISO 7150-1/2001 |
| Culoare | - | 1) | 1) | SR EN ISO7887/2012 |
| Miros | - | 2) | 2) | SR EN 1622/2007 |
| Gust | - | 3) | 3) | SR EN 1622/2007 |
| Nitrati (NO ₃ ⁻) | mg/l | 50 | - | SR ISO7890-3/2000 |
| Nitriti (NO ₂ ⁻) | mg/l | 0,1 statie, rezervor 0,5 retea | - | SR EN 26777/C91/2006 |
| Mangan | µg/l | 50 | - | SR ISO 6333/1997 |
| Fier (Fe ²⁺ ,Fe ³⁺) | µg/l | 200 | - | SR ISO 6332/C91/2006 |
| Suma de calciu si magneziu | Grade Germane | Minim 5 | - | SR ISO 6059/2008 |
| Indice de permanganat | mgO ₂ /l | 5 | - | SR EN ISO 8467/2001 |
| Cloruri (Cl ⁻) | mg/l | 250 | - | SR ISO 9297/2001 |
| Sulfati | mg/l | 250 | - | STAS 3069/1987 |

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,
Chimist Nița Lavinia

*Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
 Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.*

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2306

| | |
|---|--|
| Solicitant: SECTIA GAESTI Loc de prelevare: Patroaia iesire statie Punct prelevare: robinet chiuveta statie Cod proba: 700 Scopul analizei: avarie electrica-ziua 2 Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de polipropilena de 500 ml inchis ermetic Prelevat de: Spiridon Elena | Fisa prelevare nr: 2415 Data si ora prelevarii probei: 18.09.2021/09:30 Data si ora receptiei probei: 18.09.2021/10:45 Receptionat/inregistrat: Spiridon Elena Data si ora efectuării analizei: 18.09.2021/13:00 Data si ora finalizării analizei: 21.09.2021 /10:00 Data si ora eliberării rezultatului: 21.09.2021 /10:15 |
| Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007 | |

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Escherichia coli | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 |

PARAMETRII INDICATORI

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza |
|------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bacterii coliforme | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/l ml | Nicio modificare anormala | 0 | SR EN ISO 6222/2004 |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/l ml | Nicio modificare anormala | 0 | SR EN ISO 6222/2004 |

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina



Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este *INTERZISA!*
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO – CHIMICA NR.2380

| | |
|---|--|
| Solicitant: SECTIA GAESTI Loc de prelevare: Patroaia consumator: Nuta Alexandrina, str.Principala, nr.142, sat Patroaia Deal Punct prelevare: robinet cismea Cod proba: 701 Scopul analizei: avarie electrica-ziuă 2 Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de 1000 ml bine inchis Prelevat de: Spiridon Elena | Fisa prelevare nr: 2416 Data si ora prelevării probei: 18.09.2021/09:40 Data si ora receptiei probei: 18.09.2021/10:45 Receptionat/inregistrat: Spiridon Elena Data si ora efectuării analizei: 18.09.2021/11:00 Data si ora finalizării analizei: 18.09.2021/13:30 Data si ora eliberării rezultatului: 20.09.2021/10:00 |
|---|--|

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoarea determinata | Metode de analiza |
|---|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| Concentratia ionilor de H | Unitati pH | ≥6,5 - ≤9,5 | 7,9/20,0°C | SR EN ISO 10523/2012 |
| Conductivitate | µS / cm la 20° C | 2500 | 345 | SR EN 27888/1997 |
| Turbiditate | NTU | ≤5 | 0,70 | SR EN ISO7027-1/2016 |
| Clor rezidual liber | mg/l | ≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea | 0,22 | SR EN ISO7393-1/2002 |
| Clor rezidual total | mg/l | | 0,25 | SR EN ISO7393-1/2002 |
| Clor rezidual liber | % | min. 80% din clor total | 88 | - |
| Amoniu (NH ₄ ⁺) | mg/l | 0,5 | SLQ | SR ISO 7150-1/2001 |
| Culoare | - | 1) | 1) | SR EN ISO7887/2012 |
| Miros | - | 2) | 2) | SR EN 1622/2007 |
| Gust | - | 3) | 3) | SR EN 1622/2007 |
| Nitrati (NO ₃ ⁻) | mg/l | 50 | - | SR ISO7890-3/2000 |
| Nitriti (NO ₂ ⁻) | mg/l | 0,1 statie, rezervor 0,5 retea | - | SR EN 26777/C91/2006 |
| Mangan | µg/l | 50 | - | SR ISO 6333/1997 |
| Fier (Fe ²⁺ , Fe ³⁺) | µg/l | 200 | - | SR ISO 6332/C91/2006 |
| Suma de calciu si magneziu | Grade Germane | Minim 5 | - | SR ISO 6059/2008 |
| Indice de permanganat | mgO ₂ /l | 5 | - | SR EN ISO 8467/2001 |
| Cloruri (Cl ⁻) | mg/l | 250 | - | SR ISO 9297/2001 |
| Sulfati | mg/l | 250 | - | STAS 3069/1987 |

1) Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2) Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu < 0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,
Chimist Nita Lavinia

*Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
 Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.*

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2307

| | |
|--|--|
| Solicitant: SECTIA GAESTI Loc de prelevare: Patroaia consumator: Nuta Alexandrina, str.Principala, nr.142, sat Patroaia Deal Punct prelevare: robinet cistea Cod proba: 701 Scopul analizei: avarie electrica-ziua 2 Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de polipropilena de 500 ml inchis ermetic Prelevat de: Spiridon Elena | Fisa prelevare nr: 2416 Data si ora prelevarii probei: 18.09.2021/09:40 Data si ora receptiei probei: 18.09.2021/10:45 Receptionat/inregistrat: Spiridon Elena Data si ora efectuarii analizei: 18.09.2021/13:00 Data si ora finalizarii analizei: 21.09.2021 /10:00 Data si ora eliberarii rezultatului: 21.09.2021 /10:15 |
| Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007 | |

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Escherichia coli | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 |

PARAMETRII INDICATORI

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza |
|------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bacterii coliforme | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml | Nicio modificare anormala | 0 | SR EN ISO 6222/2004 |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml | Nicio modificare anormala | 1 | SR EN ISO 6222/2004 |

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO – CHIMICA NR.2381

| | |
|--|--|
| Solicitant: SECTIA GAESTI Loc de prelevare: Patroaia consumator: Magazin P.F.A.Mandrita Nela, str.Principala, nr.163, sat Patroaia Vale Punct prelevare: robinet chiuveta magazin Cod proba: 702 Scopul analizei: avarie electrica-ziua 2 Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de 1000 ml bine inchis Prelevat de: Spiridon Elena | Fisa prelevare nr: 2417 Data si ora prelevarii probei: 18.09.2021/09:50 Data si ora receptiei probei: 18.09.2021/10:45 Receptionat/inregistrat: Spiridon Elena Data si ora efectuării analizei: 18.09.2021/11:00 Data si ora finalizării analizei: 18.09.2021/13:30 Data si ora eliberării rezultatului: 20.09.2021/10:00 |
|--|--|

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoarea determinata | Metode de analiza |
|---|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| Concentratia ionilor de H | Unitati pH | ≥6,5 - ≤9,5 | 7,9/20,0°C | SR EN ISO 10523/2012 |
| Conductivitate | µS / cm la 20° C | 2500 | 347 | SR EN 27888/1997 |
| Turbiditate | NTU | ≤5 | 0,68 | SR EN ISO7027-1/2016 |
| Clor rezidual liber | mg/l | ≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea | 0,18 | SR EN ISO7393-1/2002 |
| Clor rezidual total | mg/l | | 0,20 | SR EN ISO7393-1/2002 |
| Clor rezidual liber | % | min. 80% din clor total | 90 | - |
| Amoniu (NH ₄ ⁺) | mg/l | 0,5 | SLQ | SR ISO 7150-1/2001 |
| Culoare | - | 1) | 1) | SR EN ISO7887/2012 |
| Miros | - | 2) | 2) | SR EN 1622/2007 |
| Gust | - | 3) | 3) | SR EN 1622/2007 |
| Nitrati (NO ₃ ⁻) | mg/l | 50 | - | SR ISO7890-3/2000 |
| Nitriti (NO ₂ ⁻) | mg/l | 0,1 statie, rezervor 0,5 retea | - | SR EN 26777/C91/2006 |
| Mangan | µg/l | 50 | - | SR ISO 6333/1997 |
| Fier (Fe ²⁺ , Fe ³⁺) | µg/l | 200 | - | SR ISO 6332/C91/2006 |
| Suma de calciu si magneziu | Grade Germane | Minim 5 | - | SR ISO 6059/2008 |
| Indice de permanganat | mgO ₂ /l | 5 | - | SR EN ISO 8467/2001 |
| Cloruri (Cl ⁻) | mg/l | 250 | - | SR ISO 9297/2001 |
| Sulfati | mg/l | 250 | - | STAS 3069/1987 |

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,
Chimist Nita Lavinia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
 Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2308

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Patroaia consumator: Magazin P.F.A.

Mandrița Nela, str.Principala, nr.163, sat Patroaia Vale

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 702

Scopul analizei: avarie electrica-ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Spiridon Elena

Fisa prelevare nr: 2417

Data si ora prelevării probei: 18.09.2021/09:50

Data si ora receptiei probei: 18.09.2021/10:45

Receptionat/inregistrat: Spiridon Elena

Data si ora efectuării analizei: 18.09.2021/13:00

Data si ora finalizării analizei: 21.09.2021 /10:00

Data si ora eliberării rezultatului: 21.09.2021 /10:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Escherichia coli | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 |

PARAMETRII INDICATORI

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza |
|------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bacterii coliforme | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml | Nicio modificare anormala | 0 | SR EN ISO 6222/2004 |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml | Nicio modificare anormala | 1 | SR EN ISO 6222/2004 |

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbulețu Bogdan

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina



Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO – CHIMICA NR.2382

| | |
|--|--|
| Solicitant: SECTIA GAESTI Loc de prelevare: Patroaia consumator: Balaria Maria, str.Principala, nr.84, sat Potlogeni Vale Punct prelevare: robinet cismea Cod proba: 703 Scopul analizei: avarie electrica-ziua 2 Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de 1000 ml bine inchis Prelevat de: Spiridon Elena | Fisa prelevare nr: 2418 Data si ora prelevarii probei: 18.09.2021/10:05 Data si ora receptiei probei: 18.09.2021/10:45 Receptionat/inregistrat: Spiridon Elena Data si ora efectuarii analizei: 18.09.2021/11:00 Data si ora finalizarii analizei: 18.09.2021/13:30 Data si ora eliberarii rezultatului: 20.09.2021/10:00 |
|--|--|

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoarea determinata | Metode de analiza |
|---|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| Concentratia ionilor de H | Unitati pH | ≥6,5 - ≤9,5 | 7,9/20,0°C | SR EN ISO 10523/2012 |
| Conductivitate | μS / cm la 20° C | 2500 | 346 | SR EN 27888/1997 |
| Turbiditate | NTU | ≤5 | 0,66 | SR EN ISO7027-1/2016 |
| Clor rezidual liber | mg/l | ≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea | 0,17 | SR EN ISO7393-1/2002 |
| Clor rezidual total | mg/l | | 0,20 | SR EN ISO7393-1/2002 |
| Clor rezidual liber | % | min. 80% din clor total | 85 | - |
| Amoniu (NH ₄ ⁺) | mg/l | 0,5 | SLQ | SR ISO 7150-1/2001 |
| Culoare | - | 1) | 1) | SR EN ISO7887/2012 |
| Miros | - | 2) | 2) | SR EN 1622/2007 |
| Gust | - | 3) | 3) | SR EN 1622/2007 |
| Nitrati (NO ₃ ⁻) | mg/l | 50 | - | SR ISO7890-3/2000 |
| Nitriti (NO ₂ ⁻) | mg/l | 0,1 statie, rezervor 0,5 retea | - | SR EN 26777/C91/2006 |
| Mangan | μg/l | 50 | - | SR ISO 6333/1997 |
| Fier (Fe ²⁺ , Fe ³⁺) | μg/l | 200 | - | SR ISO 6332/C91/2006 |
| Suma de calciu si magneziu | Grade Germane | Minim 5 | - | SR ISO 6059/2008 |
| Indice de permanganat | mgO ₂ /l | 5 | - | SR EN ISO 8467/2001 |
| Cloruri (Cl ⁻) | mg/l | 250 | - | SR ISO 9297/2001 |
| Sulfati | mg/l | 250 | - | STAS 3069/1987 |

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,
Chimist Nita Lavinia

*Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
 Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.*

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2309

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Patroaia consumator: Balaria Maria,
str.Principala, nr.84, sat Potlogeni Vale

Punct prelevare: robinet cisterna

Cod proba: 703

Scopul analizei: avarie electrica-ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de
polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Spiridon Elena

Fisa prelevare nr: 2418

Data si ora prelevarii probei: 18.09.2021/10:05

Data si ora receptiei probei: 18.09.2021/10:45

Receptionat/inregistrat: Spiridon Elena

Data si ora efectuării analizei: 18.09.2021/13:00

Data si ora finalizării analizei: 21.09.2021 /10:00

Data si ora eliberării rezultatului: 21.09.2021 /10:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Escherichia coli | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 |

PARAMETRII INDICATORI

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza |
|------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bacterii coliforme | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml | Nicio modificare anormala | 1 | SR EN ISO 6222/2004 |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml | Nicio modificare anormala | 0 | SR EN ISO 6222/2004 |

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina



Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO – CHIMICA NR.2383

| | |
|---|--|
| Solicitant: SECTIA GAESTI Loc de prelevare: Patroaia consumator: Valeanu Liviu, str.Principala, sat Voia (Patroaia Gara) Punct prelevare: robinet cismea Cod proba: 704 Scopul analizei: avarie electrica-ziua 2 Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de 1000 ml bine inchis Prelevat de: Spiridon Elena | Fisa prelevare nr: 2419 Data si ora prelevarii probei: 18.09.2021/10:15 Data si ora receptiei probei: 18.09.2021/10:45 Receptionat/inregistrat: Spiridon Elena Data si ora efectuării analizei: 18.09.2021/11:00 Data si ora finalizării analizei: 18.09.2021/13:30 Data si ora eliberării rezultatului: 20.09.2021/10:00 |
|---|--|

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoarea determinata | Metode de analiza |
|--|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| Concentratia ionilor de H | Unitati pH | ≥6,5 - ≤9,5 | 7,8/20,0°C | SR EN ISO 10523/2012 |
| Conductivitate | µS / cm la 20° C | 2500 | 347 | SR EN 27888/1997 |
| Turbiditate | NTU | ≤5 | 0,68 | SR EN ISO7027-1/2016 |
| Clor rezidual liber | mg/l | ≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea | 0,16 | SR EN ISO7393-1/2002 |
| Clor rezidual total | mg/l | | 0,18 | SR EN ISO7393-1/2002 |
| Clor rezidual liber | % | min. 80% din clor total | 89 | - |
| Amoniu (NH ₄ ⁺) | mg/l | 0,5 | SLQ | SR ISO 7150-1/2001 |
| Culoare | - | 1) | 1) | SR EN ISO7887/2012 |
| Miros | - | 2) | 2) | SR EN 1622/2007 |
| Gust | - | 3) | 3) | SR EN 1622/2007 |
| Nitrati (NO ₃ ⁻) | mg/l | 50 | - | SR ISO7890-3/2000 |
| Nitriti (NO ₂ ⁻) | mg/l | 0,1 statie, rezervor 0,5 retea | - | SR EN 26777/C91/2006 |
| Mangan | µg/l | 50 | - | SR ISO 6333/1997 |
| Fier (Fe ²⁺ ,Fe ³⁺) | µg/l | 200 | - | SR ISO 6332/C91/2006 |
| Suma de calciu si magneziu | Grade Germane | Minim 5 | - | SR ISO 6059/2008 |
| Indice de permanganat | mgO ₂ /l | 5 | - | SR EN ISO 8467/2001 |
| Cloruri (Cl ⁻) | mg/l | 250 | - | SR ISO 9297/2001 |
| Sulfati | mg/l | 250 | - | STAS 3069/1987 |

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,
Chimist Nita Lavinia

*Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
 Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.*

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2310

| | |
|--|--|
| Solicitant: SECTIA GAESTI Loc de prelevare: Patroaia consumator: Valeanu Liviu, str.Principala, sat Voia (Patroaia Gara) Punct prelevare: robinet cistea Cod proba: 704 Scopul analizei: avarie electrica-ziua 2 Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de polipropilena de 500 ml inchis ermetic Prelevat de: Spiridon Elena | Fisa prelevare nr: 2419 Data si ora prelevarii probei: 18.09.2021/10:15 Data si ora receptiei probei: 18.09.2021/10:45 Receptionat/inregistrat: Spiridon Elena Data si ora efectuării analizei: 18.09.2021/13:00 Data si ora finalizării analizei: 21.09.2021 /10:00 Data si ora eliberării rezultatului: 21.09.2021 /10:15 |
| Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007 | |

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Escherichia coli | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 |

PARAMETRII INDICATORI

| Parametrii analizati | UM | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza |
|------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bacterii coliforme | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml | Nicio modificare anormala | 0 | SR EN ISO 6222/2004 |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml | Nicio modificare anormala | 0 | SR EN ISO 6222/2004 |

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.