

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

REZULTATELE MONITORIZARII CALITATII APEI UZATE TRIMESTRUL III 2025

Indicatori chimici monitorizati la IESIREA din Statia de Epurare **BRANESTI** – IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE 2025

Tip proba-apa uzata

Indicator analizat	Punct de prelevare	U.M.	Valoare inregistr.	Val. Inregistr.	Val. Inregistr.	Nr. mas.	Nr. Depasiri CMA sau VL	CMA /VL conf. AM Nr. 188/06.12.2021 AGA nr. 58/31.10.2022	Metoda de analiza (STAS, ISO)
			iulie	august	septembrie				
pH	Iesire statie	Unitati ph	7,7	-	7,3	1	0	6.5-8.5	SR ENISO 10523:2012
MTS		mg/l	5,4	-	5,2	1	0	60	SR EN 872:2005
CBO ₅		mg/l	4	-	3	1	0	25	SR EN ISO 5815-1: 2020
CCO-Cr		mg/l	<30	-	<30	1	0	125	PSL-06,Ed.IV,Rev.1/13.01.2025
SE		mg/l	<20	-	<20	1	0	20	SR 7587:1996
Reziduu fix		mg/l	212	-	191	1	0	2000	STAS 9187:1984
Agenti de suprafata anionici		mg/l	<0,1	-	<0,1	1	0	0,5	SR EN 903:2003
Amoniu		mg/l	0,28	-	0,66	1	0	3,0	SR EN ISO 7150-1:2001

CMA - concentratie maxima admisa sau VL – valoare limita

U.M. - unitate de masura

Conform Raport de incercare – Nr. 925/07.07.2025, Nr. 1232/08.09.2025