

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

REZULTATELE MONITORIZARII CALITATII APEI UZATE TRIMESTRUL IV 2024

Indicatori chimici monitorizati la IESIREA din Statia de Epurare **BREZOAELE**- OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2024

Tip proba-apa uzata

Indicator de analiza	Punct de Prelevare	U.M	Valoare Inregistr.	Valoare Inregistr.	Valoare Inregistr.	Numar masurat ori	Nr.depasiri CMA / VL	CMA/VL conform autorizatiei de mediu Nr. 84/17.05.2019 Rev.07.06.2021 AGA nr. 236/19.07.2022	Metoda de analiza
			octombrie	noiembrie	decembrie				
PH	lesire statie	Unit/PH	7,4	7,9	7,9	1	0	6,5-8,5	SR EN ISO10523-2012
CCO-CR	lesire statie	mg/l	31,13	<30	<30	1	0	125	SR ISO 6060/1996
Agenti de suprafata anionici	lesire statie	mg/l	0,13	0,22	0,42	1	0	0,5	SR EN 903:2003
MTS	lesire statie	mg/l	5,2	6,2	5,2	1	0	35	SR EN 872:2005
Reziduu filtrabil	lesire statie	mg/l	448	658	723	1	0	2000	STAS 9187:1984
CBO5	lesire statie	mg/l	4	3	3	1	0	25	SR EN ISO 5815-1:2020
Substanta Extractibila	lesire statie	mg/l	<20	<20	<20	1	0	20	SR 7587:1996
Amoniu	lesire statie	mg/l	1,11	0,29	0,05	1	0	2	SR ISO 7150-1:2001

CMA - concentratie maxima admisa sau VL – valoare limita

U.M. - unitate de masura

Conform Raport de incercare – Nr.1590/28.10.2024, Nr. 1760/12.11.2024, Nr. 1858/10.12.2024