

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

REZULTATELE MONITORIZARII CALITATII APEI UZATE TRIMESTRUL IV 2024

Indicatori chimici monitorizati la IESIREA din Statia de Epurare **POIANA**- OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2024


Tip proba-apa uzata

Indicator de analiza	Punct de Prelevare	U.M	Valoare Inregistr.	Valoare Inregistr.	Valoare inregistr.	Numar masurat ori	Nr.depasiri CMA / VL	CMA/VL conform AM nr. 51/19.04.2023 AGA nr. 428/29.11.2022	Metoda de analiza
			octombrie	noiembrie	decembrie				
PH	lesire statie	Unit/PH	7,2	7,6	7,6	1	0	6,5-8,5	SR EN ISO10523-2012
CCO-CR	lesire statie	mg/l	33,05	<30	32,97	1	0	125	SR ISO 6060/1996
Agenti de suprafata anionici	lesire statie	mg/l	0,47	0,10	0,44	1	0	0,5	SR EN 903:2003
MTS	lesire statie	mg/l	5	5	6	1	0	60	SR EN 872:2005
Reziduu filtrabil	lesire statie	mg/l	427	441	340	1	0	2000	STAS 9187:1984
CBO5	lesire statie	mg/l	8	6	5	1	0	25	SR EN ISO 5815-1:2020
Substanta Extractibila	lesire statie	mg/l	<20	<20	<20	1	0	20	SR 7587:1996
Amoniu	lesire statie	mg/l	1,74	0,68	0,49	1	0	3	SR ISO 7150-1:2001

CMA - concentratie maxima admisa sau VL – valoare limita

U.M. - unitate de masura

Conform Raport de incercare – Nr. 1496/14.10.2024; 1738/18.11.2024; Nr. 1844/09.12.2024



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro