

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

REZULTATELE MONITORIZARII CALITATII APEI UZATE TRIMESTRUL IV 2024

Indicatori chimici monitorizati la IESIREA din Statia de Epurare **PUCIOASA** – OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2024

Tip proba-apa uzata

Indicator de analiza	Punct de prelevare	U.M.	Valoare inregistr.	Val. Inregistr.	Val. Inregistr.	Nr. mas.	Nr. Depasiri CMA sau VL	CMA /VL conf. Autorizatie Mediu Nr. 120/06.08.2019 Rev.22.05.2024 AGA nr. 108/10.06.2022	Metoda de analiza (STAS, ISO)
			octombrie	noiembrie	decembrie				
pH	Iesire statie	Unitati ph	7,4	7,7	7,6	1	0	6,5-8,5	SR EN ISO 10523:2012
MTS		mg/l	5,8	6	5	1	0	35	SR EN 872:2005
CBO ₅		mg/l	4	3	3	1	0	25	SR EN ISO 5815-1:2020
CCO-Cr		mg/l	<30	<30	<30	1	0	125	SR ISO 6060:1996
SE		mg/l	<20	<20	<20	1	0	20	SR 7587:1996
Reziduu filtrabil		mg/l	379	408	439	1	0	2000	STAS 9187:1984
Agenti de suprafata anionici		mg/l	<0,1	0,11	<0,1	1	0	0,5	SR EN 903:2003
Fosfor total		mg/l	0,53	0,30	0,48	1	0	2	SR EN ISO 6878:2005
Azot total		mg/l	3,7	6,3	3,4	1	0	15	SR EN ISO 20236:2021
Zinc		mg/l	-	0,04	-	1	0	0,5	SR EN ISO 11885-2009

CMA - concentratie maxima admisa sau VL – valoare limita

U.M. - unitate de masura

Conform Raport de incercare – Nr. 1507/14.10.2024, Nr. 1711/13.11.2024; Nr. 1860/11.12.2024