

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

REZULTATELE MONITORIZARII CALITATII APEI UZATE TRIMESTRUL IV 2024

Indicatori chimici monitorizati la IESIREA din Statia de Epurare **TITU** - OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2024

Tip proba-apa uzata

Indicator de analiza	Punct de prelevare	U.M.	Valoare inregistr.	Valoare inregistr.	Valoare inregistr.	Nr masuratori	Nr.depa siri	CMA/Val Conf. autorizatiei de mediu nr.118/27.10.2022 AGA nr. 73/05.04.2024	Metoda de analiza
			octombrie	noiembrie	decembrie				
PH	lesire statie	Unit/PH	6,9	7,5	7,4	1	0	6,5-8,5	SR EN ISO 10523-2012
CCO-CR	lesire statie	mg/l	<30	<30	<30	1	0	125	SR ISO 6060/1996
Agenti de suprafata anionici	lesire statie	mg/l	0,11	0,10	0,34	1	0	0,5	SR EN 903:2003
MTS	lesire statie	mg/l	5,8	6	5	1	0	35	SR EN 872:2005
Reziduu filtrabil	lesire statie	mg/l	638	323	585	1	0	2000	STAS 9187:1984
CBO5	lesire statie	mg/l	6	5	7	1	0	25	SR EN ISO 5815-1:2020
Substanta Extractibila	lesire statie	mg/l	<20	<20	<20	1	0	20	SR 7587:1996
Fosfor Total	lesire statie	mg/l	0,26	0,35	0,15	1	0	2	SR EN ISO 6878:2005
Cloruri	lesire statie	mg/l	750	36	170	1	0	500	SR EN ISO 10304-1/2009
Sulfati	lesire statie	mg/l	65	31	54	1	0	600	SR EN ISO 10304-1/2009
Azot total	lesire statie	mg/l	3	4,9	5	1	0	15	SR EN ISO 20236:2021

CMA - concentratie maxima admisa sau VL – valoare limita

U.M. - unitate de masura

Conform Raport de incercare – Nr.1495/14.10.2024; 1731/18.11.2024; Nr. 1847/09.12.2024