

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

REZULTATELE MONITORIZARII CALITATII APEI UZATE TRIMESTRUL IV 2024

Indicatori chimici monitorizati la IESIREA din Statia de Epurare **VULCANA PANDELE** – OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2024

Tip proba-apa uzata

Indicator analizat	Punct de prelevare	U.M.	Val. Inregistr.	Val. Inregistr.	Val. Inregistr.	Nr. mas.	Nr. Depasiri CMA sau VL	CMA /VL conf. AM Nr. 56/08.04.2019 AGA nr. 01/11.01.2022	Metoda de analiza (STAS, ISO)
			octombrie	noiembrie	decembrie				
pH	Iesire statie	Unitati ph	7,9	7,6	7,6	1	0	6,5-8,5	SR EN ISO 10523:2012
MTS		mg/l	5,6	6,4	6,8	1	0	60	SR EN 872:2005
CBO ₅		mg/l	4	6	4	1	0	25	SR EN ISO 5815-1:2020
CCO-Cr		mg/l	<30	<30	<30	1	0	125	SR ISO 6060:1996
SE		mg/l	<20	<20	<20	1	0	20	SR 7587:1996
Reziduu filtrabil		mg/l	169	364	139	1	0	2000	STAS 9187:1984
Agenti de suprafata anionici		mg/l	0,11	0,10	0,13	1	0	0,5	SR EN 903:2003
Amoniu		mg/l	0,95	1,49	0,92	1	0	3	SR ISO 7150-1:2001

CMA - concentratie maxima admisa sau VL – valoare limita

U.M. - unitate de masura

Conform Raport de incercare – Nr. 1509/14.10.2024, Nr. 1709/13.11.2024; Nr. 1864/11.12.2024