

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

REZULTATELE MONITORIZARII CALITATII APEI UZATE TRIMESTRUL III 2025

Indicatori chimici monitorizati la IESIREA din **Statia de tratare PUCIOASA** – IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE 2025

Tip proba-apa uzata

Indicator de analiza	Punct de prelevare	U.M.	Valoare inregistr.	Val. Inregistr.	Val. Inregistr.	Nr. mas.	Nr. Depasiri CMA sau VL	CMA /VL conf. Autorizatie Mediu Nr. 155/23.12.2022 AGA nr. 10C/05.02.2025	Metoda de analiza (STAS, ISO)
			iulie	august	septembrie				
pH	Iesire statie	Unitati ph	7,5	7,5	8,1	1	0	6.5-8.5	SR EN ISO 10523:2012
MTS		mg/l	4,6	9,2	8,2	1	0	35	SR EN 872:2005
Cloruri		mg/l	5,1	6,2	11	1	0	500	SR EN ISO 10304-1/2009
Aluminiu		mg/l	<0,05	0,28	0,06	1	0	5	SR ISO 10566/2001

CMA - concentratie maxima admisa sau VL – valoare limita

U.M. - unitate de masura

Conform Raport de incercare – Nr. 991/16.07.2025, Nr. 1103/11.08.2025, Nr. 1267/11.09.2025