



VALORILE PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI MONITORIZATI IN LABORATORUL DE APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii- Certificat nr. 768/08.08.2024
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

Perioada de monitorizare: 03-31.03.2025

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			1/03	2/03	3/03	5/03	11/03	32/03	32A/03	34/03		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.6	7.6	7.8	SR ISO 10523:2012	1.Lazuri,iesire stație
Conductivitate	μS/ cm la 20°C	2500	626	613	634	508	503	405	403	407	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.14	0.18	0.17	0.19	0.18	0.40	0.43	0.39	SR EN ISO 7027-1:2016	2.Targoviste, str.Petru Cercel, nr.27, Camin persoane varstnice
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 stație,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.42	0.40	0.40	0.34	0.31	0.49	0.41	0.13	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.44	0.42	0.42	0.36	0.33	0.52	0.43	0.15	SR EN ISO 7393-1:2002	3.Targoviste, str.Ing.Gib Constantin, Gradinita Sagricom
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	95	95	95	94	94	94	95	87	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	5.Targoviste, Calea Domneasca, nr. 184, Scoala gimnaziala "VASILE CARLOVA"
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	11.Priseaca, iesire stație
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	33.25	25.86	29.50	12.39	13.11	4.180	-	2.280	SR ISO 7890-3:2000	32.Cojasca, Primarie
Nitriti	mg/l	0,1 stație,rezervor 0,5 retea	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	-	SLQ	SR ISO 26777:2002	
Mangan	μg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333:1997	32A.Cojasca, Liceul tehnologic
Fier	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		18.40	18.51	18.62	15.14	15.14	12.34	-	12.11	SR ISO 6059:2008	34.Niculesi, Primarie
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	-	SLQ	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	49.34	48.64	50.03	29.18	29.88	62.54	-	69.49	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	51.84	48.00	48.00	46.08	44.16	34.56	-	30.72	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			34A/03	67/03	67A/03	83/04	83A/04	132/04	132A/04	144/04		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.8	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	SR ISO 10523:2012	34A. Niculesti, str. Principala, Grădinița Nr.3
Conductivitate	μS/ cm la 20° C	2500	412	579	590	399	390	327	326	352	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.38	0.31	0.36	0.34	0.36	0.26	0.24	0.21	SR EN ISO 7027-1:2016	67. Finta, Primarie
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.10	0.50	0.42	0.16	0.15	0.42	0.44	0.30	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.12	0.52	0.44	0.18	0.18	0.45	0.46	0.32	SR EN ISO 7393-1:2002	67A. Finta, sat Gheboia, str. Bisericii, nr.128, Scoala gimnaziala
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	83	96	95	89	83	93	95	94	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	0.085	0.064	SLQ	SLQ	0.083	SR ISO 7150-1:2001	83. Rascaeti, Primarie
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	83A. Rascaeti, sat Vultureanca, str.Bisericii, Parohie
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	-	0.118	-	SLQ	-	0.127	-	SLQ	SR ISO 7890-3:2000	132. Gaesti, str.Unirii, Gradinita Inocenta
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	-	SLQ	-	0.018	-	SLQ	-	0.020	SR ISO 26777:2002	
Mangan	μg/l	50	-	SLQ	-	-	-	12	-	-	SR ISO 6333:1997	132A. Gaesti, str.13 Decembrie, Liceul I.Golescu
Fier	μg/l	200	-	29	-	-	-	SLQ	-	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		-	4.82	-	9.53	-	8.41	-	8.75	SR ISO 6059:2008	144.Selaru, Primărie
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	-	34.74	-	5.55	-	9.73	-	8.34	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	-	38.40	-	13.44	-	13.44	-	11.52	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			144A/04	146/04	146A/04	148/04	148A/04	150/04	150A/04	152/04		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	SR ISO 10523:2012	144A. Selaru, sat Fierbinti, str.Principala, nr.342, Treistaru Marius
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	352	322	324	326	321	333	332	379	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.40	0.17	0.17	1.28	1.40	0.15	0.18	0.53	SR EN ISO 7027-1:2016	146. Visina, Primarie
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.30	0.25	0.24	0.14	0.15	0.26	0.28	0.37	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.32	0.27	0.27	0.15	0.16	0.30	0.30	0.39	SR EN ISO 7393-1:2002	146A. Visina, str.Mihai Viteazu, Liceul Mihai Viteazu
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	94	93	89	93	94	87	93	95	-	
Amoniu	mg/l	0.5	0.065	0.080	0.080	0.071	0.058	0.058	0.059	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	148.Petresti, str.Principala, Scoala Generala
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	148A. Petresti, sat Puntea de Greci, str. Legumicultorilor, Centru de zi Bunicii Comunitari
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	-	0.195	-	0.152	-	0.128	-	0.264	SR ISO 7890-3:2000	150.Ionesti, Biserica
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	-	SLQ	-	0.013	-	0.013	-	SLQ	SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	12	-	SLQ	-	SLQ	-	-	SR ISO 6333:1997	150A. Ionesti, sat Gherghesti, str. Principala, Scoala Generala
Fier	µg/l	200	-	SLQ	-	65	-	22	-	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		-	6.73	-	8.30	-	8.52	-	10.65	SR ISO 6059:2008	152. Morteni, Primarie
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	-	5.55	-	9.03	-	8.34	-	10.42	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	-	17.28	-	19.20	-	19.20	-	23.04	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			152A/04	5/05	36/05	36A/05	42/05	42A/05	44/05	44A/05		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.8	7.2	7.0	7.0	7.8	7.8	7.5	7.5	SR ISO 10523:2012	152A.Morteni, Grădinița
Conductivitate	μS/ cm la 20° C	2500	371	540	379	381	379	388	489	479	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.47	0.19	0.16	0.16	0.76	0.77	0.44	0.52	SR EN ISO 7027-1:2016	5.Targoviste, micro IV, Piata Bucegi
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.32	0.36	0.34	0.33	0.33	0.30	0.43	0.44	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.35	0.38	0.36	0.35	0.35	0.33	0.45	0.46	SR EN ISO 7393-1:2002	36.Titu, str.I.C.Visarion, Liceu Teoretic "I.C.Visarion"
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	91	95	95	94	94	91	96	96	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	0.103	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	36A.Titu, Centru Cultural Braniste
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	42. Poiana, str. Principala, Scoala Generala nr. 1
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	-	-	9.438	-	0.061	-	5.160	-	SR ISO 7890-3:2000	42A. Poiana, sat Poenita, str. Lalelelor, Badea Georgel
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	-	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SR ISO 26777:2002	
Mangan	μg/l	50	-	-	-	-	36	-	40	-	SR ISO 6333:1997	42. Lunguletu, Gradinita nr. 1
Fier	μg/l	200	-	-	-	-	118	-	47	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		-	-	10.55	-	8.75	-	13.69	-	SR ISO 6059:2008	44A. Lunguletu, str.Bisericii, nr.14, Stan Marian
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	-	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	-	-	14.59	-	5.56	-	15.98	-	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	-	-	38.40	-	19.20	-	36.48	-	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			93/05	93A/05	109/05	109A/05	2/06	5/06	47/06	47A/06		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.5	7.5	8.0	8.0	7.1	7.2	7.3	7.3	SR ISO 10523:2012	93. Potlogi, str.Constantin Brancoveanu, Scoala Gimnaziala
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	592	571	308	320	614	410	404	405	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.80	0.69	0.23	0.25	0.23	0.15	0.17	0.19	SR EN ISO 7027-1:2016	93A.Potlogi, Primarie
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.47	0.46	0.17	0.15	0.35	0.29	0.36	0.33	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.50	0.48	0.19	0.16	0.37	0.32	0.38	0.36	SR EN ISO 7393-1:2002	109.Costestii din Vale, sat Maruntisu, Scoala Generala
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	94	96	89	94	95	91	95	92	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	0.193	0.193	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	109A. Costestii din Vale, str. Crinului, nr. 446, magazin SC Enivel SRL
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	2. Targoviste, Calea Bucuresti, nr. 28, Scoala Gimnaziala "Smaranda Gheorghiu"
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	0.130	-	0.104	-	-	-	4.781	-	SR ISO 7890-3:2000	5. Targoviste, micro IV, str. Radu cel Mare, nr. 7, Gradinita "Dorothy
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	SLQ	-	0.009	-	-	-	SLQ	-	SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	-	32	-	-	-	-	-	SR ISO 6333:1997	47. Valeni, Primarie
Fier	µg/l	200	-	-	SLQ	-	-	-	-	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		16.38	-	5.95	-	-	-	13.46	-	SR ISO 6059:2008	47A. Valeni, Scoala Generala
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	SLQ	-	SLQ	-	-	-	SLQ	-	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	77.13	-	5.56	-	-	-	13.20	-	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	28.80	-	13.44	-	-	-	53.76	-	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			51/06	51A/06	75/06	75A/06	77/06	77A/06	101/06	101A/06		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.2	7.2	7.9	7.9	7.6	7.6	7.0	7.0	SR ISO 10523:2012	51. Malu cu Flori, sat Copaceni, nr.31, Rogojina Ion
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	475	457	325	325	447	464	484	503	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.18	0.18	0.26	0.29	0.16	0.18	0.32	0.30	SR EN ISO 7027-1:2016	51A. Malu cu Flori, Primarie
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie, rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.49	0.48	0.48	0.48	0.33	0.30	0.30	0.27	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.52	0.50	0.51	0.50	0.34	0.32	0.32	0.30	SR EN ISO 7393-1:2002	75. Candesti Deal, str. Principala, nr. 180, Budoiu Gheorghe
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	94	96	94	96	97	94	94	90	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	75A. Candesti Deal, str. Principala, nr. 180, Budoiu Gheorghe
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	77. Dragodanesti, sat Sturzeni, str. Principala, Marin Mihai
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	8.248	-	0.348	-	13.58	-	16.90	-	SR ISO 7890-3:2000	77A. Dragodanesti, str. Principala, nr.115, Tolea Nicolae
Nitriti	mg/l	0,1 statie, rezervor 0,5 retea	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333:1997	101. Candesti Vale, str. Valea Popii, nr. 366, Militaru Constantin
Fier	µg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		13.46	-	8.98	-	16.49	-	14.81	-	SR ISO 6059:2008	101A. Candesti Vale, Primărie
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	27.80	-	8.34	-	17.37	-	33.35	-	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	48.00	-	13.44	-	26.88	-	59.52	-	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			2/10	5/10	24/10	24A/10	28/10	28A/10	54/10	54A/10		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.1	7.2	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.4	SR ISO 10523:2012	2. Sacueni, str. Invatator Gheorghe Popescu, nr. 117, Magazin "Federal Coop"
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	672	523	314	314	285	294	302	428	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.17	0.22	0.32	0.38	0.24	0.20	0.28	0.56	SR EN ISO 7027-1:2016	5. Targoviste, Bulevardul Unirii, nr. 20, Grup Scolar "Constantin Brancoveanu"
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.41	0.30	0.49	0.48	0.24	0.22	0.20	0.35	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.44	0.32	0.52	0.51	0.26	0.25	0.21	0.38	SR EN ISO 7393-1:2002	24.Hulubesti, Primarie
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	93	94	94	94	92	88	95	92	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	24A.Hulubesti, sat Milosari, str. Principala, nr. 64, Magazin "Vasile Gheorghe"
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	28.Cobia, sat Gherghitesti, Primarie
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	-	-	1.258	-	1.391	-	1.136	-	SR ISO 7890-3:2000	28A.Cobia, sat Mislea, Gradinita
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	-	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333:1997	54.Butoiu, sat Butoiu de Sus, Gradinita
Fier	µg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		-	-	9.20	-	10.10	-	10.10	-	SR ISO 6059:2008	54A.Butoiu, str. Principala, nr. 4, Vasile Ion
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	-	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	-	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	-	-	9.60	-	9.60	-	15.36	-	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			138/10	138A/10	140/10	140A/10	64/11	64A/11	69/11	69A/11		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	SR ISO 10523:2012	138. Telesti, Primarie
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	333	328	383	345	536	514	557	563	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.19	0.15	0.20	0.25	0.16	0.19	0.15	0.13	SR EN ISO 7027-1:2016	138A. Telesti, Scoala Generala
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.31	0.27	0.26	0.22	0.31	0.32	0.43	0.46	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.34	0.30	0.28	0.25	0.34	0.34	0.46	0.49	SR EN ISO 7393-1:2002	140. Scheiu de Sus, nr. 116, Magazin "La 2 Pasi"
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	91	90	93	88	91	94	93	94	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	140A. Scheiu de Sus, str. Perincipala, nr. 93, Gruita Vasile
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	64. Comisani, sat Lazuri, str. Comisanilor, nr. 3, Scoala Generala Comisani
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	1.269	-	0.789	-	10.54	-	18.15	-	SR ISO 7890-3:2000	64A.Comisani, str.Bisericii, nr.47, Rauta Carmen
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	-	-	-	-	-	28	-	SR ISO 6333:1997	69.Bucsani, str.Principala, nr.129, grădinița
Fier	µg/l	200	-	-	-	-	-	-	69	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		11.44	-	12.34	-	12.34	-	16.60	-	SR ISO 6059:2008	69A. Bucsani, sat Habeni, str.Nucilor, nr.136, Fumea Stefan
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	6.47	-	SLQ	-	24.32	-	32.66	-	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	15.36	-	13.44	-	69.12	-	48.00	-	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			85/11	85/11	87/11	87A/11	89/11	89A/11	2/12	5/12		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.4	7.4	7.6	7.6	8.0	8.0	7.1	7.3	SR ISO 10523:2012	85. Bilciuresti, Primarie
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	675	688	496	505	417	414	632	510	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.11	0.14	0.31	0.47	0.30	0.29	0.17	0.23	SR EN ISO 7027-1:2016	85A. Bucsani, str. Principala, Gradinita
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.35	0.38	0.41	0.45	0.13	0.13	0.47	0.38	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.38	0.41	0.44	0.49	0.16	0.15	0.50	0.40	SR EN ISO 7393-1:2002	87. Dobra, Primărie
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	92	93	93	92	81	87	94	95	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	87A. Dobra, Scoala Generala
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	89. Marcesti, Gradinita
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	20.82	-	39.36	-	0.122	-	-	-	SR ISO 7890-3:2000	89A. Marcesti, str. Principala, nr. 232, Paun Gheorghe
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	-	-	SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	-	-	-	SLQ	-	-	-	SR ISO 6333:1997	2. Ulmi, Primaria
Fier	µg/l	200	-	-	-	-	SLQ	-	-	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		18.51	-	15.48	-	10.32	-	-	-	SR ISO 6059:2008	5. Targoviste, micro III, Bulevardul Eroilor, Magazin "Penny"
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	-	-	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	29.18	-	27.10	-	9.73	-	-	-	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	88.32	-	46.08	-	15.36	-	-	-	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			134/12	134A/12	136/12	136A/12	142/12	142A/12	156/12	156A/12		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.9	7.9	7.9	7.9	7.6	7.6	7.9	7.9	SR ISO 10523:2012	134. Crangurie, Primărie
Conductivitate	μS/ cm la 20° C	2500	303	303	337	316	405	426	340	341	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.42	0.32	0.41	0.32	0.33	0.36	0.42	0.52	SR EN ISO 7027-1:2016	134A. Crangurie, sat Crangurile de Jos, Magazin "La Ursu", Ursu Mihaela
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.20	0.22	0.11	0.10	0.29	0.27	0.10	0.10	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.22	0.24	0.13	0.12	0.32	0.29	0.12	0.12	SR EN ISO 7393-1:2002	136. Patroaia, str. Principala, Azil de Batrani
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	90	91	85	83	90	93	83	83	-	
Amoniu	mg/l	0.5	0.093	0.093	0.092	0.093	SLQ	SLQ	0.094	0.094	SR ISO 7150-1:2001	136A. Patroaia, str. Principala, nr. 146, Banu George
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	142. Fagetu, str. Principala, nr. 10, Magazin "SC Scenic SRL"
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	SLQ	-	SLQ	-	0.530	-	0.086	-	SR ISO 7890-3:2000	142A. Fagetu, str. Principala, nr. 104, Ciureanu Aurel
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	0.01	-	SR ISO 26777:2002	
Mangan	μg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333:1997	156. Poroinica, sat Putu cu Salcie, str. Principala, Scoala Generala
Fier	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		7.85	-	8.64	-	13.02	-	8.53	-	SR ISO 6059:2008	156A. Poroinica, str. Principala, nr. 50, Velea Gheorghe
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	6.24	-	7.64	-	9.03	-	7.64	-	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	17.28	-	13.44	-	13.44	-	17.28	-	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			158/12	158A/12	26/13	26A/13	57/13	57A/13	59/13	59A/13		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.2	7.2	SR ISO 10523:2012	158. Matasaru, sat Cretulesti, Primarie
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	805	795	325	326	372	374	497	492	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.51	0.60	0.19	0.17	0.16	0.18	0.14	0.19	SR EN ISO 7027-1:2016	158A. Matasaru, Politie
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.30	0.25	0.44	0.41	0.48	0.44	0.31	0.30	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.32	0.27	0.46	0.43	0.50	0.47	0.33	0.32	SR EN ISO 7393-1:2002	26. Manesti, str.Principala, Scoala Generala
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	94	92	96	95	96	94	94	94	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	26A. Manesti, Primărie
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	57. Tatarani – Priboiu, str.Principala, nr.208, Bragadiru Alexandra
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	14.10	-	3.771	-	3.623	-	10.08	-	SR ISO 7890-3:2000	57A. Tatarani – Priboiu, str. Principala, Camin Cultural
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333:1997	59.Gheboieni, Scoala Generala
Fier	µg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		21.65	-	11.44	-	15.37	-	17.05	-	SR ISO 6059:2008	59A. Gheboieni, str. Principala, nr. 214, Ungureanu Cornel
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	132.72	-	9.72	-	10.42	-	20.84	-	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	49.92	-	30.72	-	19.20	-	42.24	-	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			2/14	5/14	9/14	9A/14	73/14	73A14	154/14	154A/14		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.9	7.9	SR ISO 10523:2012	2. Targoviste, str.Vlad Tepes, D.A.S.
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	645	448	437	450	613	609	372	301	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.15	0.16	0.22	0.27	0.70	0.59	0.18	0.16	SR EN ISO 7027-1:2016	5. Targoviste, str.Locotenent Parvan Popescu, nr.94, Liceul Petru Cercel
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.48	0.39	0.31	0.27	0.17	0.20	0.33	0.17	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.54	0.42	0.33	0.29	0.20	0.22	0.35	0.20	SR EN ISO 7393-1:2002	9. Viisoara, sat Dumbrava, str. Principala, nr. 182, magazin SC FIL-IOLI SRL
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	89	93	94	93	85	91	94	85	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	9A. Dumbrava, sat Colanu, str. Trandafirului, nr. 5, Constantin Antohe
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	73. Lucieni, Primarie
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	-	-	8.785	-	9.607	-	SLQ	-	SR ISO 7890-3:2000	73A. Lucieni, Primărie Raci
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	-	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	-	-	-	-	-	15	-	SR ISO 6333:1997	154. Dragodana, sat Picior de Munte, str.Principala, Scoala Generala
Fier	µg/l	200	-	-	-	-	-	-	SLQ	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		-	-	15.93	-	20.76	-	10.10	-	SR ISO 6059:2008	154A. Dragodana, sat Cuparu, str. Pe Vale, nr. 4, Magazin Stefanescu Vasile
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	-	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	-	-	27.80	-	66.01	-	SLQ	-	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	-	-	23.04	-	44.16	-	21.12	-	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			2/17	5/17	38/17	38A/17	79/17	79A/17	91/17	91A/17		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.2	7.3	7.7	7.7	7.4	7.4	7.9	7.9	SR ISO 10523:2012	2. Targoviste, str. Vlad Tepes, nr. 6C Centrul Multifunctional "Sfanta Maria"
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	630	506	406	398	514	530	389	389	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.34	0.25	0.42	0.47	0.25	0.14	0.30	0.30	SR EN ISO 7027-1:2016	5.Targoviste, Aleea Trandafirilor nr. 2, Scoala Gimnaziala "Coresi"
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.34	0.35	0.26	0.27	0.13	0.14	0.40	0.39	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.36	0.37	0.28	0.29	0.15	0.16	0.42	0.41	SR EN ISO 7393-1:2002	38. Racari, magazin PROFI
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	94	95	93	93	87	87	95	95	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	0.168	0.184	SR ISO 7150-1:2001	38A. Racari, str. Ana Ipatescu, nr.90, Trusconiu Gheorghe
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	79. Brezoele, Scoala Generala nr. 2
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	-	-	0.711	-	8.030	-	SLQ	-	SR ISO 7890-3:2000	79A. Brezoele, str. Principala, nr. 65, Mercone Vasile
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	-	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	-	-	-	SLQ	-	-	-	SR ISO 6333:1997	91. Slobozia Moara, Scoala Generala
Fier	µg/l	200	-	-	-	-	SLQ	-	-	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		-	-	15.71	-	11.22	-	12.90	-	SR ISO 6059:2008	91A. Slobozia Moara, str. Principala, nr. 48 B, Badea Marian
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	-	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	-	-	8.34	-	24.32	-	5.56	-	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	-	-	17.28	-	65.28	-	17.28	-	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			97/17	97A/17	1/18	11/18	30/18	30A/18	62/18	62A/18		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.9	7.9	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	SR ISO 10523:2012	97.Colacu,sat,Stanesti,str.Constantin Brancoveanu,nr.7,cisnea publica
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	385	389	630	475	436	433	456	414	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.68	0.71	0.21	0.18	0.25	0.20	0.14	0.16	SR EN ISO 7027-1:2016	97A.Colacu,Gradinita,Casa Piticilor
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.17	0.16	0.49	0.38	0.32	0.34	0.37	0.33	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.19	0.18	0.51	0.40	0.35	0.37	0.39	0.35	SR EN ISO 7393-1:2002	1.Lazuri,iesire statie
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	89	89	96	95	91	92	95	94	-	
Amoniu	mg/l	0.5	0.184	0.184	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	11.Priseaca,iesire statie
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	30.Ocnita,Primarie
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	0.264	-	-	-	0.796	-	11.13	-	SR ISO 7890-3:2000	30A.Ocnita,str.Valea lui Seab,Gradinita nr.3
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	0.016	-	-	-	SLQ	-	SLQ	-	SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333:1997	62.Sotanga,Biserica
Fier	µg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		10.55	-	-	-	15.26	-	16.27	-	SR ISO 6059:2008	62A.Sotanga,Primarie
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	SLQ	-	-	-	SLQ	-	SLQ	-	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	SLQ	-	-	-	7.64	-	28.49	-	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	17.28	-	-	-	23.04	-	53.76	-	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			80/18	81/18	103/18	103A/18	2/19	5/19	40/20	40A/20		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.6	7.5	SR ISO 10523:2012	80.Gura Ocnitei,iesire statie
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	423	418	474	473	610	488	748	805	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.25	0.13	0.19	0.23	0.62	0.42	0.60	0.57	SR EN ISO 7027-1:2016	81.Gura Ocnitei,Spitalul de Psihiatrie,Seacie Cronici
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.57	0.48	0.32	0.33	0.48	0.25	0.47	0.47	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.60	0.50	0.34	0.35	0.51	0.27	0.50	0.50	SR EN ISO 7393-1:2002	103.Gorgota,str.Principala,nr.22,Magazin Badea Marinela
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	95	96	94	94	94	92	94	94	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	103A.Gorgota,str.Poiana Mare,nr.52,Eftimie Valentin
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	2.Targoviste,Calea Bucuresti,Scoala Gimnaziala,Smaranda Gheorghiu
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	0.736	0.864	21.13	-	-	-	5.863	-	SR ISO 7890-3:2000	5.Targoviste,Bulevardul Unirii,Liceul I.H.Radulescu
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	SLQ	SLQ	SLQ	-	-	-	SLQ	-	SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333:1997	40.Produlesti,Primarie
Fier	µg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		15.59	16.16	17.28	-	-	-	19.07	-	SR ISO 6059:2008	40A.Produlesti,Scoala Generala
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	SLQ	SLQ	SLQ	-	-	-	SLQ	-	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	6.95	6.25	35.44	-	-	-	123.68	-	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	17.28	19.20	65.28	-	-	-	38.40	-	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			61/20	61A/20	71/20	71A/20	95/20	95A/20	107/21	107A/21		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.5	7.5	7.9	7.9	7.7	7.6	7.6	7.6	SR ISO 10523:2012	61.Ungureni-Dragomiresti,Biserica
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	455	470	401	403	414	426	536	529	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.15	0.14	0.27	0.30	0.27	0.14	0.28	0.17	SR EN ISO 7027-1:2016	61A.Ungureni,Dragomiresti, str.Principala, nr.73, Magazin Mixt
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.41	0.34	0.22	0.20	0.42	0.41	0.47	0.46	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.44	0.37	0.24	0.22	0.45	0.44	0.49	0.49	SR EN ISO 7393-1:2002	71.Nucet -Cazaci,Primarie
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	93	97	91	90	93	93	96	94	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	71A.Nucet -Cazaci,str.Garii,nr.6,Liceul Tehnologic
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	95.Persinari,str. Scolii,Gradinita
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	3.094	-	0.077	-	0.319	-	7.791	-	SR ISO 7890-3:2000	95A.Persinari,Biserica
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	-	SLQ	-	SLQ	-	-	-	SR ISO 6333:1997	107.Barbuletu,str.Principala,After School
Fier	µg/l	200	-	-	SLQ	-	SLQ	-	-	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		13.23	-	10.99	-	11.78	-	15.93	-	SR ISO 6059:2008	107A.Barbuletu,str.Principala, nr.459, Nitescu Ion
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	8.34	-	SLQ	-	7.64	-	21.54	-	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	17.28	-	24.96	-	17.28	-	82.56	-	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			2/31	5/31								
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.1	7.3							SR ISO 10523:2012	2.Ulmi, str. Principala, nr. 216, Scoala cu Clasele I-VIII
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	754	597							SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.20	0.11							SR EN ISO 7027-1:2016	5.Rancaciov, nr. 165, Neagoe Viorel
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.46	0.30							SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.49	0.34							SR EN ISO 7393-1:2002	
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	94	88							-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ							SR ISO 7150-1:2001	
Culoare	-	1)	1)	1)							SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)							SR EN 1622:2007	
Gust	-	3)	3)	3)							SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	-	-							SR ISO 7890-3:2000	
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	-	-							SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	-							SR ISO 6333:1997	
Fier	µg/l	200	-	-							SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		-	-							SR ISO 6059:2008	
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	-	-							SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	-	-							SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	-	-							STAS 3069:1987	

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitrati<0,079mg/l; nitriti<0,007 mg/l; mangan<10µg/l; fier<20µg/l; IMn<0,5mgO₂/l; cloruri<5mg/l; sulfati<5mg/l



VALORILE PARAMETRILOR MICROBIOLOGICI MONITORIZATI IN LABORATORUL DE APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii- Certificat nr. 768/08.08.2024
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

Perioada de monitorizare: 03-31.03.2025

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			1/03	2/03	3/03	5/03	11/03	32/03	32A/03	34/03		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	1.Lazuri, ieșire stație
												2.Targoviste, str.Petru Cercel, nr.27, Camin persoane varstnice
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	3.Targoviste, str.Ing.Gib Constantin, Gradinita Sagricom
												5.Targoviste, Calea Domneasca, nr. 184, Scoala gimnaziala "VASILE CARLOVA"
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	11.Priseaca, iesire stație
												32. Cojasca, Primarie
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 6222/2004	32A.Cojasca, Liceul tehnologic
												34.Niculesti, Primarie
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	5	0	2	0	0	0	0	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			34A/03	67/03	67A/03	83/04	83A/04	132/04	132A/04	144/04		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	34A. Niculesti, str. Principala, Grădinița Nr.3
												67. Finta, Primarie
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	67A. Finta, sat Gheboia, str. Bisericii, nr.128, Scoala gimnaziala
												83. Rascaeti, Primarie
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	83A. Rascaeti, sat Vultureanca, str.Bisericii, Parohie
												132. Gaesti, str.Unirii, Gradinita Inocenta
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	0	15	18	0	0	1	SR EN ISO 6222/2004	132A. Gaesti, str.13 Decembrie, Liceul I.Golescu
												144.Selaru, Primărie
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	0	17	20	0	0	0	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			144A/04	146/04	146A/04	148/04	148A/04	150/04	150A/04	152/04		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	144A. Selaru, sat Fierbinti, str.Principala, nr.342, Treistaru Marius
												146. Visina, Primarie
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	146A. Visina, str.Mihai Viteazu, Liceul Mihai Viteazu
												148.Petresti, str.Principala, Scoala Generala
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	148A. Petresti, sat Puntea de Greci, str. Legumicultorilor, Centru de zi Buncii Comunitari
												150.Ionesti, Biserica
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	2	3	0	0	0	0	4	SR EN ISO 6222/2004	150A. Ionesti, sat Gherghesti, str. Principala, Scoala Generala
												152. Morteni, Primarie
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	0	0	0	0	0	1	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			152A/04	5/05	36/05	36A/05	42/05	42A/05	44/05	44A/05		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	152A.Morteni, Grădinița
												5.Targoviste, micro IV, Piata Bucegi
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	36.Titu, str.I.C.Visarion, Liceu Teoretic "I.C.Visarion"
												36A.Titu, Centru Cultural Braniste
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	42. Poiana, str. Principala, Scoala Generala nr. 1
												42A. Poiana, sat Poenita, str. Lalelelor, Badea Georgel
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	4	10	1	0	0	4	0	0	SR EN ISO 6222/2004	42. Lunguletu, Gradinita nr. 1
												44A. Lunguletu, str.Bisericii, nr.14, Stan Marian
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	1	2	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			93/05	93A/05	109/05	109A/05	2/06	5/06	47/06	47A/06		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	93. Potlogi, str.Constantin Brancoveanu, Scoala Gimnaziala
												93A.Potlogi, Primarie
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	109.Costestii din Vale, sat Maruntisu, Scoala Generala
												109A. Costestii din Vale, str. Crinului, nr. 446, magazin SC Enivel SRL
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	2. Targoviste, Calea Bucuresti, nr. 28, Scoala Gimnaziala "Smaranda Gheorghiu"
												5. Targoviste, micro IV, str. Radu cel Mare, nr. 7, Gradinita "Dorothy
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	1	0	1	0	1	1	0	SR EN ISO 6222/2004	47. Valeni, Primarie
												47A. Valeni, Scoala Generala
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	1	0	11	10	0	0	0	0	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			51/06	51A/06	75/06	75A/06	77/06	77A/06	101/06	101A/06		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	51. Malu cu Flori, sat Copaceni, nr.31, Rogojina Ion
												51A. Malu cu Flori, Primarie
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	75. Candesti Deal, str. Principala, nr. 180, Budoiu Gheorghe
												75A. Candesti Deal, str. Principala, nr. 180, Budoiu Gheorghe
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	77. Dragodanesti, sat Sturzeni, str. Principala, Marin Mihai
												77A. Dragodanesti, str. Principala, nr.115, Tolea Nicolae
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	1	2	1	1	0	0	0	0	SR EN ISO 6222/2004	101. Candesti Vale, str. Valea Popii, nr. 366, Militaru Constantin
												101A. Candesti Vale, Primărie
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			2/10	5/10	24/10	24A/10	28/10	28A/10	54/10	54A/10		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	2. Sacueni, str. Invatator Gheorghe Popescu, nr. 117, Magazin "Federal Coop"
												5. Targoviste, Bulevardul Unirii, nr. 20, Grup Scolar "Constantin Brancoveanu"
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	24.Hulubesti, Primarie
												24A.Hulubesti, sat Milosari, str. Principala, nr. 64, Magazin "Vasile Gheorghe"
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	28.Cobia, sat Gherghitesti, Primarie
												28A.Cobia, sat Mislea, Gradinita
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	0	0	0	0	1	0	SR EN ISO 6222/2004	54.Butoiu, sat Butoiu de Sus, Gradinita
												54A.Butoiu, str. Principala, nr. 4, Vasile Ion
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	3	2	0	1	0	0	0	0	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			138/10	138A/10	140/10	140A/10	64/11	64A/11	69/11	69A/11		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	138. Telesti, Primarie
												138A. Telesti, Scoala Generala
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	140. Scheiu de Sus, nr. 116, Magazin "La 2 Pasi"
												140A. Scheiu de Sus, str. Perincipala, nr. 93, Gruita Vasile
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	64. Comisani, sat Lazuri, str. Comisanilor, nr. 3, Scoala Generala Comisani
												64A.Comisani, str.Bisericii, nr.47, Rauta Carmen
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	0	0	7	0	0	4	SR EN ISO 6222/2004	69.Bucsani, str.Principala, nr.129, grădinița
												69A. Bucsani, sat Habeni, str.Nucilor, nr.136, Fumea Stefan
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	0	1	3	1	0	1	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			85/11	85/11	87/11	87A/11	89/11	89A/11	2/12	5/12		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	85. Bilciuresti, Primarie
												85A. Bucsani, str. Principala, Gradinita
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	87. Dobra, Primărie
												87A. Dobra, Scoala Generala
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	89. Marcesti, Gradinita
												89A. Marcesti, str. Principala, nr. 232, Paun Gheorghe
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	0	0	3	0	0	2	SR EN ISO 6222/2004	2. Ulmi, Primaria
												5. Targoviste, micro III, Bulevardul Eroilor, Magazin "Penny"
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	1	0	0	0	0	0	1	0	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			134/12	134A/12	136/12	136A/12	142/12	142A/12	156/12	156A/12		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	134. Crangurie, Primărie
												134A. Crangurie, sat Crangurile de Jos, Magazin "La Ursu", Ursu Mihaela
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	136. Patroaia, str. Principala, Azil de Batrani
												136A. Patroaia, str. Principala, nr. 146, Banu George
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	142. Fagetu, str. Principala, nr. 10, Magazin "SC Scenic SRL"
												142A. Fagetu, str. Principala, nr. 104, Ciureanu Aurel
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	0	0	0	2	1	0	SR EN ISO 6222/2004	156. Poroinica, sat Putu cu Salcie, str. Principala, Scoala Generala
												156A. Poroinica, str. Principala, nr. 50, Velea Gheorghe
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	3	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			158/12	158A/12	26/13	26A/13	57/13	57A/13	59/13	59A/13		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	158. Matasaru, sat Cretulesti, Primarie
												158A. Matasaru, Politie
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	26. Manesti, str.Principala, Scoala Generala
												26A. Manesti, Primărie
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	57. Tatarani – Priboiu, str.Principala, nr.208, Bragadiru Alexandra
												57A. Tatarani – Priboiu, str. Principala, Camin Cultural
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	2	2	0	1	3	0	0	3	SR EN ISO 6222/2004	59.Gheboieni, Scoala Generala
												59A. Gheboieni, str. Principala, nr. 214, Ungureanu Cornel
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	4	1	0	0	0	0	1	0	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			2/14	5/14	9/14	9A/14	73/14	73A14	154/14	154A/14		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	2. Targoviste, str.Vlad Tepes, D.A.S.
												5. Targoviste, str.Locotenent Parvan Popescu, nr.94, Liceul Petru Cercel
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	9. Viisoara, sat Dumbrava, str. Principala, nr. 182, magazin SC FIL-IOLI SRL
												9A. Dumbrava, sat Colanu, str. Trandafirului, nr. 5, Constantin Antohe
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	73. Lucieni, Primarie
												73A. Lucieni, Primărie Raci
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	2	12	0	0	3	15	20	SR EN ISO 6222/2004	154. Dragodana, sat Picior de Munte, str.Principala, Scoala Generala
												154A. Dragodana, sat Cuparu, str. Pe Vale, nr. 4, Magazin Stefanescu Vasile
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	10	0	0	10	20	20	20	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			2/17	5/17	38/17	38A/17	79/17	79A/17	91/17	91A/17		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	2. Targoviste, str. Vlad Tepes, nr. 6C Centrul Multifunctional "Sfanta Maria"
												5.Targoviste, Aleea Trandafirilor nr. 2, Scoala Gimnaziala "Coresi"
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	38. Racari, magazin PROFI
												38A. Racari, str. Ana Ipatescu, nr.90, Trusconiu Gheorghe
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	79. Brezoele, Scoala Generala nr. 2
												79A. Brezoele, str. Principala, nr. 65, Mercone Vasile
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	14	8	3	0	0	0	2	0	SR EN ISO 6222/2004	91. Slobozia Moara, Scoala Generala
												91A. Slobozia Moara, str. Principala, nr. 48 B, Badea Marian
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	7	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			97/17	97A/17	1/18	11/18	30/18	30A/18	62/18	62A/18		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	97.Colacu,sat, Stanesti,str.Constantin Brancoveanu,nr.7,cisMEA publica
												97A.Colacu,Gradinita,Casa Piticilor
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	1.Lazuri,iesire statie
												11.Priseaca,iesire statie
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	30.Ocnita,Primarie
												30A.Ocnita,str.Valea lui Seab,Gradinita nr.3
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	4	1	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 6222/2004	62.Sotanga,Biserica
												62A.Sotanga,Primarie
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	1	2	1	0	0	6	0	0	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			80/18	81/18	103/18	103A/18	2/19	5/19	40/20	40A./20		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	80.Gura Ocnitei,iesire statie
												81.Gura Ocnitei,Spitalul de Psihiatrie,Seacie Cronici
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	103.Gorgota,str.Principala,nr.22,Magazin Badea Marinela
												103A.Gorgota,str.Poiana Mare,nr.52,Eftimie Valentin
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	2.Targoviste,Calea Bucuresti,Scoala Gimnaziala,Smaranda Gheorghiu
												5.Targoviste,Bulevardul Unirii,Liceul I.H.Radulescu
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	0	0	0	0	8	2	SR EN ISO 6222/2004	40.Produlesti,Primarie
												40A.Produlesti,Scoala Generala
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	6	0	2	0	0	0	4	0	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			61/20	61A/20	71/20	71A/20	95/20	95A/20	107/21	107A/21		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	61.Ungureni-Dragomiresti,Biserica
												61A.Ungureni,Dragomiresti, str.Principala, nr.73, Magazin Mixt
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	71.Nucet -Cazaci,Primarie
												71A.Nucet -Cazaci,str.Garii,nr.6,Liceul Tehnologic
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	95.Persinari,str.Scolii,Gradinita
												95A.Persinari,Biserica
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	1	0	0	0	2	0	1	SR EN ISO 6222/2004	107.Barbuletu,str.Principala,After School
												107A.Barbuletu,str.Principala, nr.459, Nitescu Ion
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	0	0	0	0	0	2	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			2/31	5/31								
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0							SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	2.Ulmi, str. Principala, nr. 216, Scoala cu Clasele I-VIII
												5.Rancaciov, nr. 165, Neagoe Viorel
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0							SR EN ISO 7899-2/2002	
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0							SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0							SR EN ISO 6222/2004	
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0							SR EN ISO 6222/2004	



VALORILE PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI MONITORIZATI IN LABORATORUL DE APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 782/05.12.2024

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

Perioada de monitorizare: 03-31.03.2025

PARAMETRI ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017, SR EN ISO 5667-3/2024										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			2/03	3/03	5/03	6/03	7/03	8/03	11/03	12/03	68/03	27/04			
pH (20°C)	Unit pH	≥6,5 ≤9,5	-	7.7	-	7.7	-	7.7	7.4	7.4	7.4	7.7	SR ISO 10523/2012		
Conductivitate	μS/cm la 20° C	2500	-	346	-	322	-	286	1507	1496	1561	254	SR EN 27888/1997	2	Rezervor inmagazinare Musa
Turbiditatea	NTU	5(rural)	1.91	2.18	2.02	0.97	2.42	1.57	0.62	0.55	0.74	1.52	SR EN ISO 7027/2016	3	Pucioasa, str.Republicii, nr.95-Spital orasenesc
Clor rezidual liber	mg/l	max 0.50 min 0,10	1.25	1.00	0.98	0.98	0.95	0.95	0.65	0.30	0.56	0.50	SR EN ISO 7393-1/2002	5	Rezervor inmagazinare Branesti
Clor rezidual total	mg/l		1.28	1.04	1.02	1.02	1.00	1.00	0.69	0.33	0.60	0.55	SR EN ISO 7393-1/2002	6	Glodeni Deal-Gradinita Laculete
% Clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min.80	98	96	96	96	95	95	94	91	93	91		7	Rezervor inmagazinare Vulcana Bai
Amoniu	mg/l	0.5	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1/2001	8	Vulcana Bai Statie Repompare nr. 2
Culoare		*1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	SR EN ISO7887/2012	11	Iesire Statie Glodeni Deal
Miros		*2	-	2	-	2	-	2	2	2	2	2	SR EN 1622/2007	12	Glodeni Deal-Statie repompare Schela
Gust		*3	-	3	-	3	-	3	3	3	3	3	SR EN 1622/2007	68	Glodeni Deal-Statie repompare Gusoiu
Aluminiu	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 10566/2001	27	Iesire Statie Galma
Nitrati	mg/l	50	-	-	-	-	-	-	2.149	2.199	2.186	2.444	SR ISO 7890-3/2000		
Nitriti	mg/l	retea 0,5 statie 0,1	-	-	-	-	-	-	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR EN 26777 /C91-2006		
Mangan	μg/l	50	-	-	-	-	-	-	SLQ	SLQ	SLQ	-	SR ISO 6333/1997		
Fier	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	SLQ	SLQ	SLQ	-	SR ISO 6332 /C91-2006		
Duritate totala	grade germane		-	-	-	-	-	-	25.58	25.13	26.03	6.39	SR ISO 6059/2008		
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	-	-	-	-	-	-	0.67	0.67	0.67	0.74	SR EN ISO 8467/2001		
Cloruri	mg/l	250	-	-	-	-	-	-	179.38	177.25	181.50	7.799	SR ISO 9297/2001		
Sulfati	mg/l	250	-	-	-	-	-	-	79.80	79.80	81.70	13.30	STAS 3069/1987		

PARAMETRI ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017, SR EN ISO 5667-3/2024										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			28/04	30/04	31/04	43/04	44/04	15/05	16/05	19/05	20/05	22/05			
pH (20°C)	Unit pH	≥6,5 ≤9,5	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	-	7.8	7.2	7.3	7.4	SR ISO 10523/2012		
Conductivitate	μS/cm la 20 ⁰ C	2500	252	153	156	273	270	-	410	590	587	690	SR EN 27888/1997	28	Pietrosita, str.Joseni, cismea publica Galma
Turbiditatea	NTU	5(rural)	1.74	0.76	0.43	1.21	1.36	0.52	0.66	0.19	0.25	0.27	SR EN ISO 7027/2016	30	Iesire Statie Ratei
Clor rezidual liber	mg/l	max 0.50 min 0,10	0.46	0.38	0.36	0.70	0.50	0.70	0.67	0.48	0.42	0.45	SR EN ISO 7393-1/2002	31	Moroeni, str.Rusetu,nr.2-Scoala generala
Clor rezidual total	mg/l		0.50	0.42	0.40	0.75	0.55	0.75	0.73	0.53	0.46	0.50	SR EN ISO 7393-1/2002	43	Iesire Statie TBC Moroieni
% Clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min.80	92	90	90	93	91	93	92	91	91	90		44	Moroeni Glod, sat Nou-Gradinita
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	-	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1/2001	15	Rezervor inmagazinare Bana Moreni
Culoare		*1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	SR EN ISO7887/2012	16	Moreni, str. Petrolului, nr.3-Scoala Generala nr.4
Miros		*2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	SR EN 1622/2007	19	Iesire Statie Iedera
Gust		*3	3	3	3	3	3	-	3	3	3	3	SR EN 1622/2007	20	Iedera, str.Principala, Gradinita Iedera de Sus
Aluminiu	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	89.98	-	-	-	SR ISO 10566/2001	22	Valea Lunga, Sat Cricov- Gradinita
Nitrati	mg/l	50	2.425	1.385	1.529	2.087	2.193	-	1.848	5.727	5.878	0.971	SR ISO 7890-3/2000		
Nitriti	mg/l	retea 0,5 statie 0,1	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	-	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR EN 26777 /C91-2006		
Mangan	μg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333/1997		
Fier	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332 /C91-2006		
Duritate totala	grade germane		6.39	4.10	4.10	7.29	7.29	-	10.55	15.26	15.60	18.40	SR ISO 6059/2008		
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	0.83	SLQ	SLQ	0.67	0.80	-	-	0.70	0.70	0.64	SR EN ISO 8467/2001		
Cloruri	mg/l	250	7.799	3.545	3.545	3.545	3.545	-	-	8.508	9.217	10.635	SR ISO 9297/2001		
Sulfati	mg/l	250	13.30	7.60	7.60	17.10	17.10	-	-	17.10	17.10	26.60	STAS 3069/1987		

PARAMETRI ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017, SR EN ISO 5667-3/2024										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			24/05	15/10	2/11	3/11	5/11	6/11	7/11	8/11	65/12	66/12			
pH (20°C)	Unit pH	≥6,5 ≤9,5	7.3	-	-	7.8	-	7.8	-	7.7	7.3	7.4	SR ISO 10523/2012		
Conductivitate	μS/cm la 20 ⁰ C	2500	751	-	-	424	-	433	-	459	688	680	SR EN 27888/1997	24	Visinesti Sat Urseiu str.Principala nr.315,fam.Bratu
Turbiditatea	NTU	5(rural)	2.21	0.77	1.90	3.13	3.86	3.46	3.65	2.11	0.40	0.46	SR EN ISO 7027/2016	15	Rezervor inmagazinare Bana Moreni
Clor rezidual liber	mg/l	max 0.50 min 0,10	0.39	0.62	0.95	0.78	0.95	0.90	0.92	0.92	0.47	0.43	SR EN ISO 7393-1/2002	2	Rezervor inmagazinare Musa
Clor rezidual total	mg/l		0.45	0.66	1.00	0.81	1.00	0.94	0.96	0.96	0.51	0.46	SR EN ISO 7393-1/2002	3	Pucioasa, cartier Glodeni-Vale, nr. 152-Gradinita nr.5 si nr.2
% Clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min.80	87	94	95	96	95	96	96	96	92	93		5	Rezervor inmagazinare Branesti
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	-	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1/2001	6	Branesti, str. Principala, nr.213-Gradinita
Culoare		*1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	SR EN ISO7887/2012	7	Rezervor inmagazinare Vulcana Bai
Miros		*2	2	-	-	2	-	2	-	2	2	2	SR EN 1622/2007	8	Vulcana-Bai, str.Calea Targovistei, nr.128-magazin A.F.Zizi
Gust		*3	3	-	-	3	-	3	-	3	3	3	SR EN 1622/2007	65	Valea Lunga-Sat Ogrea, nr.14, fam.Stan Constantin
Aluminiu	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 10566/2001	66	Valea Lunga-Sat Stubee Tisa, magazin I.I.NUTA GABRIELA
Nitrati	mg/l	50	0.276	-	-	1.503	-	-	-	-	0.457	0.533	SR ISO 7890-3/2000		
Nitriti	mg/l	retea 0,5 statie 0,1	SLQ	-	-	SLQ	-	-	-	-	SLQ	SLQ	SR EN 26777 /C91-2006		
Mangan	μg/l	50	41.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333/1997		
Fier	μg/l	200	143.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332 /C91-2006		
Duritate totala	grade germane		17.17	-	-	10.65	-	-	-	-	17.95	17.95	SR ISO 6059/2008		
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	0.70	-	-	SLQ	-	-	-	-	SLQ	SLQ	SR EN ISO 8467/2001		
Cloruri	mg/l	250	9.926	-	-	31.196	-	-	-	-	10.635	10.635	SR ISO 9297/2001		
Sulfati	mg/l	250	32.30	-	-	57.00	-	-	-	-	22.80	22.80	STAS 3069/1987		

PARAMETRI ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017, SR EN ISO 5667-3/2024										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			67/12	64/12	60/12	61/12	62/12	63/12	68/12	13/13	14/13	25/13			
pH (20°C)	Unit pH	≥6,5 ≤9,5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.3	7.3	-	SR ISO 10523/2012		
Conductivitate	μS/cm la 20 ⁰ C	2500	331	684	323	302	313	313	309	626	618	-	SR EN 27888/1997	67	Pucioasa, b-dul Trandafirilor,nr.236, PIZEERIA ANGELO
Turbiditatea	NTU	5(rural)	1.40	0.34	3.86	1.00	0.91	0.85	0.95	1.14	1.06	0.79	SR EN ISO 7027/2016	64	Valea Lunga-Sat Gorgota, magazin I.I.MARES IOAN
Clor rezidual liber	mg/l	max 0.50 min 0,10	0.62	0.46	0.90	0.81	0.69	0.84	0.83	0.55	0.45	0.28	SR EN ISO 7393-1/2002	60	Vulcana Pandele-Gura Vulcaniei, nr.35-magazin AMIGAS SEBYTO
Clor rezidual total	mg/l		0.66	0.49	0.95	0.85	0.74	0.90	0.89	0.60	0.50	0.32	SR EN ISO 7393-1/2002	61	Pucioasa Sat str.Principala nr.77-fam.Petrosel
% Clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min.80	94	94	95	95	93	93	93	92	90	88		62	Pucioasa str.Carierei, S.C. BENNETON
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	-	SR ISO 7150-1/2001	63	Glodeni Deal-Statie repompare Laculete
Culoare		*1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	SR EN ISO7887/2012	68	Branesti, str.Croitoriei,nr.7,fam.Vasile
Miros		*2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	SR EN 1622/2007	13	Iesire Statie Varfuri
Gust		*3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	SR EN 1622/2007	14	Varfuri, sat Ulmetu, nr.39- Gradinita
Aluminiu	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 10566/2001	25	Rezervor inmagazinare Fieni
Nitrati	mg/l	50	1.541	0.533	1.679	1.661	1.704	1.729	1.748	1.654	1.359	-	SR ISO 7890-3/2000		
Nitriti	mg/l	retea 0,5 statie 0,1	SLQ	SLQ	0.013	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	-	SR EN 26777 /C91-2006		
Mangan	μg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333/1997		
Fier	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332 /C91-2006		
Duritate totala	grade germane		7.85	17.95	7.85	7.85	7.85	7.40	7.29	16.83	16.83	-	SR ISO 6059/2008		
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	0.64	0.67	SLQ	SLQ	SLQ	0.67	0.73	SLQ	SLQ	-	SR EN ISO 8467/2001		
Cloruri	mg/l	250	18.434	10.635	18.434	18.434	18.434	17.016	17.016	7.090	7.090	-	SR ISO 9297/2001		
Sulfati	mg/l	250	64.60	22.80	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	17.10	17.10	-	STAS 3069/1987		

PARAMETRI ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017, SR EN ISO 5667-3/2024										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			26/13	33/13	34/13	36/13	38/13	60/13	61/13	1/17	2/17	3/17			
pH (20°C)	Unit pH	≥6,5 ≤9,5	7.8	-	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.3	-	7.3	SR ISO 10523/2012		
Conductivitate	μS/cm la 20 ⁰ C	2500	325	-	243	400	224	220	319	155	-	193	SR EN 27888/1997	26	Fieni, str.Teilor, nr.14-Gradinita
Turbiditatea	NTU	5(rural)	0.42	2.10	2.31	1.72	1.49	1.71	1.61	0.91	1.89	1.70	SR EN ISO 7027/2016	33	Rezervor inmagazinare Buciumeni
Clor rezidual liber	mg/l	max 0.50 min 0,10	0.25	0.53	0.48	0.70	0.50	0.48	0.35	0.90	0.72	0.64	SR EN ISO 7393-1/2002	34	Buciumeni, str.Poienita-magazin alimentar
Clor rezidual total	mg/l		0.28	0.57	0.53	0.75	0.55	0.52	0.38	0.95	0.75	0.68	SR EN ISO 7393-1/2002	36	Sat Cucuteni, nr.22-fam.Istratescu
% Clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min.80	89	93	91	93	91	92	92	95	96	94		38	Fieni, cartier Berevoiesti, nr.41-fam.Simion
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	-	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	-	SLQ	SR ISO 7150-1/2001	60	Fieni-Str.Livezi, nr.16, fam.Manoiu
Culoare		* ₁	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	SR EN ISO7887/2012	61	Fieni-Str.Firete, nr.1, fam.Grozea Nicolae
Miros		* ₂	2	-	2	2	2	2	2	2	-	2	SR EN 1622/2007	1	Iesire Statie Pucioasa
Gust		* ₃	3	-	3	3	3	3	3	3	-	3	SR EN 1622/2007	2	Rezervor inmagazinare Musa
Aluminiu	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	SLQ	-	-	SR ISO 10566/2001	3	Pucioasa, bd.Trandafirilor, nr.9-Colegiul National "Nicolae Titulescu"
Nitrati	mg/l	50	2.230	-	2.211	2.161	2.280	1.704	1.785	-	-	1.410	SR ISO 7890-3/2000		
Nitriti	mg/l	retea 0,5 statie 0,1	SLQ	-	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	-	-	SLQ	SR EN 26777 /C91-2006		
Mangan	μg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333/1997		
Fier	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332 /C91-2006		
Duritate totala	grade germane		6.50	-	6.50	7.85	6.73	6.73	6.50	-	-	5.05	SR ISO 6059/2008		
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	0.70	-	SLQ	0.96	0.80	0.70	0.70	-	-	SLQ	SR EN ISO 8467/2001		
Cloruri	mg/l	250	10.635	-	7.799	26.233	7.090	5.672	9.217	-	-	9.926	SR ISO 9297/2001		
Sulfati	mg/l	250	17.10	-	17.10	58.90	17.10	17.10	36.10	-	-	60.80	STAS 3069/1987		

PARAMETRI ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017, SR EN ISO 5667-3/2024										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			5/17	6/17	7/17	8/17	62/17	63/17	64/17	27/18	28/18	30/18			
pH (20°C)	Unit pH	≥6,5 ≤9,5	-	7.3	-	7.3	7.1	7.3	7.1	7.7	7.7	7.8	SR ISO 10523/2012		
Conductivitate	μS/cm la 20° C	2500	-	179	-	230	705	238	1516	261	258	155	SR EN 27888/1997	5	Rezervor inmagazinare Branesti
Turbiditatea	NTU	5(rural)	1.32	1.76	1.59	3.03	0.46	0.65	0.39	1.31	1.42	1.56	SR EN ISO 7027/2016	6	Vulcana-Pandele,str.Principala nr.87,Gradinita
Clor rezidual liber	mg/l	max 0.50 min 0,10	0.75	0.70	0.80	0.70	0.62	0.57	0.67	0.50	0.48	0.25	SR EN ISO 7393-1/2002	7	Rezervor inmagazinare Vulcana Bai
Clor rezidual total	mg/l		0.80	0.73	0.85	0.73	0.65	0.60	0.70	0.55	0.53	0.28	SR EN ISO 7393-1/2002	8	Vulcana Bai str.A.I.Cuza, nr.85- Scoala generala
% Clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min.80	94	96	94	96	95	95	96	91	91	89		62	Glodeni Deal-Statie repompare Malu Mierii
Amoniu	mg/l	0.5	-	SLQ	-	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1/2001	63	Glodeni Deal-Statie repompare Schela
Culoare		*1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	SR EN ISO7887/2012	64	Glodeni Deal-Statie repompare Gusoiu
Miros		*2	-	2	-	2	2	2	2	2	2	2	SR EN 1622/2007	27	Iesire Statie Galma
Gust		*3	-	3	-	3	3	3	3	3	3	3	SR EN 1622/2007	28	Motaieni, str.Principala, nr.132-Primarie
Aluminiu	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 10566/2001	30	Iesire Statie Ratei
Nitrati	mg/l	50	-	1.460	-	1.786	1.936	1.542	2.105	-	-	-	SR ISO 7890-3/2000		
Nitriti	mg/l	retea 0,5 statie 0,1	-	SLQ	-	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	-	-	-	SR EN 26777 /C91-2006		
Mangan	μg/l	50	-	-	-	-	SLQ	-	SLQ	-	-	-	SR ISO 6333/1997		
Fier	μg/l	200	-	-	-	-	SLQ	-	SLQ	-	-	-	SR ISO 6332 /C91-2006		
Duritate totala	grade germane		-	5.05	-	5.95	12.34	5.95	25.24	-	-	-	SR ISO 6059/2008		
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	-	0.67	-	SLQ	0.96	0.76	1.05	-	-	-	SR EN ISO 8467/2001		
Cloruri	mg/l	250	-	9.926	-	12.762	75.154	16.307	179.38	-	-	-	SR ISO 9297/2001		
Sulfati	mg/l	250	-	60.80	-	60.80	83.60	64.60	83.60	-	-	-	STAS 3069/1987		

PARAMETRI ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017, SR EN ISO 5667-3/2024										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			31/18	45/18	46/18	15/19	22/19	24/19	11/20	12/20	61/21	62/21			
pH (20°C)	Unit pH	≥6,5 ≤9,5	7.8	7.7	7.7	-	7.1	7.1	7.4	7.4	7.8	7.8	SR ISO 10523/2012		
Conductivitate	μS/cm la 20 ⁰ C	2500	152	244	246	-	675	753	1481	1492	204	258	SR EN 27888/1997	31	Pietrosita, str.Joseni, nr.327 B-Gradinita
Turbiditatea	NTU	5(rural)	1.31	0.71	0.49	0.34	0.26	1.39	0.99	1.21	3.01	3.93	SR EN ISO 7027/2016	45	Iesire Statie Dealu Frumos
Clor rezidual liber	mg/l	max 0.50 min 0,10	0.23	0.15	0.12	0.70	0.50	0.35	0.80	0.50	0.48	0.38	SR EN ISO 7393-1/2002	46	Dealul Frumos - Gradinita
Clor rezidual total	mg/l		0.26	0.18	0.15	0.75	0.55	0.40	0.85	0.55	0.52	0.41	SR EN ISO 7393-1/2002	15	Rezervor inmagazinare Bana Moreni
% Clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min.80	88	83	80	93	91	88	94	91	92	93		22	Valea-Lunga, Sat Valea Mare nr 36, fam.Tarca
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	-	SLQ	0.025	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1/2001	24	Visinesti, Str.Principala, nr.435-Politie
Culoare		*1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	SR EN ISO7887/2012	11	Iesire Statie Glodeni
Miros		*2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	SR EN 1622/2007	12	Glodeni-Deal, str.Centru, nr.8-Scoala generala
Gust		*3	3	3	3	-	3	3	3	3	3	3	SR EN 1622/2007	61	Fieni, Str.Republicii-Sediu CATD
Aluminiu	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 10566/2001	62	Fieni, Str.Runcului, nr.39B-fam.Stoica
Nitrati	mg/l	50	-	3.151	3.471	-	-	-	-	-	1.478	1.572	SR ISO 7890-3/2000		
Nitriti	mg/l	retea 0,5 statie 0,1	-	SLQ	SLQ	-	-	-	-	-	SLQ	SLQ	SR EN 26777 /C91-2006		
Mangan	μg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333/1997		
Fier	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332 /C91-2006		
Duritate totala	grade germane		-	7.29	7.29	-	-	-	-	-	6.50	6.50	SR ISO 6059/2008		
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	-	0.80	0.80	-	-	-	-	-	SLQ	SLQ	SR EN ISO 8467/2001		
Cloruri	mg/l	250	-	SLQ	SLQ	-	-	-	-	-	10.635	10.635	SR ISO 9297/2001		
Sulfati	mg/l	250	-	15.20	15.20	-	-	-	-	-	20.90	20.90	STAS 3069/1987		

PARAMETRI ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017, SR EN ISO 5667-3/2024										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			63/21	64/21	1/24	2/24	3/24	5/24	6/24	7/24	8/24	61/25			
pH (20°C)	Unit pH	≥6,5 ≤9,5	7.8	7.8	7.7	-	7.7	-	7.7	-	7.7	7.8	SR ISO 10523/2012		
Conductivitate	μS/cm la 20 ⁰ C	2500	205	264	199	-	205	-	207	-	201	292	SR EN 27888/1997	63	Fieni, Str.Aurel Rainu,nr.67- Primarie
Turbiditatea	NTU	5(rural)	2.59	1.33	0.78	1.84	1.21	1.12	1.46	0.43	0.61	0.82	SR EN ISO 7027/2016	64	Fieni, cartier Costesti-Biserica
Clor rezidual liber	mg/l	max 0.50 min 0,10	0.47	0.18	0.90	0.80	0.60	0.68	0.50	0.65	0.50	0.10	SR EN ISO 7393-1/2002	1	Iesire Statie Pucioasa
Clor rezidual total	mg/l		0.50	0.22	0.95	0.85	0.65	0.73	0.55	0.70	0.55	0.12	SR EN ISO 7393-1/2002	2	Rezervor inmagazinare Musa
% Clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min.80	94	82	95	94	92	93	91	93	91	83		3	Pucioasa, str.Republicii, nr.123-Scoala Generala nr.4
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1/2001	5	Rezervor inmagazinare Branesti
Culoare		*1	1	1	1	-	1	-	1	-	1	1	SR EN ISO7887/2012	6	Branesti-Priboiu. Str.Aleea Sinaia nr.89, MARCHAND PHARMA TECH S.A.(Parc Industrial Priboiu)
Miros		*2	2	2	2	-	2	-	2	-	2	2	SR EN 1622/2007	7	Rezervor inmagazinare Vulcana Bai
Gust		*3	3	3	3	-	3	-	3	-	3	3	SR EN 1622/2007	8	Vulcana Bai, magazin A.F.Moreanu D.Ion, str.M.Eminescu nr 30
Aluminiu	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 10566/2001	61	Fieni, str.Aurel Rainu, nr.89, PFA DORAN LARISA ECATERINA
Nitrati	mg/l	50	1.315	1.554	-	-	-	-	-	-	-	1.397	SR ISO 7890-3/2000		
Nitriti	mg/l	retea 0,5 statie 0,1	SLQ	SLQ	-	-	-	-	-	-	-	SLQ	SR EN 26777 /C91-2006		
Mangan	μg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333/1997		
Fier	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332 /C91-2006		
Duritate totala	grade germane		6.50	6.50	-	-	-	-	-	-	-	6.39	SR ISO 6059/2008		
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	SLQ	SLQ	-	-	-	-	-	-	-	0.70	SR EN ISO 8467/2001		
Cloruri	mg/l	250	10.635	10.635	-	-	-	-	-	-	-	7.090	SR ISO 9297/2001		
Sulfati	mg/l	250	19.00	19.00	-	-	-	-	-	-	-	20.90	STAS 3069/1987		

PARAMETRI ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017, SR EN ISO 5667-3/2024										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			9/25	10/25	39/25	40/25	15/26	16/26	18/26	13/26	14/26	62/26			
pH (20°C)	Unit pH	≥6,5 ≤9,5	7.7	7.7	-	7.7	7.8	7.8	7.9	7.3	7.3	7.6	SR ISO 10523/2012		
Conductivitate	μS/cm la 20 ⁰ C	2500	676	678	-	222	405	406	408	617	615	205	SR EN 27888/1997	9	Iesire Statie Bezdead
Turbiditatea	NTU	5(rural)	0.45	0.42	0.78	1.10	0.64	0.63	0.84	0.59	0.55	2.59	SR EN ISO 7027/2016	10	Bezdead, str.Principala,nr.992-Magazin Iony Bis Market
Clor rezidual liber	mg/l	max 0.50 min 0,10	0.55	0.29	0.49	0.46	0.61	0.15	0.50	0.56	0.48	0.66	SR EN ISO 7393-1/2002	39	Rezervor inmagazinare Bezdead
Clor rezidual total	mg/l		0.60	0.33	0.52	0.50	0.64	0.18	0.55	0.60	0.51	0.70	SR EN ISO 7393-1/2002	40	Bezdead Magura, Gradinita
% Clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min.80	92	88	94	92	95	83	91	93	94	94		15	Rezervor inmagazinare Bana Moreni
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	-	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1/2001	16	Moreni, str. Flacara, nr.26- Scoala nr.1
Culoare		*1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	SR EN ISO7887/2012	18	Filipestii de Padure-SC Recunosinta Prodcom Impex SRL, str.Garii nr.661
Miros		*2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	2	SR EN 1622/2007	13	Iesire Statie Varfuri
Gust		*3	3	3	-	3	3	3	3	3	3	3	SR EN 1622/2007	14	Varfuri, sat Suvita, nr.135- Gradinita
Aluminiu	μg/l	200	-	-	-	-	77.05	77.57	79.12	-	-	-	SR ISO 10566/2001	62	Pucioasa, str.Merisor, nr.5, fam.Dinescu
Nitrati	mg/l	50	1.566	1.560	-	1.203	1.673	1.666	1.917	-	-	1.992	SR ISO 7890-3/2000		
Nitriti	mg/l	retea 0,5 statie 0,1	SLQ	SLQ	-	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	-	-	SLQ	SR EN 26777 /C91-2006		
Mangan	μg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333/1997		
Fier	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	32.48	-	-	-	SR ISO 6332 /C91-2006		
Duritate totala	grade germane		17.39	17.39	-	6.17	9.87	9.99	9.99	-	-	8.75	SR ISO 6059/2008		
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	0.70	0.80	-	0.64	0.70	0.80	0.70	-	-	0.80	SR EN ISO 8467/2001		
Cloruri	mg/l	250	9.217	9.217	-	7.090	11.344	11.344	11.344	-	-	11.344	SR ISO 9297/2001		
Sulfati	mg/l	250	16.91	16.91	-	26.60	30.40	30.40	32.30	-	-	57.00	STAS 3069/1987		

PARAMETRI ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017, SR EN ISO 5667-3/2024										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			1/28	65/28	66/28	67/28	2/31	3/31	5/31	6/31	7/31	8/31			
pH (20°C)	Unit pH	≥6,5 ≤9,5	7.6	7.4	7.5	7.5	-	7.6	-	7.6	-	7.6	SR ISO 10523/2012		
Conductivitate	μS/cm la 20°C	2500	201	1537	1386	1516	-	179	-	178	-	179	SR EN 27888/1997	1	Iesire Statie Pucioasa
Turbiditatea	NTU	5(rural)	0.75	0.62	0.61	0.67	0.89	3.59	2.21	0.88	1.76	3.02	SR EN ISO 7027/2016	65	Glodeni Deal-Statie repompare Gusoiu
Clor rezidual liber	mg/l	max 0.50 min 0,10	1.15	0.42	0.41	0.49	0.80	0.75	0.60	0.64	0.66	0.65	SR EN ISO 7393-1/2002	66	Glodeni Deal-Statie repompare Malu Mierii
Clor rezidual total	mg/l		1.20	0.46	0.44	0.52	0.85	0.78	0.64	0.67	0.70	0.68	SR EN ISO 7393-1/2002	67	Glodeni Deal-Statie repompare Schela
% Clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min.80	96	91	93	94	94	96	94	96	94	96		2	Rezervor inmagazinare Musa
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	SR ISO 7150-1/2001	3	Pucioasa, D.G.A.S.P.C. Dambovita, str.Republicii, bloc Sarmis, ap.40
Culoare		*1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	1	SR EN ISO7887/2012	5	Rezervor inmagazinare Branesti
Miros		*2	2	2	2	2	-	2	-	2	-	2	SR EN 1622/2007	6	Vulcana-Pandele, str.Principala nr.1, magazin S.C. NASUL CEL BUN SRL
Gust		*3	3	3	3	3	-	3	-	3	-	3	SR EN 1622/2007	7	Rezervor inmagazinare Vulcana Bai
Aluminiu	μg/l	200	29.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 10566/2001	8	Vulcana Bai, magazin I.I.Vasile V.I. Nicolae, str.T.Vladimirescu nr.55
Nitrati	mg/l	50	1.968	1.535	1.310	1.548	-	-	-	-	-	-	SR ISO 7890-3/2000		
Nitriti	mg/l	retea 0,5 statie 0,1	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	-	-	-	-	-	-	SR EN 26777 /C91-2006		
Mangan	μg/l	50	-	SLQ	SLQ	SLQ	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333/1997		
Fier	μg/l	200	-	SLQ	SLQ	SLQ	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332 /C91-2006		
Duritate totala	grade germane		4.82	24.91	22.78	25.47	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6059/2008		
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	0.77	0.67	0.64	SLQ	-	-	-	-	-	-	SR EN ISO 8467/2001		
Cloruri	mg/l	250	16.307	187.88	165.20	186.47	-	-	-	-	-	-	SR ISO 9297/2001		
Sulfati	mg/l	250	15.20	58.90	60.80	58.90	-	-	-	-	-	-	STAS 3069/1987		

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
SLQ-sub limita de cuantificare;LQ: amoniu <0,019 mg/l, nitriti<0,006 mg/l, oxidabilitate <0,626 mgO₂/l, cloruri <4,957 mg/l, mangan < 14,4 μg/l, fier <27,3 μg/l, aluminiu <35,95 μg/l.



VALORILE PARAMETRIILOR MICROBIOLOGICI MONITORIZATI IN LABORATORUL DE APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 782/05.12.2024

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

Perioada de monitorizare: 03-31.03.2025

PARAMETRII ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017,SR EN ISO 5667-3/2024,SR EN ISO 19458/2007										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			2/03	3/03	5/03	6/03	7/03	8/03	11/03	12/03	68/03	27/04			
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	2	Rezervor inmagazinare Musa
														3	Pucioasa, str.Republicii, nr.95-Spital orasenesc
Escherichia coli	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	5	Rezervor inmagazinare Branesti
														6	Glodeni Deal-Gradinita Laculete
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	7	Rezervor inmagazinare Vulcana Bai
														8	Vulcana Bai Statie Repompare nr. 2
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	3	3	0	1	2	0	0	0	0	4	SR EN ISO 6222/2004	11	Iesire Statie Glodeni Deal
														12	Glodeni Deal-Statie repompare Schela
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	0	18	2	3	4	0	2	0	0	5	SR EN ISO 6222/2004	68	Glodeni Deal-Statie repompare Gusoiu
														27	Iesire Statie Galma
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	SR EN ISO 14189/2017		

PARAMETRII ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017,SR EN ISO 5667-3/2024,SR EN ISO 19458/2007										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			28/04	30/04	31/04	43/04	44/04	15/05	16/05	19/05	20/05	22/05			
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	28	Pietrosita, str.Joseni, cismea publica Galma
														30	Iesire Statie Ratei
Escherichia coli	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	31	Moroeni, str.Rusetu,nr.2-Scoala generala
														43	Iesire Statie TBC Moroieni
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	44	Moroeni Glod, sat Nou-Gradinita
														15	Rezervor inmagazinare Bana Moreni
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	5	2	1	1	1	2	2	1	1	1	SR EN ISO 6222/2004	16	Moreni, str. Petrolului, nr.3-Scoala Generala nr.4
														19	Iesire Statie Iedera
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	0	1	4	0	1	0	2	0	0	1	SR EN ISO 6222/2004	20	Iedera, str.Principala, Gradinita Iedera de Sus
														22	Valea Lunga, Sat Cricov- Gradinita
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	SR EN ISO 14189/2017		

PARAMETRII ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017,SR EN ISO 5667-3/2024,SR EN ISO 19458/2007										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			24/05	15/10	2/11	3/11	5/11	6/11	7/11	8/11	65/12	66/12			
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	24	Visinesti Sat Urseiu str.Principala nr.315,fam.Bratu
														15	Rezervor inmagazinare Bana Moreni
Escherichia coli	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	2	Rezervor inmagazinare Musa
														3	Pucioasa, cartier Glodeni-Vale, nr. 152-Gradinita nr.5 si nr.2
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	5	Rezervor inmagazinare Branesti
														6	Branesti, str. Principala, nr.213-Gradinita
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	2	3	0	3	2	1	2	1	3	2	SR EN ISO 6222/2004	7	Rezervor inmagazinare Vulcana Bai
														8	Vulcana-Bai, str.Calea Targovistei, nr.128-magazin A.F.Zizi
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	1	1	0	0	1	0	0	2	18	2	SR EN ISO 6222/2004	65	Valea Lunga-Sat Ogrea, nr.14, fam.Stan Constantin
														66	Valea Lunga-Sat Stubee Tisa, magazin I.I.NUTA GABRIELA
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	SR EN ISO 14189/2017		

PARAMETRII ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017,SR EN ISO 5667-3/2024,SR EN ISO 19458/2007										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			67/12	64/12	60/12	61/12	62/12	63/12	68/12	13/13	14/13	25/13			
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	67	Pucioasa, b-dul Trandafirilor,nr.236, PIZEERIA ANGELO
														64	Valea Lunga-Sat Gorgota, magazin I.I.MARES IOAN
Escherichia coli	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	60	Vulcana Pandele-Gura Vulcaniei, nr.35- magazin AMIGAS SEBYTO
														61	Pucioasa Sat str.Principala nr.77- fam.Petrosel
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	62	Pucioasa str.Carierei, S.C. BENNETON
														63	Glodeni Deal-Statie repompare Laculete
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	3	2	1	1	3	2	10	3	2	0	SR EN ISO 6222/2004	68	Branesti, str.Croitoriei,nr.7,fam.Vasile
														13	Iesire Statie Varfuri
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	2	1	1	1	3	2	3	2	2	0	SR EN ISO 6222/2004	14	Varfuri, sat Ulmetu, nr.39- Gradinita
														25	Rezervor inmagazinare Fieni
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-	0	SR EN ISO 14189/2017		

PARAMETRII ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017,SR EN ISO 5667-3/2024,SR EN ISO 19458/2007										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			26/13	33/13	34/13	36/13	38/13	60/13	61/13	1/17	2/17	3/17			
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	26	Fieni, str.Teilor, nr.14-Gradinita
														33	Rezervor inmagazinare Buciumeni
Escherichia coli	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	34	Buciumeni, str.Poienita-magazin alimentar
														36	Sat Cucuteni, nr.22-fam.Istratescu
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	38	Fieni, cartier Berevoiesti, nr.41-fam.Simion
														60	Fieni-Str.Livezi, nr.16, fam.Manoiu
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	7	6	2	2	11	0	2	0	2	3	SR EN ISO 6222/2004	61	Fieni-Str.Firete, nr.1, fam.Grozea Nicolae
														1	Iesire Statie Pucioasa
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	1	2	2	2	3	1	2	2	0	5	SR EN ISO 6222/2004	2	Rezervor inmagazinare Musa
														3	Pucioasa, bd.Trandafirilor, nr.9-Colegiul National "Nicolae Titulescu"
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 14189/2017		

PARAMETRII ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017,SR EN ISO 5667-3/2024,SR EN ISO 19458/2007										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			5/17	6/17	7/17	8/17	62/17	63/17	64/17	27/18	28/18	30/18			
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	5	Rezervor inmagazinare Branesti
														6	Vulcana-Pandele,str.Principala nr.87,Gradinita
Escherichia coli	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	7	Rezervor inmagazinare Vulcana Bai
														8	Vulcana Bai str.A.I.Cuza, nr.85- Scoala generala
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	62	Glodeni Deal-Statie repompare Malu Mierii
														63	Glodeni Deal-Statie repompare Schela
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	0	2	3	16	2	3	3	10	4	5	SR EN ISO 6222/2004	64	Glodeni Deal-Statie repompare Gusoiu
														27	Iesire Statie Galma
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	3	2	4	1	1	2	1	2	0	1	SR EN ISO 6222/2004	28	Motaieni, str.Principala, nr.132-Primarie
														30	Iesire Statie Ratei
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	SR EN ISO 14189/2017		

PARAMETRII ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017,SR EN ISO 5667-3/2024,SR EN ISO 19458/2007										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			31/18	45/18	46/18	15/19	22/19	24/19	11/20	12/20	61/21	62/21			
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	31	Pietrosita, str.Joseni, nr.327 B-Gradinita
														45	Iesire Statie Dealu Frumos
Escherichia coli	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	46	Dealu Frumos - Gradinita
														15	Rezervor inmagazinare Bana Moreni
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	22	Valea-Lunga, Sat Valea Mare nr 36, fam.Tarca
														24	Visinesti, Str.Principala, nr.435-Politie
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	13	1	1	5	0	0	3	1	0	1	SR EN ISO 6222/2004	11	Iesire Statie Glodeni
														12	Glodeni-Deal, str.Centru, nr.8-Scoala generala
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	7	1	0	0	0	1	1	3	2	4	SR EN ISO 6222/2004	61	Fieni, Str.Republicii-Sediu CATD
														62	Fieni, Str.Runcului, nr.39B-fam.Stoica
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	SR EN ISO 14189/2017		

PARAMETRII ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017,SR EN ISO 5667-3/2024,SR EN ISO 19458/2007										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			63/21	64/21	1/24	2/24	3/24	5/24	6/24	7/24	8/24	61/25			
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	63	Fieni, Str.Aurel Rainu,nr.67- Primarie
														64	Fieni, cartier Costesti-Biserica
Escherichia coli	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	1	Iesire Statie Pucioasa
														2	Rezervor inmagazinare Musa
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	3	Pucioasa, str.Republicii, nr.123-Scoala Generala nr.4
														5	Rezervor inmagazinare Branesti
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	1	10	10	4	2	1	6	1	19	1	SR EN ISO 6222/2004	6	Branesti-PRIDOLU, Str.Aleea Sinaia nr.63, MARCHAND PHARMA TECH S.A.(Parc Industrial Dribou)
														7	Rezervor inmagazinare Vulcana Bai
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	4	5	8	2	1	3	0	2	3	1	SR EN ISO 6222/2004	8	Vulcana Bai, magazin A.F.Moreanu D.Ion, str.M.Eminescu nr 30
														61	Fieni, str.Aurel Rainu, nr.89, PFA DORAN LARISA ECATERINA
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 14189/2017		

PARAMETRII ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017,SR EN ISO 5667-3/2024,SR EN ISO 19458/2007										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			9/25	10/25	39/25	40/25	15/26	16/26	18/26	13/26	14/26	62/26			
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	9	Iesire Statie Bezdead
														10	Bezdead, str.Principala,nr.992-Magazin Iony Bis Market
Escherichia coli	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	39	Rezervor inmagazinare Bezdead
														40	Bezdead Magura, Gradinita
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	15	Rezervor inmagazinare Bana Moreni
														16	Moreni, str. Flacara, nr.26- Scoala nr.1
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	7	2	0	0	3	2	2	5	8	2	SR EN ISO 6222/2004	18	Filipestii de Padure-SC Recunostinta Prodcom Impex SRL, str.Garii nr.661
														13	Iesire Statie Varfuri
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	1	1	0	0	5	0	1	6	19	0	SR EN ISO 6222/2004	14	Varfuri, sat Suvita, nr.135- Gradinita
														62	Pucioasa, str.Merisor, nr.5, fam.Dinescu
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	SR EN ISO 14189/2017		

PARAMETRII ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017,SR EN ISO 5667-3/2024,SR EN ISO 19458/2007										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			1/28	65/28	66/28	67/28	2/31	3/31	5/31	6/31	7/31	8/31			
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	1	Iesire Statie Pucioasa
														65	Glodeni Deal-Statie repompare Gusoiu
Escherichia coli	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	66	Glodeni Deal-Statie repompare Malu Mierii
														67	Glodeni Deal-Statie repompare Schela
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	2	Rezervor inmagazinare Musa
														3	Pucioasa, D.G.A.S.P.C. Dambovita, str.Republicii, bloc Sarmis, ap.40
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	3	3	7	0	2	6	0	3	2	0	SR EN ISO 6222/2004	5	Rezervor inmagazinare Branesti
														6	Vulcana-Pandele,str.Principala nr.1,magazin S.C. NASUL CEL BUN SRL
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	3	1	1	1	0	18	0	1	3	1	SR EN ISO 6222/2004	7	Rezervor inmagazinare Vulcana Bai
														8	Vulcana Bai, magazin I.I.Vasile V.I. Nicolae, str.T.Vladimirescu nr.55
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 14189/2017		