

COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro



Director General
Neculaescu Ionut-Sergiu

DECLARATIE

**privind conditiile de functionare a sistemului de aprovizionare cu apa Candesti Deal
in perioada de 1 an acoperita de viza**

1. Datele de identificare ale producatorului de apa:

Compania de apa Targoviste-Dambovita SA

Bd. I.C. Bratianu, nr. 50, Targoviste, Dambovita, tel.+04245614403, Fax. +40245611774

2. Detinem autorizatia sanitara de functionare: nr.7112/13.06.2018. Nu sunt modificări de la data eliberării autorizatiei

3. Sursa de apa: Sursa subterana, 1 foraj de mare adancime .

4. Tratare: - Dezinfecție cu hipoclorit de sodiu 12,5%

5. Inmagazinare pe anul 2025:

DENUMIREA OBIECTIVULUI	REZERVOR, vol (mc)	LUNA IN CARE ESTE PROGRAMATA DEZINFECTIA REZERVORULUI
Rezervor stocare	100	Aprilie

6. Retea de distributie:

- a) Materialul din care este confectionata : PEHD
- b) Zona de aprovizionare cu apa potabila: Candesti Deal
- c) Lungimea retelei de distributie: 5 843,5 m
- d) Numar total de consumatori : 260

7. Programul de distributie a apei potabile catre consumatori: 24 ore din 24


**8. Parametrii neconformi identificati la monitorizarea operationala efectuata, in perioada
20 februarie 2024 – 20 februarie 2025 :** Nu au fost

9. Lista intreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate cu apa: Nu sunt

10. Nr.avarii in retea de distributie, in perioada 20 februarie 2024–20 februarie 2025 : 2

11. Nr. intreruperi in furnizarea apei, in perioada 20 februarie 2024 – 20 februarie 2025 : 1 (in perioada 01.01.2024-31.12.2024, apa a fost furnizata cu program)

12. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile, se efectueaza de laboratorul de apa potabila Targoviste in conformitate cu programul de monitorizare a calitatii apei, pe anul 2025



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

13. Monitorizarea operationala a calitatii apei, pentru anul 2025, este efectuata de Laboratorul de Apa Potabila Targoviste, inregistrat la Ministerul Sanatatii cu certificatul numărul 768/08.08.2024

14. Costurile pentru monitorizarea operationala, pentru anul 2025, este de aproximativ 16 450 lei

15. Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile pentru anul 2025, se efectueaza de DSP Dambovita in baza contractului nr.2015/15.02.2024, incheiat cu Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

Director Tehnic si de Productie
Ing. Dumitru Valentin

Sef Serviciu Autorizari si Analiza Apa Potabila-SMI
Chim. Constantinescu Adriana

Intocmit,
Ino. Radoi Georgeta

DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE

SANATATE PUBLICA

BIROU IGIENA MEDIULUI



Verificat/Aprobat

Medic Sef DSSP

Data: 09.09.2025

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sanitară

Nr. 287 / 28.09.2025

Subsemnatul(a) Dr. Ponița Claudia,
în calitate de Medic Pușmar Igienă, însoțit/însoțită de
Ar. Geana Nela din cadrul DSP Dâmbovița,
am efectuat la solicitarea SC CATA SA

cu sediul în Localitatea S. I.C. Borofianu, nr. 10, înregistrată la
DSP Dâmbovița, nr. 446 / 06.05.2025, în prezența
domnului/doamnei în calitate de,
evaluarea obiectivului

SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ FOTABILA
cu sediul în localitatea Condăști, CANDEȘTI DE AL
nr., județul/sectorul Dâmbovița,
cu activitatea/activitățile (cod CAEN)

3600

- captare, immagazzinare, stocare, rețea de distribuție.

1. S-au evaluat condițiile de desfășurare a activității/activităților:

NU ASF

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ordinanta nr. 4/2023; HG 971/2023; HG 930/2005
Ord. MS. 1030/2009; Ord. MS. 119/2014;
Reg. U.E. 528/2012.

2. Structura constructivă și circuitele funcționale sunt conforme prevederilor:

Da.

①. CAPTARE ; - 1 foraj de mare adâncime $H = 315m$

②. INMAGAZINARE ; 1 rezervor de înmagazinare
subteran, metalic, circular, cu
capacitatea de 100mc.

③. STAȚIE TRATARE ; Instalatie automată cu
pompa de forare automată
cu soluție de hidroclorură de sodiu
12 N°/01, complet echipată cu
membrane / microprocesor.

④. REȚEA DE DISTRIBUȚIE ; de tip ramificat
din PEHD, cu
lungimea de 5843,5m
ce alimentează consumatorii
din Căminul Deal.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizat)

Ordinanta nr. 7/2023; HG 941/2023; HG 930/2005.

3. Tehnologia de fabricație și dotările cu echipamente, instalații, utilaje și mobilier sunt conforme prevederilor: Da.

4. Analiza de conformitate la condițiile igienico-sanitare privind:

a) iluminatul ☒ DA ☐ NU ☐

b) asigurarea ventilației ☒ DA ☐ NU ☐

c) asigurarea încălzirii (microclimat) ☒ DA ☐ NU ☐

d) accesibilitate la apa potabilă ☒ DA ☐ NU ☐

e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere ☒ DA ☐ NU ☐

f) asigurarea evacuării deșeurilor solide menajere ☒ DA ☐ NU ☐

g) asigurarea evacuării deșeurilor periculoase (activitățile de asistență medicală)
☐ DA ☒ NU ☐

h) personalul (dotări conform normelor privind sănătatea și securitatea în muncă)
☒ DA ☐ NU ☐

Concluzii:

1. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare: Da.

Uzav ATF; = SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE
cu APA POTABILĂ CÂND ESTI DEAL =

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ordonanța nr. 7/2023; HG 98/1/2023.

2. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, cu program de conformare anexat:

.....

2. Nu sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, deoarece s-au constatat neconformități privind obiectivul supus autorizării (anexa).

Medic Evaluator,

DR. BUZATU CLAUDIA

Dr. Buzatu Claudia Niculina
medic primar igienă
COD: E57234

6