



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro




Director General
Ing. Stoica Liviu-Cozmin

DECLARATIE privind conditiile de functionare a sistemului de aprovizionare cu apa Dragodana in perioada de 1 an acoperita de viza

- Datele de identificare ale producatorului de apa:**
Compania de apa Targoviste-Dambovita
Bd. I.C. Bratianu, nr. 50, Targoviste, Dambovita, tel.+04245614403, Fax. +40245611774
- Detinem autorizatia sanitara de functionare:** nr.496/28.02.2023. Nu sunt modificari de la data emiterii autorizatiei
- Sursa de apa:** Sursa subterana, 6 puturi forate, amplasate in extravilanul estic al localitatii Dragodana
- Tratare:** - Preclorinare cu Hipoclorit de sodiu 12.5%;
- Sistem de filtrare pentru reducerea fierului si manganului;
- Instalatie pentru dezinfectia apei cu hipoclorit de sodiu 12.5% automata cu pompa prevazuta cu membrana si microprocesor.
- Inmagazinare pe anul 2024:**

DENUMIREA OBIECTIVULUI	REZERVOR, vol (mc)	LUNA IN CARE ESTE PROGRAMATA DEZINFECTIA REZERVORULUI
Rezervor stocare Dragodana	500	Aprilie

- Retea de distributie:**
 - Materialul din care este confectionata : PEHD;
 - Zona de aprovizionare cu apa potabila: Satele Dragodana, Burduca, Cuparu, Straosti, Picior de Munte, Boboci si Padureni
 - Lungimea retelei de distributie, metri: 45338
 - Numar total de consumatori : 4300
- Programul de distributie a apei potabile catre consumatori:** 24 ore din 24
- Parametrii neconformi identificati in monitorizarea operationala efectuata in ultimele luni:** nu au fost
- Lista întreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate cu apa:** nu sunt
- Nr. avarii in reseaua de distributie in ultimele 12 luni:** 1
- Nr. intreruperi in furnizarea apei in ultimele 12 luni:** 1
- Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile,** se efectueaza de laboratorul de apa



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

potabila Targoviste in conformitate cu programul de monitorizare a calitatii apei
pentru anul 2024 - Anexa 1

- 13. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile pentru anul 2024**, se efectueaza de Laboratorul de Apa Potabila Targoviste, inregistrat la Ministerul Sanatatii cu certificatul numărul 662/25.07.2022
- 14. Costurile pentru monitorizarea operationala a calitatii apei potabile, pentru pe anul 2024**, este de aproximativ 20000 lei
- 15. Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile, pentru anul 2024** se efectueaza de DSP Dambovita in baza unui contract incheiat cu Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

Sef Serviciu Autorizari si Analiza Apa Potabila- SMI
Chim. Constantinescu Adriana

Intocmit,
Ing. Radoi Georgeta

DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE
SANATATE PUBLICA
BIROU IGIENA MEDIULUI



Verificat/Aprobat

Medic Sef DSSP

Data:

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sanitară

Nr. 242 / 22.04.2024

Subsemnatul(a) Dr. Popescu Claudia
în calitate de Medic Unas Izrenj însoțit/însoțită de
As. Geana Nela din cadrul DSSP Dambovita,
am efectuat la solicitarea
SC CATS SA

cu sediul în Bd. I. C. Brătianu nr. 50 înregistrată la
DSSP Dambovita nr. 96 / 14.04.2024 în prezența
domnului/doamnei Camela Anja în calitate de sf. tehn. realizare
evaluarea obiectivului


SISTEM DE APPROXIONARE CU APA POTABILA DRAGODANA
cu sediul în localitatea Dragodana str.
nr. județul/sectorul Dambovita,
cu activitatea/activitățile (cod CAEN)

3600
- captare, omagazinare, stație de tratare, rețea de distribuție

1. S-au evaluat condițiile de desfășurare a activității/activităților:
U. A. F.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)
Ordonanța 7/2023; HG 971/2023; HG 980/2005;
Ord. MS. 10200/2009; Ord. MS 119/2014;
Reg. U. E. 528/2012; Ord. MS 275/2012.

2. Structura constructivă și circuitele funcționale sunt conforme prevederilor:



1. CAPTARE

- 6 foteaje cu adâncime $H_1 = H_2 = 120m$;
 $H_4 = 252m$; $H_5 = H_6 = 150m$ cu cofortele din beton armat acoperit cu capace metalice asigurate cu lacăte.

2. INMAGAZINARE

1 rezervor de înmagazinare suprațeran, metalic, cilindric, captat cu membrană butilică, cu capacitate de 500mc.

3. STATIE TRATARE

• precodinare : cu sol. de hipoclorit de sodiu 12,5% - pt. oxidarea compozițiilor solubili bivalenti de Fe și Mn în compoziții insolubili în apă, care sunt reținute pe filtre.

• filtrare : - 2 unități filtrante compuse din antracit, nisip de siliciu special selecționat, cuarț și defumectia finală : pompare de gaze.

teare automată cu sol. de hipoclorit de sodiu 12,5%.

4. RETEA DE DISTRIBUȚIE

- rețea de distribuție de tip ramificat din PEHD cu lungime totală de 13.34km ce aprovizionează consumatorii din satele Iragodana, Trăoști, Brăduca Cufreșu ;

- rețea de distribuție de tip ramificat din PEHD cu lungime totală de 31.970ml. ce aprovizionează consumatorii din satele Picioar de Munte, Pădroci, Pădureni.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizat

Ordonanța nr 8023; HG 9711/2023; HG 930/2005.

.....

2. Nu sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, deoarece s-au constatat neconformități privind obiectivul supus autorizării (anexa).

Medic specialist,

DR. BUZATU CLAUDIA

6