

COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro



Director General
Neculaescu Ionut-Sergiu

DECLARATIE

privind conditiile de functionare a sistemului de aprovizionare cu apa Gheboieni
in perioada de 1 an acoperita de viza



1. Datele de identificare ale producatorului de apa:

Compania de apa Targoviste-Dambovita SA

Bd. I.C. Bratianu, nr. 50, Targoviste, Dambovita, tel.+04245614403, Fax. +40245611774

2. Detinem autorizatia sanitara de functionare: nr.322/12.05.2014. Nu sunt modificări de la data eliberării autorizatiei

3. Sursa de apa: Sursa subterana, 1 foraj de mare adancime .

4. Tratare: - Dezinfectie cu hipoclorit de sodiu 12,5%

5. Inmagazinare pe anul 2026:

DENUMIREA OBIECTIVULUI	REZERVOR, vol (mc)	LUNA IN CARE ESTE PROGRAMATA DEZINFECTIA REZERVORULUI
Rezervor stocare	300	Mai

6. Retea de distributie:

- a) Materialul din care este confectionata : PEHD
- b) Zona de aprovizionare cu apa potabila: Gheboieni
- c) Lungimea retelei de distributie: 20 000 m
- d) Numar total de consumatori : 1346

7. Programul de distributie a apei potabile catre consumatori: 24 ore din 24

8. Parametrii neconformi identificati la monitorizarea operationala efectuata, in perioada 20 aprilie 2025 – 20 aprilie 2026 : Nu au fost


9. Lista intreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate cu apa: Nu sunt

10. Nr.avarii in reseaua de distributie, in perioada 20 aprilie 2025–20 aprilie 2026 : 32

11. Nr. intreruperi in furnizarea apei, in perioada 20 aprilie 2025 – 20 aprilie 2026 : 1

12. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile, se efectueaza de laboratorul de apa potabila Targoviste in conformitate cu programul de monitorizare a calitatii apei, pe anul 2026

13. Monitorizarea operationala a calitatii apei, pentru anul 2026, este efectuata de Laboratorul



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

de Apa Potabila Targoviste, inregistrat la Ministerul Sanatatii cu certificatul numărul
768/08.08.2024

**14. Costurile pentru monitorizarea operationala, pentru anul 2026, este de aproximativ
16 450 lei**

**15. Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile pentru anul 2026, se efectueaza de DSP
Dambovita in baza contractului nr.38/10.03.2026, incheiat cu Compania de Apa Targoviste
Dambovita SA.**

Director Tehnic si de Productie
Ing. Dumitru Valentin

Sef Serviciu Autorizari si Analiza Apa Potabila-SMI
Chim. Constantinescu Adriana

Intocmit,
Ing. Radoi Georgeta

DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE

SANATATE PUBLICA

COMPARTIMENT EVALUAREA FACTORILOR

DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA



Verificat/Aprobat

Medic Sef DSSP

Data: 11.06.2026
[Signature]

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sanitară/viza ASF

Nr. 353. / 10.06. / 2026

Subsemnatul(a) Dr. Popescu Claudia,
în calitate de Medic Primar Igienă, însoțit/însoțită de
As. Geană Nela din cadrul DSSP Dambovita,
am efectuat la solicitarea

SC. CATA SA

cu sediul în Târgoviște, Bdul IC Brătianu, nr. 10, înregistrată la
DSSP Dambovita nr. 1037 / 13.06. / 2026, în prezența

domnului/doamnei Ingureanu George în calitate de Inginer,
evaluarea obiectivului SISTEM CENTRALIZAT, ALIMENTARE
CU APA POTABILA, GHEBOIENI.

cu sediul în localitatea Com. Tataranu str. Str. Gheloveni
nr., județul/sectorul Dambovita,

cu activitatea/activitățile (cod CAEN)

3600

- captare, immagazzinamento, stazione di trattamento, rete di distribuzione

1. S-au evaluat condițiile de desfășurare a activității/activităților:

Viza ASF

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ord. MS. 1030/2007; Ord. MS. 119/2014; Ordinul nr. 7/2003
HG 971/2023; HG 930/2005; Ord. MS. 245/2012;
Regulament. U.E. 528/2012.

2. Structura constructivă și circuitele funcționale sunt conforme prevederilor:

Da.

1. CAPTARE:

— 1 foraj cu $H = 14,71\text{ m}$, cu cabina pomului din beton armat, acoperită cu placă metalică, orzura cu lăci H , perimetrul de protecție semnat în teren cu cerșori roșii.

2. ÎNMAGAZINARE:

— 1 rezervor de înmagazinare, semiîngropat din beton armat cu capacitatea de 300 mc .

3. STAȚIE TRATARE:

— instalată automat de clonire, complet echipată cu memorie și microprocesor, ce injectează soluția de hipoclorit de sodiu $12,5\%$.

4. RETEA DE DISTRIBUȚIE:

— de tip ramificat, din PEHD, cu lungimea de 20 km , ce aprovizionează cu apă potabilă consumatorii din satul Ghebreieni.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizat

Ordonanța nr. 7/2023; HG 971/2023; HG 930/20

3. Tehnologia de fabricație și dotările cu echipamente, instalații, utilaje și mobilier sunt conforme prevederilor: Da

4. Analiza de conformitate la condițiile igienico-sanitare privind:

a) iluminatul Y DA ☐ NU ☐

b) asigurarea ventilației Y DA ☐ NU ☐

c) asigurarea încălzirii (microclimat) Y DA ☐ NU ☐

d) accesibilitate la apa potabilă Y DA ☐ NU ☐

e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere Y DA ☐ NU ☐

f) asigurarea evacuării deșeurilor solide menajere Y DA ☐ NU ☐

g) asigurarea evacuării deșeurilor periculoase (activitățile de asistență medicală)
☐ DA ☒ NU ☐

h) personalul (dotări conform normelor privind sănătatea și securitatea în muncă)
Y DA ☐ NU ☐

Concluzii:

1. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare: Da

WJAF: SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE
CU APA POTABILĂ GHEROÎENI

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ordonanța nr. 7/2023; HG 971/2023.

2. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, cu program de conformare anexat:

.....

2. Nu sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, deoarece s-au constatat neconformități privind obiectivul supus autorizării (anexa).

Medic Evaluator,

DR. BUZATU CLAUDIA