

COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

Director General
Ing. Stoica Liviu-Cozmin

DECLARATIE

privind conditiile de functionare a sistemului de aprovizionare cu apa Lazuri-Vacaresti
in perioada de 1 an acoperita de viza

1. Datele de identificare ale producătorului de apa:

Compania de apa Targoviste-Dambovita

Bd. I.C. Bratianu, nr. 50, Targoviste, Dambovita, tel.+04245614403, Fax. +40245611774

2. Detinem autorizatia sanitara de functionare: nr. 1482/06.07.2023. Nu sunt modificări de la data eliberării autorizației

3. Sursa de apa: Sursa subterana, 34 foraje cu adancime de 40-60 m.

4. Tratare: - Instalatie pentru dezinfectia apei cu clor gazos lichefiat

5. Inmagazinare pe anul 2024:

DENUMIREA OBIECTIVULUI	REZERVOR, vol (mc)	LUNA IN CARE ESTE PROGRAMATA DEZINFECTIA REZERVORULUI
Rezervor stocare Lazuri 1	1000	Septembrie
Rezervor stocare Lazuri 2	5000	Martie
Rezervor stocare Gorgota	250	Septembrie

6. Retea de transport: - conducta Premo, in lungime de 7 000 m
- conducta PEHD, in lungime de 2435 m

7. Retea de distributie:

a) Materialul din care este confectionata : fonta, otel si PEHD

b) Zona de aprovizionare cu apa potabila: Municipiul Targoviste, localitatile Matraca, Nisipuri, Dimoiu, Ulmi, Razvad, ValeaVoievozilor, Gorgota, Ochiuri, Sacuieni si Gura Ocnitei)

c) Lungimea totala a retelei de distributie: 284 000 m

d) Numar total de consumatori : 93 280


8. Programul de distributie a apei potabile catre consumatori: 24 ore din 24

9. Parametrii neconformi identificati in monitorizarea operationala efectuata in ultimele 12 luni: nu au fost

10. Lista întreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate cu apa: Anexa 1

11. Nr. avarii in reseaua de distributie in ultimele 12 luni: 27

12. Nr. intreruperi in furnizarea apei in ultimele 12 luni: 7



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

- 13. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile**, se efectueaza de laboratorul de apa potabila Targoviste in conformitate cu programul de monitorizare a calitatii apei, Anexa 2
- 14. Monitorizarea operationala a calitatii apei, pentru anul 2024**, este efectuat de Laboratorul de Apa Potabila Targoviste, înregistrat la Ministerul Sanatatii cu certificatul numărul 662/25.07.2022
- 15. Costurile pentru monitorizarea operationala, pentru anul 2024 sunt de 150 000 lei**
- 16. Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile pentru anul 2024**, se efectueaza de DSP Dambovita in baza contractului nr.2015/15.02.2024, incheiat cu Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

Director Tehnic si de Productie
Ing. Dumitru Valentin

Sef Serviciu Autorizari si Analiza Apa Potabila-SMI
Chim. Constantinescu Adriana

Intocmit,
Ing. Radoi Georgeta

DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE

SANATATE PUBLICA

BIROU IGIENA MEDIULUI

Verificat/Aprobat

Medic Sef DSSP

Data: 06.07.2024.

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sanitară

Nr. 350 / 06.06.2024

Subsemnatul(a) Dr. Dumitru Claudia,
în calitate de Medic / P.umar Igiena însoțit/însoțită de
Al. Geana Nela din cadrul SP Dambrouța,
am efectuat la solicitarea
S.C. C.A.T.D. S.A.

cu sediul în Targoviste, Bdul. I.C. Brătianu, nr. 50, înregistrată la
DSSP Dambrouța nr. 1044 / 6.06 / 2024, în prezența
domnului/doamnei Man. Anu în calitate de Inginer,
evaluarea obiectivului

SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE cu APA POTABILA VACANȚI
cu sediul în localitatea Comuna. Năruj - Vacanți, str.
nr., județul/sectorul Dambrouța,
cu activitatea/activitățile (cod CAEN)

3800
- captare, immagazinare, stocare, tratare, rețea de distribuție

1. S-au evaluat condițiile de desfășurare a activității/activităților:

VISA ASF

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

D.G. nr. 7 / 2023; HG 911/2023; HG 930/2005; Ord. MS 1030/2009
Ord. MS. 119/2014; Reg. U.E. 528/2012

2. Structura constructivă și circuitele funcționale sunt conforme prevederilor:

Da

① CAPTARE: - front de captare constituit din 34 foraje
H = 40-60m cu cabinele puturilor din beton
armat acoperite cu capace metalice, ast
gurate cu lăcațe și perimetrele de protec
sanitară înstrucuită / ceresfur / etc.

② INMAGAZINARE: - 3 rezervoare de stocare; 2 în incinta
gospodăriei de apă de la Lafuri cu
capacitate de 1000 mc respectiv 5000 mc;
semincropsale, din beton armat și 1 rezervor de
stocare la Gorgota cu capacitatea de 250 mc.

③ STAȚIE TRATARE: - instalație automată cu clor
caz și liche frăt, în incinta
gospodăriei de apă de la Lafuri

de tip ramificat din
fontă, otel și PEHD
④ REȚEA DE DISTRIBUȚIE: cu lungimea totală de
24.000 metri ce alim
consumatori din: municipiul Targoviste, Matraca, Nisporu
Smedu, Ulmi, Răzvad, Vaba Poterșilor, Gorgota,
Pehinda, Jăcueni și Gura Omei. Total 93 280 et
nator.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizat

O.G. nr. 7/2023; HG 921/2023 și HG 930/2005.

3. Tehnologia de fabricație și dotările cu echipamente, instalații, utilaje și mobilier sunt conforme prevederilor: Da.

4. Analiza de conformitate la condițiile igienico-sanitare privind:

a) iluminatul DA NU

b) asigurarea ventilației DA NU

c) asigurarea încălzirii (microclimat) DA NU

d) accesibilitate la apa potabilă DA NU

e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere DA NU

f) asigurarea evacuării deșeurilor solide menajere DA NU

g) asigurarea evacuării deșeurilor periculoase (activitățile de asistență medicală)
 DA NU

h) personalul (dotări conform normelor privind sănătatea și securitatea în muncă)
 DA NU

Concluzii:

1. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare. Da!

VIZĂ ASF SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE CU APĂ
POTABILĂ LAZURÎ-VĂCĂREȘTI.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ord. MS. 1030/2009; OG. nr. 7/2023; HG. 94/2023.

2. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, cu program de conformare anexat:

-
2. Nu sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, deoarece s-au constatat neconformități privind obiectivul supus autorizării (anexa).

Medic specialist,

DR. BUZATU CLAUDIA