COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA
Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

COMPANIA DE APĂ
TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.
INTRARE/IEȘIRE NR. 20747
Ziua 16 Luna 06 20 26

Director General
Neculaescu Ionut-Sergiu

DECLARATIE
privind conditiile de functionare a sistemului de aprovizionare cu apa Lunguletu in perioada de 1 an acoperita de viza

1. **Datele de identificare ale producatorului de apa:**
   Compania de apa Targoviste-Dambovita SA
   Bd. I.C. Bratianu, nr. 50,Targoviste, Dambovita, tel.+04245614403, Fax. +40245611774

2. **Detinem autorizatia sanitara de functionare:** nr.5702/11.05.2018. Nu sunt modificări de la data eliberarii autorizatiei

3. **Sursa de apa:** Sursa subterana, 2 foraje de mare adancime .

4. **Tratare:** - Preclorinare cu solutie de hipoclorit de sodiu 12,5%
   - Instalatie deferizare-demanganizare (oxidare+ filtrare) pentru reducere si eliminare Fe si Mn
   - Dezinfectie cu hipoclorit de sodiu 12,5%

5. **Inmagazinare pe anul 2026:**

DENUMIREA OBIECTIVULUI	REZERVOR, vol (mc)	LUNA IN CARE ESTE PROGRAMATA DEZINFECTIA REZERVORULUI
Rezervor stocare	400	Aprilie si Octombrie

6. **Retea de distributie:**
   a) Materialul din care este confectionata : PEHD
   b) Zona de aprovizionare cu apa potabila: Lunguletu si Serdanu
   c) Lungimea retelei de distributie: 27 200 m
   d) Numar total de consumatori : 2760

7. **Programul de distributie a apei potabile catre consumatori:** 24 ore din 24

8. **Parametrii neconformi identificati la monitorizarea operationala efectuata, in perioada 10 iunie 2025 – 10 iunie 2026** : 0

9. **Lista intreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate cu apa:** Nu sunt

10. **Nr.avarii in reteaua de distributie, in perioada 09 iunie 2025–09 iunie 2026 :4**

11. **Nr. intreruperi in furnizarea apei, in perioada 10 iunie 2025 – 10 iunie 2026 :** 2

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA
Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

12. **Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile,** se efectueaza de laboratorul de apa potabila Targoviste in conformitate cu programul de monitorizare a calitatii apei, pe anul 2026

13. **Monitorizarea operationala a calităţii apei, pentru anul 2026,** este efectuata de Laboratorul de Apa Potabila Targoviste, inregistrat la Ministerul Sanatatii cu certificatul numărul 768/08.08.2024

14. **Costurile pentru monitorizarea operationala, pentru anul 2026**, este de aproximativ 18 300 lei

15. **Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile pentru anul 2026,** se efectueaza de DSP Dambovita in baza contractului nr.38/10.03.2026, incheiat cu Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

Director Tehnic si de Productie
Ing. Dumitru Valentin

Serviciu Autorizari si Analiza Apa Potabila-SMI
Chim. Sirbuletu Bogdan

Intocmit,
Ing. Radoi Georgeta

1330
Aulaviță

DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE

SANATATE PUBLICA

COMPARTIMENT EVALUAREA FACTORILOR

DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.
INTRARE IEȘIRE NR. 36669
Ziua 16 Luna 10 2026

Verificat/Aprobat

Medic Sef DSSP

Data:
02.09.2026

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sanitară/viza ASF

Nr 500 / 19.01 /2026

Subsemnatul(a), Ar. Bratu Claudia, Medic Primar Igiena, Ar. Geanina Nela din cadrul DSP Dambovita, în calitate de ..... însoţit/însoţită de ..... , am efectuat la solicitarea SC CATA SA cu sediul în Targoviste, Bd. 1 Decembrie, Nr. 50 înregistrată la DSP Dambovita nr. 339 / 19.06 /2026, în prezenţa domnului/doamnei Ursa Daniel în calitate de Inginer, evaluarea obiectivului SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE CU APA POTABILA LUNGULETU, cu sediul în localitatea Com. Aninoasa str ..... nr ....., judeţul/sectorul Dambovita, cu activitatea/activităţile (cod CAEN)

- 3600 ...
- captare, înmagazinare, distribuție apă potabilă, rețea de clădiri

1. S-au evaluat condiţiile de desfăşurare a activităţii/activităţilor:

~~NU~~ DA

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ord. MS. 1030/2009; Ord. MS. 119/2014; Ordonanța nr. 4/2023; HG 971/2023; HG 930/2005 Regulament UE 852/2012; Ord. MS. 975/2012.

2. Structura constructivă şi circuitele funcţionale sunt conforme prevederilor: Da.

1. CAPTARE:
— 2 foraje cu adâncimea FH1 = 40m și FeH2 = 80m, cu perimetrele de protecție sanitară cu regim sever fmf Anite corespunzător.
— camerele subterane sunt din beton armat pt. F1 și din PEHD (semiîngropată, cu partea figurată la 30 cm deasupra solului, acoperite cu capace metalice adânci de a
2. ÎNMAGAZINARE: lacate.
— în incinta gospodăriei de apă
— rezervor de înmagazinare, cilindric, metalic, fig stamp în capacitatea de 400 mc.

5. STAȚIE TRATARE:
— în incinta gospodăriei de apă
- preclorinare — instalație automată de clorinare cu soluție de hipoclorit de sodiu 12,5%.
- oxidare și filtrare — instalație de separare/demanganizare
- dezinfecție finală — instalație automată cu soluție de hipoclorit de sodiu 12,5%.

4. REȚEA DE DISTRIBUȚIE:
— de tip ramificat, din PEHD cu lungimea totală de 8,42 Km cu aprovizionarea cu apă potabilă a consumatorilor din / satul Vârtelanca și lungimea de 15,77 Km. care aprovizionează cu apă potabilă consumatorii din satul Lunguleț,

2. Sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare, cu program de conformare anexat:

. . . . . .

2. Nu sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare, deoarece s-au constatat neconformităţi privind obiectivul supus autorizării (anexa).

Medic Evaluator,

DR. BUZATU CLAUDIA