

COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro



Director General
Neculaescu Ionut-Sergiu

DECLARATIE

privind conditiile de functionare a sistemului de aprovizionare cu apa Marcesti
in perioada de 1 an acoperita de viza



1. Datele de identificare ale producatorului de apa:

Compania de apa Targoviste-Dambovita SA

Bd. I.C. Bratianu, nr. 50, Targoviste, Dambovita, tel.+04245614403, Fax. +40245611774

2. Detinem autorizatia sanitara de functionare: nr.8422/12.07.2018. Nu sunt modificări de la data eliberării autorizatiei

3. Sursa de apa: Sursa subterana, 1 foraj de mare adancime .

4. Tratare: - Dezinfectie cu hipoclorit de sodiu 12,5%
- Instalatie de filtre pentru reducerea si eliminare Fe si Mn

5. Inmagazinare pe anul 2026:

DENUMIREA OBIECTIVULUI	REZERVOR, vol (mc)	LUNA IN CARE ESTE PROGRAMATA DEZINFECTIA REZERVORULUI
Rezervor stocare	400	Aprilie

6. Retea de distributie:

- a) Materialul din care este confectionata : PEHD
- b) Zona de aprovizionare cu apa potabila: Marcesti
- c) Lungimea retelei de distributie: 8 780 m
- d) Numar total de consumatori : 1180

7. Programul de distributie a apei potabile catre consumatori: 24 ore din 24


8. Parametrii neconformi identificati la monitorizarea operationala efectuata, in perioada 3 martie 2025 - 3 martie 2026 : Nu au fost

9. Lista intreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate cu apa:Nu sunt

10. Nr.avariei in reseaua de distributie, in perioada 3 martie 2025 – 3 martie 2026 : 12

11. Nr. intreruperi in furnizarea apei, in perioada 3 martie 2025 – 3 martie 2026 : 1

12. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile, se efectueaza de laboratorul de apa potabila Targoviste in conformitate cu Programul de monitorizare a calitatii apei, pe anul 2026



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

13. **Monitorizarea operationala a calitatii apei, pentru anul 2026**, este efectuata de Laboratorul de Apa Potabila Targoviste, inregistrat la Ministerul Sanatatii cu certificatul numărul 768/08.08.2024
14. **Costurile pentru monitorizarea operationala, pentru anul 2026**, este de aproximativ 18 300 lei
15. **Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile pentru anul 2026**, se efectueaza de DSP Dambovita in baza contractului nr.38/10.03.2026, incheiat cu Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

Director Tehnic si de Productie
Ing. Dumitru Valentin

Sef Serviciu Autorizari si Analiza Apa Potabila-SMI
Chim. Constantinescu Adriana

Intocmit,
Ing. Radoi Georgeta

DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE

SANATATE PUBLICA

COMPARTIMENT EVALUAREA FACTORILOR

DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA



Verificat/Aprobat

Medic Sef DSSP

Data: 11.06.2026
[Signature]

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sanitară/viza ASF

Nr. 354.1.10.06.12026

Subsemnatul(a) Dr. Ingela Claudia
în calitate de Medic Primar Igienă însoțit/însoțită de
As. Geană Hela din cadrul DSP Dambovita
am efectuat la solicitarea
SC. CAID SA
cu sediul în B-dul I.C. Brătianu, nr. 50 înregistrată la
DSP Dambovita nr. 779 / 10.06.04 / 2026 în prezența
domnului/doamnei Ivan Mihail în calitate de
evaluarea obiectivului SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE
CU APA POTABILĂ MARCEȘTI
cu sediul în localitatea Com. Dobra str. Mărești
nr., județul/sectorul Dambovita
cu activitatea/activitățile (cod CAEN)

3600

- captare, omagazinare, stație tratare, rețea de distribuție

1. S-au evaluat condițiile de desfășurare a activității/activităților:

viza ASF

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ord. MS. 1030/2007; Ord. MS. 117/2014;
Ordonanța nr. 7/2023; HG 971/2023; HG 930/200
Regulament U.E 1831/2012; Ord. MS 275/2012.

2. Structura constructivă și circuitele funcționale sunt conforme prevederilor:

Da.

①. CAPTARE ;

- 1 foraj de mare adâncime $H = 100\text{m}$ cu cablul forat din beton armat, acoperit cu cașec metalic ardezat cu lacat. Perimetru de protecție tamponat cu beton teret înstrănut corespunzător.

②. ÎNMAGAZINARE ;

- 1 rezervor de înmagazinare supraferan, metalic, circular, cu capacitatea de 400mc .

③. STAȚIE TRATARE ;

- Instalație automată complet echipată cu membrană & microprocesor, ce injectează soluția de hipoclorit de sodiu $12,5\%$.
- preclorinare cu sol. de hipoclorit de sodiu $12,5\%$.
- filtre pentru reducerea & eliminarea Fe/Mn din apă (cu mișc. enastă & catione active).
- defecție finală cu soluție de hipoclorit de sodiu $12,5\%$.

④. REȚEA DE DISTRIBUȚIE ;

- de tip ramificat din PEHD cu lungimea totală de $8,78\text{km}$, ce aprovizionează cu apă populația comunelor din Județul Mureș.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizat

Ordonanța nr. 7/2023; HG 971/2023; HG 939/2005

3. Tehnologia de fabricație și dotările cu echipamente, instalații, utilaje și mobilier sunt conforme prevederilor: Da

4. Analiza de conformitate la condițiile igienico-sanitare privind:

a) iluminatul ☒ DA ☐ NU ☐

b) asigurarea ventilației ☒ DA ☐ NU ☐

c) asigurarea încălzirii (microclimat) ☒ DA ☐ NU ☐

d) accesibilitate la apa potabilă ☒ DA ☐ NU ☐

e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere ☒ DA ☐ NU ☐

f) asigurarea evacuării deșeurilor solide menajere ☒ DA ☐ NU ☐

g) asigurarea evacuării deșeurilor periculoase (activitățile de asistență medicală)
☐ DA ☒ NU ☐

h) personalul (dotări conform normelor privind sănătatea și securitatea în muncă)
☒ DA ☐ NU ☐

Concluzii:

1. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare: Da

Ușor AF: SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTAR
cu APA POTABILĂ MĂRCEȘTI

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ordonanța nr. 7/2023; HG 971/2023

2. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, cu program de conformare anexat:

.....

2. Nu sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, deoarece s-au constatat neconformități privind obiectivul supus autorizării (anexa).

Medic Evaluator,

DR. BUZATU CLAUDIA