

COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

Director General
Jr. Neculaescu Ionut-Sergiu

DECLARATIE privind conditiile de functionare a sistemului de aprovizionare cu apa Ocnita in perioada de 1 an acoperita de viza

1. Datele de identificare ale producatorului de apa:

Compania de apa Targoviste-Dambovita

Bd. I.C. Bratianu, nr. 50, Targoviste, Dambovita, tel.+04245614403, Fax. +40245611774

2. Detinem autorizatia sanitara de functionare: nr. 2836/05.04.2013 si viza anuala nr. 2752/19.12.2023.

Nu sunt modificări de la data eliberării autorizatiei

3. Sursa de apa: Sursa subterana, 4 foraje de mare adancime(doar 3 sunt functionale, unul fiind in conservare)

4. Tratare: - Instalatie pentru dezinfectia apei cu hipoclorit de sodiu 12.5% automata cu pompa prevazuta cu membrana si microprocesor.

5. Inmagazinare pe anul 2024:

DENUMIREA OBIECTIVULUI	REZERVOR, vol (mc)	LUNA IN CARE ESTE PROGRAMATA DEZINFECTIA REZERVORULUI
Rezervor stocare	500	MARTIE

6. Retea de distributie:

- a) Zona de aprovizionare cu apa potabila: Sat Ocnita
- b) Lungimea retelei de distributie: 24 500 m
- c) Materialul din care este confectionata : PEHD
- d) Numar total de consumatori : 2872

7. Programul de distributie a apei potabile catre consumatori: 24 ore din 24


8. Parametrii neconformi identificati la monitorizarea operationala efectuata, in perioada 21 octombrie 2023 – 21 octombrie 2024 : nu au fost

9. Lista intreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate cu apa: nu sunt

10.Nr. avarii in reseaua de distributie, in perioada 21 octombrie 2023 – 21 octombrie 2024:228

11. Nr. intreruperi in furnizarea apei, in perioada 21 octombrie 2023 – 21 octombrie 2024 : 8

12. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile, se efectueaza de Laboratorul de apa



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

potabila Targoviste in conformitate cu programul de monitorizare a calitatii apei

- 13. Monitorizarea operationala a calitatii apei, pentru anul 2024**, este efectuat de Laboratorul de Apa Potabila Targoviste, inregistrat la Ministerul Sanatatii cu Certificatul Numarul 768/08.08.2024.
- 14. Costurile pentru monitorizarea operationala, pentru anul 2024**, este de aproximativ 17 500 lei
- 15. Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile pentru anul 2024**, se efectueaza de catre DSP Dambovita in baza contractului nr.2015/15.02.2024, incheiat cu Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

Director Tehnic si de Productie
Ing. Dumitru Valentin

Sef Serviciu Autorizari si Analiza Apa Potabila-SMI
Chim. Constantinescu Adriana

Intocmit,
Ing. Radoi Georgeta

DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE
SANATATE PUBLICA
COMPARTIMENT IGIENA MEDIULUI



Verificat/Aprobat

Medic Sef DSSP

Data: 04.02.2024

REFERAT DE EVALUARE
pentru autorizarea sanitară
Nr . 21 / 14. 01.2025

Subsemnatula, **dr. Buzatu Claudia Niculina**, în calitate de **medic primar igiena** însoțit/însoțită de **As. Geană Nela** din cadrul **Compartimentului Igiena Mediului**, am efectuat la solicitarea domnului **Neculăescu Ionuț-Sergiu** în calitate de **Director General al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA**, cu sediul în orasul Targoviste, str.I.C. Bratianu nr.50, judetul Dambovita, înregistrată la Compartimentul Avize/Autorizatii sub nr. 2179/31.10.2024, în prezența domnului **ing. Ivan Liviu**, în calitate de **Sef Sector Apa Sud** evaluarea obiectivului **SISTEM APROVIZIONARE CU APA POTABILA OCNITA**, cu sediul în comuna Ocnita, județul

3600 - Captarea, tratarea si distributia apei

1. S-au evaluat condițiile de desfășurare a activității/activităților:

- Ordonanței nr.7/2023 – privind calitatea apei potabile;
- HGR. nr. 971/2023 – pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizarea calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile;
- H.G. nr. 930/2005 – pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica;
- Ordinului M.S. nr. 275/2012 – privind aprobarea Procedurii de reglementarea sanitara pentru punerea pe piata a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor utilizate in contact cu apa potabila.
- Hotărâri nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, actualizată;
- Ordinului M.S. nr. 119/2014 - pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
- Hotărâri nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, actualizată;
- Ordinului M.S. nr. 119/2014 - pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
- Regulamentul UE nr. 528/2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide;

2. Structura constructivă și circuitele funcționale sunt conforme prevederilor: DA

- **Captare:**

4 foraje cu adâncime $H= 150$ m (doar 3 funcționale, unul fiind în conservare) echipate cu electropompe submersibile, tip ROVATTI, cu debitul de 5,8 l/sec;

Pentru asigurarea securitatii, acestea sunt prevazute cu cabine din beton armat cu capace metalice , prevazute cu lacate si guri de ventilatie (dimensiuni 1,5m/2,4m/1,9m)

Perimetrele de protecție sanitară instituite corespunzător, fiecare cu s de 10 m/10 m, împrejmuite cu garduri din plasa de sarma pe stalpi metalici.

- **Înmagazinare:**

1 rezervor de înmagazinare suprateran metalic, circular, cu capacitatea de 500 m³;

- **Stație tratare:**

- Dezinfecție cu soluție NaClO 12,5% - dozare automată, cu pompa dozatoare, cu membrana și microprocesor, tip ETATRON, cu debit maxim 4.8 l/h;

- **Rețea distribuție:**

de tip ramificat, din PEHD, cu diametre de 63mm, 110 mm și 200 mm și lungimea totală de 24500 ml, compusă din care aprovizionează consumatorii din satul Ocnița.

3. Tehnologia de fabricație și dotările cu echipamente, instalații, utilaje și mobilier sunt conforme prevederilor: DA

Ordonanței nr.7/2023, HGR. nr. 971/2023, H.G. nr. 930/2005, Ord. M.S. nr. 275/2012

4. Analiza de conformitate la condițiile igienico-sanitare privind:

a) iluminatul natural/artificial: DA

b) asigurarea ventilației natural/artificial: DA

c) asigurarea încălzirii (microclimat) centrală termică/unitate aer condiționat/alte surse: DA

d) accesibilitate la apă potabilă racord rețea publică/foraj propriu: DA

e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere racord rețea canalizare/fosa septică vidanjabilă: DA

f) asigurarea evacuării deșeurilor solide menajere contract cu firma salubritate: DA

g) asigurarea evacuării deșeurilor periculoase: NU ESTE CAZUL

h) personalul (dotări conform normelor privind sănătatea și securitatea în muncă)

echipament protecție și examinări medicale: DA

Concluzii:

1. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare: DA

Pentru viza autorizației sanitare Sistem aprovizionare cu apă potabilă **OCNITA**, aparținând **SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA SA.**

Medic primar igiena,

DR. BUZATU CLAUDIA NICULINA