


COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro



Director General
Neculaescu Ionut-Sergiu



DECLARATIE

privind conditiile de functionare a sistemului de aprovizionare cu apa Petresti
in perioada de 1 an acoperita de viza

1. Datele de identificare ale producatorului de apa:

Compania de apa Targoviste-Dambovita SA

Bd. I.C. Bratianu, nr. 50, Targoviste, Dambovita, tel.+04245614403, Fax. +40245611774

2. Detinem autorizatia sanitara de functionare: nr.5714/11.05.2018. Nu sunt modificări de la data eliberarii autorizatiei

3. Sursa de apa: Sursa subterana, 2 foraje de mare adancime .

4. Tratare: - Preclorinare cu hipoclorit de sodiu 12,5% - Filtre pentru reducerea si eliminarea fierului si manganului - Dezinfectie cu hipoclorit de sodiu 12,5%

5. Inmagazinare pe anul 2025:

DENUMIREA OBIECTIVULUI	REZERVOR, vol (mc)	LUNA IN CARE ESTE PROGRAMATA DEZINFECTIA REZERVORULUI
Rezervor stocare	200	Aprilie

6. Retea de distributie:

- Materialul din care este confectionata : PEHD
- Zona de aprovizionare cu apa potabila: Petresti, Coada Izvorului si Puntea de Greci
- Lungimea retelei de distributie: 14 830 m
- Numar total de consumatori : 1148

7. Programul de distributie a apei potabile catre consumatori: 24 ore din 24


8. Parametrii neconformi identificati la monitorizarea operationala efectuata, in perioada 27 martie 2024 – 27 martie 2025 : Nu au fost

9. Lista intreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate cu apa: Nu sunt

10. Nr.avariei in reseaua de distributie, in perioada 27 martie 2024–27 martie 2025 : 6

11. Nr. intreruperi in furnizarea apei, in perioada 27 martie 2024 – 27 martie 2025 : 4

12. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile, se efectueaza de laboratorul de apa



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

potabila Targoviste in conformitate cu programul de monitorizare a calitatii apei, pe anul 2025

13. Monitorizarea operationala a calitatii apei, pentru anul 2025, este efectuata de Laboratorul de Apa Potabila Targoviste, inregistrat la Ministerul Sanatatii cu certificatul numărul 768/08.08.2024

14. Costurile pentru monitorizarea operationala, pentru anul 2025, este de aproximativ 18 300 lei

15. Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile pentru anul 2025, se efectueaza de DSP Dambovita in baza contractului nr.72/24.03.2025, incheiat cu Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

Director Tehnic si de Productie
Ing. Dumitru Valentin

Sef Serviciu Autorizari si Analiza Apa Potabila-SMI
Chim. Constantinescu Adriana

Intocmit,
Ing. Radoi Georgeta

DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE

SANATATE PUBLICA

BIROU IGIENA MEDIULUI



Verificat/Aprobat

Medic Sef DSSP

Data: 05.08.2025

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sanitară

Nr. 442 / 04.10.2025

Subsemnatul(a) Dr. Dorel Clavelia,
în calitate de Medic Primar însoțit/însoțită de
As. Maria Bogdan din cadrul DSP Dâmbovița,
am efectuat la solicitarea
SC COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVITA SA
cu sediul în
Târgoviște, Bd. I.C. Brătianu, nr. 10, înregistrată la
DSP Dâmbovița nr. 424 / 14.04 / 2025, în prezența
domnului/doamnei Conceia Anuța în calitate de Inginer,
evaluarea obiectivului
SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ PETREȘTI
cu sediul în localitatea Com. Petrești, str.
nr., județul/sectorul Dâmbovița,
cu activitatea/activitățile (cod CAEN)

3600

- captare, immagazzinare, stocare, rețea de distribuție

1. S-au evaluat condițiile de desfășurare a activității/activităților:

WPA ASF

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ordonanța nr. 4/2023; HG 971/2023; HG 930/2005;
Ord. MS. 119/2014; Ord. MS. 1030/2009; Reg. U.E. 52/2012
Ord. MS. 275/2012.

A vice 3
04.08.

2. Structura constructivă și circuitele funcționale sunt conforme prevederilor:

Da.

①. CAPTARE :

- 2 foraje cu $H_1 = 91,58m$ și $H_2 = 91,6m$ echipate cu electropompe submersibile cu debit total $4,8 l/sec$. Pentru asigurarea securității acestea sunt prevăzute cu cabluri din beton armat ($2m \times 2m \times 2m$ cu guri de ventilare) și capace metalice, asigurată cu lacăte. Termometre de protecție fantară cu regim seră sunt înlocuite corespunzător; forajul 1 este în incinta gospodăriei de apă.

②. ÎNMAGAZINARE :

- 1 rezervor de înmagazinare, semi îngropat, circular, din beton armat cu capacitatea de $200 m^3$.

③. STAȚIE TRATARE :

- preclorinare (oxidare) : pompă dozatoare automată ce injectează soluție de hipoclorit de sodiu $12,5\%$, complet echipată cu membrană și microprocesor.
- defurizare-demanganizare : 5 medii filtrante cu mediu de filtrare Pyrex Advantage cu capacitatea de $15 m^3/h$.
- defecție finală : - instalație automată ce injectează soluție de hipoclorit de sodiu $12,5\%$, cu pompă dozatoare automată complet echipată cu membrană și microprocesor, ELADOS EMP II, cu debit maxim de $4,8 l/h$.

④. REȚEA DE DISTRIBUȚIE :

- de tip ramificat din PEHD cu lungimea totală de $14,830m$ și aproxiționat consumat din sate: Petrești, Coada Izvoarelui și Țintea de Greci.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizat)

Ordonanța nr. 4/2023; HG 921/2023; HG 930/2023.

3. Tehnologia de fabricație și dotările cu echipamente, instalații, utilaje și mobilier sunt conforme prevederilor: Da.

4. Analiza de conformitate la condițiile igienico-sanitare privind:

a) iluminatul ☒ DA ☐ NU

b) asigurarea ventilației ☒ DA ☐ NU

c) asigurarea încălzirii (microclimat) ☒ DA ☐ NU

d) accesibilitate la apa potabilă ☒ DA ☐ NU

e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere ☒ DA ☐ NU

f) asigurarea evacuării deșeurilor solide menajere ☒ DA ☐ NU

g) asigurarea evacuării deșeurilor periculoase (activitățile de asistență medicală)
☐ DA ☒ NU

h) personalul (dotări conform normelor privind sănătatea și securitatea în muncă)
☒ DA ☐ NU

Concluzii:

1. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare. Da.

WPA ASF ! SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE CU
APĂ POTABILĂ PETRESTI.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Prochord 7/2023; HG 971/2023.

2. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, cu program de conformare anexat:

.....

2. Nu sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, deoarece s-au constatat neconformități privind obiectivul supus autorizării (anexa).

Medic Evaluator,

DR. BUZATI CLAUDIA

Dr. B

6