

COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

Director General
Neculaescu Ionut-Sergiu

DECLARATIE

privind conditiile de functionare a sistemului de aprovizionare cu apa Poiana
in perioada de 1 an acoperita de viza

1. Datele de identificare ale producatorului de apa:

Compania de apa Targoviste-Dambovita SA

Bd. I.C. Bratianu, nr. 50, Targoviste, Dambovita, tel.+04245614403, Fax. +40245611774

2. Detinem autorizatia sanitara de functionare: nr. 57/22.04.2015. Nu sunt modificări de la data eliberării autorizatiei

3. Sursa de apa: Sursa subterana, 2 foraje de mare adancime .

4. Tratare: - Preclorinare cu hipoclorit de sodiu 12,5%
- Instalatie deferizare-demanganizare Pyrolox pentru reducere si eliminare Fe si Mn
- Dezinfectie finala cu hipoclorit de sodiu 12,5%

5. Inmagazinare pe anul 2025:

DENUMIREA OBIECTIVULUI	REZERVOR, vol (mc)	LUNA IN CARE ESTE PROGRAMATA DEZINFECTIA REZERVORULUI
Rezervor stocare	300	Aprilie si Octombrie

6. Retea de distributie:

- a) Materialul din care este confectionata : PEHD
- b) Zona de aprovizionare cu apa potabila: Poiana si Poienita
- c) Lungimea retelei de distributie: 18 570 m
- d) Numar total de consumatori : 1685


7. Programul de distributie a apei potabile catre consumatori: 24 ore din 24

8. Parametrii neconformi identificati la monitorizarea operationala efectuata, in perioada 20 februarie 2024 – 20 februarie 2025 : Nu au fost

9. Lista intreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate cu apa: Nu sunt

10. Nr.avarii in reseaua de distributie, in perioada 20 februarie 2024–20 februarie 2025 : 2

11. Nr. intreruperi in furnizarea apei, in perioada 20 februarie 2024 – 20 februarie 2025 : 3



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

- 12. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile**, se efectueaza de laboratorul de apa potabila Targoviste in conformitate cu programul de monitorizare a calitatii apei, pe anul 2025
- 13. Monitorizarea operationala a calitatii apei, pentru anul 2025**, este efectuata de Laboratorul de Apa Potabila Targoviste, inregistrat la Ministerul Sanatatii cu certificatul numărul 768/08.08.2024
- 14. Costurile pentru monitorizarea operationala, pentru anul 2025**, este de aproximativ 18 300 lei
- 15. Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile pentru anul 2025**, se efectueaza de DSP Dambovita in baza contractului nr.2015/15.02.2024, incheiat cu Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

Director Tehnic si de Productie
Ing. Dumitru Valentin

Sef Serviciu Autorizari si Analiza Apa Potabila-SMI
Chim. Constantinescu Adriana

Intocmit,
Ing. Radoi Georgeta

DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE

SANATATE PUBLICA

BIROU IGIENA MEDIULUI



Verificat/Aprobat

Medic Sef DSSP

Data: 09.01.2025

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sanitară

Nr. 301... / 28.04.2025

Subsemnatul(a) Dr. Dăbala Claudia
în calitate de Medic Primar Igiena însoțit/însoțită de
As. Geana Nela din cadrul DSSP Dâmbovița
am efectuat la solicitarea
S.C. C.A. I. A. S.A.
cu sediul în Târgoviște, Bd. I. C. Brătianu nr. 50 înregistrată la
DSSP Dâmbovița nr. 488 / 06.03.2025, în prezența
domnului/doamnei Ion Gănuș în calitate de Inginer
evaluarea obiectivului

SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ

cu sediul în localitatea Toloma, str. POIANA
nr. 3600, județul/sectorul Dâmbovița
cu activitatea/activitățile (cod CAEN)

3600
- captare, înmagazinare, stație tratare, rețea de distribuție

1. S-au evaluat condițiile de desfășurare a activității/activităților:

W.A. ASF

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ordinanta nr. 7/2023 ; HG 971/2023 ; HG 930/2007.
Ord. MS. 1030/2009 ; Ord. MS. 119/2014
Reg. A.E. 528/2012.

2. Structura constructivă și circuitele funcționale sunt conforme prevederilor.

① CAPTARE : - 2 foraje de mare adâncime $H_1 = H_2 = 100$
cu coloane pînurilor din beton armat
acoperite cu capace metalice prevăzute cu
bacuri și ferestrele de protecție sunt
asemănătoare înălțime.

② ÎNMAGAZINARE : - 1 rezervor de mare
seu îngroșat, circular, din beton
armat cu volumul total de
300 mc

③ STAȚIE TRATARE : a) preclorinare; instalatie
antimugă complet echipată
cu membrană și microbule
c) infectat și filtrat de hidro-
clorură de sodiu 12,5%
b) instalatie de defecare-dimanganizare Pyrolox p. re-
ducerea și eliminarea Fe/Mn.
c) dezinfecție finală cu sol. hipoclorit de sodiu.

④ REȚEA DE DISTRIBUȚIE : - rețea ramificată
din PEHD cu lungime totală de 18,5 km ce
alimentează consumatorii din satele: Potana
și Potenița.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ordinanta nr. 7/2023; HG 971/2023; HG 930/2023
4

3. Tehnologia de fabricație și dotările cu echipamente, instalații, utilaje și mobilier sunt conforme prevederilor: Da

4. Analiza de conformitate la condițiile igienico-sanitare privind:

a) iluminatul ☒ DA ☐ NU

b) asigurarea ventilației ☒ DA ☐ NU

c) asigurarea încălzirii (microclimat) ☒ DA ☐ NU

d) accesibilitate la apa potabilă ☒ DA ☐ NU

e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere ☒ DA ☐ NU

f) asigurarea evacuării deșeurilor solide menajere ☒ DA ☐ NU

g) asigurarea evacuării deșeurilor periculoase (activitățile de asistență medicală)
☐ DA ☒ NU

h) personalul (dotări conform normelor privind sănătatea și securitatea în muncă)
☒ DA ☐ NU

Concluzii:

1. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare: Da

NOTĂ: SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE
= CU APA POTABILĂ POIANA =

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ordonanța 7/2023 ; HG 971/2023.

2. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, cu program de conformare anexat:

.....

2. Nu sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, deoarece s-au constatat neconformități privind obiectivul supus autorizării (anexa).

Medic Evaluator,

DR. BUZATU CLAUDIA

6