

COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

Director General
Ing. Stoica Liviu-Cozmin

DECLARATIE

privind conditiile de functionare a sistemului de aprovizionare cu apa **Viisoara**
in perioada de 1 an acoperita de viza

1. Datele de identificare ale producatorului de apa:

Compania de apa Targoviste-Dambovita

Bd. I.C. Bratianu, nr. 50, Targoviste, Dambovita, tel.+04245614403, Fax. +40245611774

2. Detinem autorizatia sanitara de functionare: nr. 811/17.10.2014 si viza pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei nr.1641/28.07.2023. Nu sunt modificari de la data eliberarii autorizatiei

3. Sursa de apa: Sursa subterana, 2 foraje de mare adancime.

4. Tratare: - Instalatie pentru dezinfectia apei cu hipoclorit de sodiu 12.5%
automata cu pompa prevazuta cu membrana si microprocesor.

5. Inmagazinare pe anul 2024:

DENUMIREA OBIECTIVULUI	REZERVOR, vol (mc)	LUNA IN CARE ESTE PROGRAMATA DEZINFECTIA REZERVORULUI
Rezervor stocare Viisoara	200	MARTIE

6. Retea de distributie:

a) Materialul din care este confectionata : PEHD

b) Zona de aprovizionare cu apa potabila: Satele Viisoara, Dumbrava, Colanu si Udresti

c) Lungimea retelei de distributie: 15810 m

d) Numar total de consumatori : 1926

7. Programul de distributie a apei potabile catre consumatori: 24 ore din 24


8. Parametrii neconformi identificati in monitorizarea operationala efectuata in perioada
1 iunie 2023 – 01 iunie 2024: nu au fost

9. Lista intreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate cu apa: nu sunt

10. Nr. avarii in reseaua de distributie, in perioada 1 iunie 2024 – 1 iunie 2024: 36

11. Nr. intreruperi in furnizarea apei, in perioada 1 iunie 2023 – 1 iunie 2024: 1

12. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile, se efectueaza de laboratorul de apa potabila Targoviste in conformitate cu programul de monitorizare a calitatii apei nr.



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

13. **Monitorizarea operationala a calitatii apei, pentru anul 2024**, este efectuata de Laboratorul de Apa Potabila Targoviste, inregistrat la Ministerul Sanatatii cu certificatul numarul 662/25.07.2022
14. **Costurile pentru monitorizarea operationala, pentru anul 2024**, este de aproximativ 17 500 lei
15. **Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile pentru anul 2024**, se efectueaza de DSP Dambovita in baza contractului nr.2015/15.02.2024, incheiat cu Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

Director Tehnic si de Productie
Ing. Dumitru Valentin

Sef Serviciu Autorizari si Analiza Apa Potabila-SMI
Chim. Constantinescu Adriana

Intocmit,
Ing. Radoi Georgeta

DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE

SANATATE PUBLICA

BIROU IGIENA MEDIULUI

Verificat/Aprobat

Medic Sef DSSP

Data: 03.09.2024
[Signature]

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sanitară

Nr. 498 / 17.09.2024

Subsemnatul(a) *Dr. Dorina Claudia* în calitate de *Medic Primar* însoțit/însoțită de *AS. Mihai Bogdan* din cadrul *DSP Dambovitza* am efectuat la solicitarea *SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITZA* cu sediul în *TARGOVISTE, Bd-ul IC BRĂȚIANU, NR 50* înregistrată la *DSP DAMBOVITZA* nr. *1200 / 26.06.2024* în prezența domnului/doamnei *Irion Ruiu* în calitate de *Inginer* evaluarea obiectivului *SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE CU APA POTABILĂ* cu sediul în localitatea *Ursoara* str. *Ursoara* nr. *1*, județul/sec. *Dambovitza* cu activitatea/activitățile (cod CAEN) *3600*

- captare, immagalmare, stație tratare, rețea de distribuție

1. S-au evaluat condițiile de desfășurare a activității/activităților:

la ASF

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)
*O.G. nr. 7/2023; HG 971/2023; HG 930/2005;
Ord. MS. 1030/2009; Ord. MS. 117/2014;
Reg. U.E. 528/2012.*

2. Structura constructivă și circuitele funcționale sunt conforme prevederilor:

Da!

(1) SECTORUL CAPTĂRII: - 2 foraje de mare adâncime cu $H_1 = H_2 = 110m$ cu coloane poturibile din beton armat, acoperite cu capace metalice prevăzute cu lacăte și perimetrele de protecție sanitară cu regim ferer înțrinite corespunzător:

(2) SECTORUL ÎNMAGAZINĂRII:

- 1 rezervor de înmagazinare din beton armat circular semi îngropat cu capacitatea de 200mc.

(3) SECTORUL TRATĂRII:

de sediu 12,5%, complet echipată cu membrane și microprocesor

Instalație autonomă cu pompă dozatoare de soluție de hipoclorit

(4) SECTORUL DISTRIBUȚIEI:

- de tip ramificat din conducte din material PEHD cu lungimea totală de 15810m ce alimentează consumatorii din satele: Vîșoara, Dumborava, Colanu și Udrești.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizat

O.G. nr. 4/2023 ; HG 941/2023 ; HG 930/2005

3. Tehnologia de fabricație și dotările cu echipamente, instalații, utilaje și mobilier sunt conforme prevederilor: Da.

4. Analiza de conformitate la condițiile igienico-sanitare privind:

- a) iluminatul DA NU
- b) asigurarea ventilației DA NU
- c) asigurarea încălzirii (microclimat) DA NU
- d) accesibilitate la apa potabilă DA NU
- e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere DA NU
- f) asigurarea evacuării deșeurilor solide menajere DA NU
- g) asigurarea evacuării deșeurilor periculoase (activitățile de asistență medicală)
 DA NU
- h) personalul (dotări conform normelor privind sănătatea și securitatea în muncă)
 DA NU

Concluzii:

1. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare: Da.

VIZĂ ASF : SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE
CU APĂ POTABILĂ VIISOARA


(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

OG. nr. 7/2023; HG 941/2023; Ord. MS. 1030/20

2. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, cu program de conformare anexat:

5

-
2. Nu sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, deoarece s-au constatat neconformități privind obiectivul supus autorizării (anexa).



Medic specialist,

DR. BUZATU, CLAUDIA