

COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro



Director General
Neculaescu Ionut-Sergiu

DECLARATIE

privind conditiile de functionare a sistemului de aprovizionare cu apa Barbutetu
in perioada de 1 an acoperita de viza

1. Datele de identificare ale producatorului de apa:

Compania de apa Targoviste-Dambovita SA

Bd. I.C. Bratianu, nr. 50, Targoviste, Dambovita, tel.+04245614403, Fax. +40245611774

2. Detinem autorizatia sanitara de functionare: nr.337/26.02.2024 si viza anuala nr. 243/10.02.2025.

Nu sunt modificări de la data eliberării autorizatiei

3. Sursa de apa: Sursa subterana, 3 foraje de mica adancime .

4. Tratare: - Instalatie pentru dezinfectia apei cu hipoclorit de sodiu 12.5% automata cu pompa prevazuta cu membrana si microprocesor.

5. Inmagazinare pe anul 2025:

DENUMIREA OBIECTIVULUI	REZERVOR, vol (mc)	LUNA IN CARE ESTE PROGRAMATA DEZINFECTIA REZERVORULUI
Rezervor stocare Barbutetu	500	APRILIE
Rezervor de inmagazinare Malu cu Flori	300	APRILIE

6. Retea de distributie:

- Materialul din care este confectionata : PEHD
- Zona de aprovizionare cu apa potabila: Satele Barbutetu, Gura Barbutetului si Cetatua
- Lungimea retelei de distributie: 17 558 m
- Numar total de consumatori : 476


7. Programul de distributie a apei potabile catre consumatori: 24 ore din 24

8. Parametrii neconformi identificati la monitorizarea operationala efectuata, in perioada 30 noiembrie 2024 – 30 noiembrie 2025 : nu au fost

9. Lista intreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate cu apa: nu sunt

10. Nr. avarii in reseaua de distributie, in perioada 30 noiembrie 2024–30 noiembrie 2025 :7

11. Nr. intreruperi in furnizarea apei, in perioada 30 noiembrie 2024 – 30 noiembrie 2025 : 0



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

- 12. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile**, se efectueaza de laboratorul de apa potabila Targoviste in conformitate cu programul de monitorizare a calitatii apei, pe anul 2025, nr.45049/27.11.2025
- 13. Monitorizarea operationala a calitatii apei, pentru anul 2025**, este efectuat de Laboratorul de Apa Potabila Targoviste, inregistrat la Ministerul Sanatatii cu certificatul numărul 768/08.08.2024
- 14. Costurile pentru monitorizarea operationala, pentru anul 2025**, este de aproximativ 18 000 lei
- 15. Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile pentru anul 2025**, se efectueaza de DSP Dambovita in baza contractului nr. 72/24.03.2025, incheiat cu Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

Director Tehnic si de Productie
Ing. Dumitru Valentin

Sef Serviciu Autorizari si Analiza Apa Potabila-SMI
Chim. Constantinescu Adriana

Intocmit,
Ing. Radoi Georgeta

DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE
SANATATE PUBLICA
COMPARTIMENT EVALUAREA FACTORILOR
DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA



Verificat/Aprobat

Medic Sef DSSP

Data: 17.05.2026

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sanitară/viza ASF)

Nr. 163 / 10.03 / 2026

Subsemnatul(a) Dr. Byfatu Claudia
în calitate de Medic Primar Igiena însoțit/insoțită de
As. P.N.M. Dan din cadrul
am efectuat la solicitarea
SC. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
cu sediul în B-dul I.C. Brătianu, nr. 10 înregistrată la
ISP Dambovita nr. 27/11 / 15.12 / 2016, în prezența
domnului/doamnei în calitate de
evaluarea obiectivului SISTEM CENTRALIZAT
ALIMENTARE CU APA POTABILA BĂRBULETI
cu sediul în localitatea Com. Barbuleti str
nr județul/sectorul Dâmbovița,
cu activitatea/activitățile (cod CAEN)
- captare, immagazinare, statie tratare, retea de distributie
- cod CAEN 3800

1. S-au evaluat condițiile de desfășurare a activității/activităților:

Viza ASF

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ord. MS. 1030/2009; Ord. MS. 119/2014; Ordonanta nr. 7/2021;
HG 941/2023; AG 930/2005; Regulament UE 529/2012.
Ord. MS. 251/2012.

2. Structura constructivă și circuitele funcționale sunt conforme prevederilor:

1. CAPTARE : - 3 foraje cu adâncimea $H=9,0m$, echipate cu sonaj submeribile, cu debitul total $14,4mc/d$;
- fermetele de protecție sanitară cu regim feret sunt înlocuite cu perforatoare, împerejinite cu șanouri din placă de fier, montate pe stâlpi metalici.

2. INMAGAZINARE :

- 1 rezervor de stocare citanlar, metalic, suprațer, capturat la interior cu membrană butilică, având capacitatea de $100mc$.
- 1 rezervor de înmagazinare citanlar, metalic, suprațer capturat la interior cu membrană butilică, având capacitatea de $300mc$.

3. STADIE TRATARE :

- instalație automată ce injectează soluția de hipoclorit de sodiu $12,5\%$, complet echipată cu membră și microprocesor.

4. RETEA DE DISTRIBUȚIE :

- conducte din PEHD, de tip ramificat, cu diametre cuprinse între $75 \times 2,5mm$ și $160 \times 2,2mm$ și lungimea totală de $17,578m$, care alimentează comuna-țon din safele : Bărbulețu, Gura Bărbulețului și Cetățuia.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizat

Ordonanța nr. 7/2023; HG 971/2023; HG 950/2005.

3. Tehnologia de fabricație și dotările cu echipamente, instalații, utilaje și mobilier sunt conforme prevederilor: DA

4. Analiza de conformitate la condițiile igienico-sanitare privind:

a) iluminatul DA NU

b) asigurarea ventilației DA NU

c) asigurarea încălzirii (microclimat) DA NU

d) accesibilitate la apa potabilă DA NU

e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere DA NU

f) asigurarea evacuării deșeurilor solide menajere DA NU

g) asigurarea evacuării deșeurilor periculoase (activitățile de asistență medicală) DA NU

h) personalul (dotări conform normelor privind sănătatea și securitatea în muncă) DA NU

Concluzii:

1. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare.

WAF : SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE
CU APA POTABILĂ BARBULETU

Validabilitate: Decembrie 2025 - Noiembrie 2026.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ordonanța nr. 7/2023; HG 971/2023.

2. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, cu program de conformare anexat:

.....

2. Nu sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, deoarece s-au constatat neconformități privind obiectivul supus autorizării (anexa).

Medic Evaluator,

DR. BUZATU CLAUDIA