

# COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774  
[www.catd.ro](http://www.catd.ro) secretariat@catd.ro



Director General  
Neculaescu Ionu-Sergiu

## DECLARATIE

privind conditiile de functionare a sistemului de aprovizionare cu apa Malu cu Flori  
in perioada de 1 an acoperita de viza

### 1. Datele de identificare ale producatorului de apa:

Compania de apa Targoviste-Dambovita

Bd. I.C. Bratianu, nr. 50, Targoviste, Dambovita, tel.+04245614403, Fax. +40245611774

2. **Detinem autorizatia sanitara de functionare:** nr.6595/05.06.2018 si viza anuala nr. 241/10.02.2025.  
Nu sunt modificări de la data eliberării autorizatiei

3. **Sursa de apa:** Sursa subterana, 2 foraje.

4. **Tratare:** - Instalatie pentru dezinfectia apei cu hipoclorit de sodiu 12.5%  
automata cu pompa prevazuta cu membrana si microprocesor

### 5. Inmagazinare pe anul 2025:

DENUMIREA OBIECTIVULUI	REZERVOR, vol (mc)	LUNA IN CARE ESTE PROGRAMATA DEZINFECTIA REZERVORULUI
Rezervor stocare 1	300	APRILIE
Rezervor inmagazinare 2	200	APRILIE
Rezervor inmagazinare 3	100	APRILIE

### 6. Retea de distributie:

- Zona de aprovizionare cu apa potabila: Satele Malu cu Flori, Miclosanii Mici, Miclosanii Mari, Copaceni si Capul Coastei
- Lungimea retelei de distributie: 35 200 m
- Materialul din care este confectionata : Polietilena
- Numar total de consumatori : 2095


7. **Programul de distributie a apei potabile catre consumatori:** 24 ore din 24

8. **Parametrii neconformi identificati la monitorizarea operationala efectuata, in perioada 30 noiembrie 2024 – 30 noiembrie 2025 :** nu au fost

9. **Lista intreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate cu apa:** nu sunt

10. **Nr.avarii in reseaua de distributie, in perioada 30 noiembrie 2024–30 noiembrie 2025 :** 96

11. **Nr. intreruperi in furnizarea apei, in perioada 30 noiembrie 2024 – 30 noiembrie 2025 :** 5



# COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774  
[www.catd.ro](http://www.catd.ro) secretariat@catd.ro

- 12. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile**, se efectueaza de Laboratorul de apa potabila Targoviste in conformitate cu Programul de monitorizare operationala a calitatii apei pe anul 2025, nr.45047/27.11.2025
- 13. Monitorizarea operationala a calitatii apei, pentru anul 2025**, este efectuata de catre Laboratorul de Apa Potabila Targoviste, inregistrat la Ministerul Sanatatii cu Certificatul numărul 768/08.08.2024
- 14. Costurile pentru monitorizarea operationala, pentru anul 2025**, este de aproximativ 21 250 lei
- 15. Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile pentru anul 2025**, se efectueaza de catre DSP Dambovita in baza contractului nr.72/24.03.2025, incheiat cu Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

Director Tehnic si de Productie  
Ing. Dumitru Valentin

Sef Serviciu Autorizari/si Analiza Apa Potabila-SMI  
Chim. Constantinescu Adriana

Intocmit,  
Ing. Radoi Georgeta

Primit in data de  
20.03.2026

DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE  
SANATATE PUBLICA  
COMPARTIMENT EVALUAREA FACTORILOR  
DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA



Verificat/Aprobat

Medic Sef DSSP

Data: 17.03.2026

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sanitară/viza ASF

Nr. 161 / 10.03.2026

Subsemnatul(a) Dr. Drăgășanu Claudia  
în calitate de Medic Primar Igienă însoțit/însoțită de  
As. Geană Nela din cadrul ISP Dambovita  
am efectuat la solicitarea  
SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA  
cu sediul în Î.C. Bătrâni nr. 50 înregistrată la  
ISP Dambovita nr. 273 / 15.12. / 2025, în prezența  
domnului/doamnei ..... în calitate de .....  
evaluarea obiectivului SISTEM CENTRALIZAT  
ALIMENTARE CU APA POTABILA MALU CU FLORE  
cu sediul în localitatea Com. Malu cu Flore str. ....  
nr. ...., județul/sectorul Dambovita  
cu activitatea/activitățile (cod CAEN)  
- captare, immagazinare, stație de tratare, rețea de distribuție  
- cod CAEN 3600

1. S-au evaluat condițiile de desfășurare a activității/activităților:

Luca ASF

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ord. MS. 1030/2007; Ord. MS. 119/2014; Ordonanța nr. 7/2023  
HG 971/2023; HG 930/2007; Regulament UE 529/2012.  
Ord. MS. 257/2012.

2. Structura constructivă și circuitele funcționale sunt conforme prevederilor:

1. CAPTARE: - 2 fontani forate tip cheton cu  $H=6m$  fiecare, în perimetrul de protecție sanitară cu regim verde instituite corespunzător.

2. INMAGAZINARE: - 1 rezervor de înmagazinare semidecristalin din beton armat monolit cu  $V=300m^3$ .  
- rezervoare secundare de înmagazinare și distribuție a apei:  
• rezervorul 2 în capacitate  $200m^3$  semidecristalin din beton armat care este înmagazinat și distribuie apa pompată din stația de pompare SRP1, amplasat în cartea medicală a localității Miclosani Mici.  
• rezervorul 3 în capacitate  $100m^3$  armat comparat, metalic fundat în beton, care este înmagazinat și distribuie apa pompată din stația de pompare SRP2, amplasat în cartea medicală a localității Miclosani Mici.

3. STĂȚIE TRATARE: din stația de pompare SRP2, amplasată în cartea medicală a localității Miclosani Mici.  
- Instalatie automată de injecție a soluției de hipoclorit de sodiu  $12\%$  cu dozare automată, complet echipată cu membrană și microfocare.

4. RETEA DE DISTRIBUȚIE:  
- conducte de tip ramificat din PEHD, cu lungime de  $35,2km$  și abonamente cu apă fabele: Malu cu Flori, Miclosani Mici, Miclosani Mici, Căpâreni și Casin Coasta.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)  
Ordn. MS. 1030/2009; Ordonanța nr. 7/2023; HG 941/2  
HG 930/2007.

3. Tehnologia de fabricație și dotările cu echipamente, instalații, utilaje și mobilier sunt conforme prevederilor: Da

4. Analiza de conformitate la condițiile igienico-sanitare privind:

a) iluminatul .....  DA  NU

b) asigurarea ventilației .....  DA  NU

c) asigurarea încălzirii (microclimat) .....  DA  NU

d) accesibilitate la apa potabilă .....  DA  NU

e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere .....  DA  NU

f) asigurarea evacuării deșeurilor solide menajere .....  DA  NU

g) asigurarea evacuării deșeurilor periculoase (activitățile de asistență medicală) .....  
 DA  NU

h) personalul (dotări conform normelor privind sănătatea și securitatea în muncă) .....  
 DA  NU

Concluzii:

1. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare. Da

Wipal AS, SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE  
CU APA POTABILĂ MALU CU FLORI

Valabilitate: Decembrie 2025 - Noiembrie 2026.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ordonanța nr. 7/2023; HG 971/2023

2. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, cu program de conformare anexat:

.....

2. Nu sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, deoarece s-au constatat neconformități privind obiectivul supus autorizării (anexa).

Medic Evaluator,

DR. BUZATU CLAUDIA