COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472, email: laboratorapap@catd.ro
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.874/20.08.2026

BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 2651

Solicitant: SECTIA TITU
Loc de prelevare: Potlogi, Primarie
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar
Cod proba: 162
Scopul analizei: verificare calitate apa –monitorizare operationala
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr:2592
Data si ora prelevarii probei:21.10.2026//10:35
Data si ora receptiei probei: 21.10.2026/14:45

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 21.10.2026/15:15
Data si ora finalizarii analizei: 21.10.2026/23:55
Data si ora eliberarii rezultatului: 22.10.2026/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati	UM	Valoare CMA	Valoarea determinata	Metode de analiza
pH (20,0^{0}C)	Unitati pH	≥6,5 - ≤9,5	7,6	SR ISO 10523:2012
Conductivitate	µS / cm la 20^0 C	2500	553	SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	1,70	SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0,48	SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total	mg/l		0,51	SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min, 80% din clor total	94	-
Amoniu	mg/l	0,5	SLQ	SR ISO 7150-1:2001
Culoare	-	1)	1)	SR ISO 7887:2012 – metoda C
Miros	-	2)	2)	SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C
Gust	-	3)	3)	SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C
Nitrati	mg/l	50	0,016	SR ISO 7890-3:2000
Nitriti	mg/l	0,1 statie, rezervor 0,5 retea	SLQ	SR ISO 26777:2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan	µg/l	50	-	SR ISO 6333:1997
Fier total	µg/l	200	-	SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala	Grade Germane		13,23	SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate	mgO_2/l	5	SLQ	SR EN ISO 8467:2001
Cloruri	mg/l	250	57,67	SR ISO 9297:2001
Sulfati	mg/l	250	30,72	STAS 3069:1987, metoda volumetrica

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,012mg/l; nitrati<0,050 mg/l; nitriti<0,006 mg/l; mangan<3µg/l; fier<9µg/l; IMn<0,31mgO_2/l; cloruri<5mg/l; sulfati<5mg;

SEF LABORATOR,
Ing. Chim. Pirvu Cristina

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.
Laborator Central Apă Potabilă
Laborator Apă Potabilă Târgoviște

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim. Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-AP-1 Ed.02 rev.0

Exemplar nr. 3

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr.96/2024
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax.0245631472, email:laboratorapap@catd.ro
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr. 874/20.08.2026

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 2255

Solicitant: SECTIA TITU	**Fisa prelevare nr:** 2592
Loc de prelevare: Potlogi, Primarie	**Data si ora prelevarii probei:** 21.10.2026/10:35
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar	**Data si ora receptiei probei:** 21.10.2026/14:45
Cod proba: 162	
Scopul analizei: verificarea calitatii apei – monitorizare operationala	**Receptionat/inregistrat:** chimist Tudorache Claudia
Produs analizat: apa potabila	**Data si ora efectuarii analizei:** 21.10.2026/16:00
Volum proba: 500 ml	**Data si ora finalizarii analizei:** 24.10.2026/12:00
Prelevat de: Chiran Antonia	**Data si ora eliberarii rezultatului:** 26.10.2026/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2024;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati	UM	Valoare CMA	Valoare determinata	Metode de analiza
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002

PARAMETRII INDICATORI

Parametrii analizati	UM	Valoare CMA	Valoare determinata	Metode de analiza
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1 ml	Fara modificari anormale	0	SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1 ml	Fara modificari anormale	0	SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,
Ing. Chim. Pirvu Cristina

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.
Laborator Central Apă Potabilă
Laborator Apă Potabilă Târgoviște

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este *INTERZISA*!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare şi inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472, email: laboratorapap@catd.ro
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.874/20.08.2026

BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 2650

Solicitant: SECTIA TITU
Loc de prelevare: Potlogi, iesire statie
Punct prelevare: robinet rezervor stocare
Cod proba: 161
Scopul analizei: verificare calitate apa –monitorizare operationala
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr:2591
Data si ora prelevarii probei:21.10.2026//10:45
Data si ora receptiei probei: 21.10.2026/14:45

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 21.10.2026/15:15
Data si ora finalizarii analizei: 21.10.2026/23:55
Data si ora eliberarii rezultatului: 22.10.2026/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati	UM	Valoare CMA	Valoarea determinata	Metode de analiza
pH (20,0^{0}C)	Unitati pH	≥6,5 - ≤9,5	7,8	SR ISO 10523:2012
Conductivitate	µS / cm la 20^0 C	2500	556	SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	1,68	SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0,71	SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total	mg/l		0,75	SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min, 80% din clor total	95	-
Amoniu	mg/l	0,5	SLQ	SR ISO 7150-1:2001
Culoare	-	1)	1)	SR ISO 7887:2012 – metoda C
Miros	-	2)	2)	SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C
Gust	-	3)	3)	SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C
Nitrati	mg/l	50	0,073	SR ISO 7890-3:2000
Nitriti	mg/l	0,1 statie, rezervor 0,5 retea	SLQ	SR ISO 26777:2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan	µg/l	50	-	SR ISO 6333:1997
Fier total	µg/l	200	-	SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala	Grade Germane		14,02	SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate	mgO_2/l	5	SLQ	SR EN ISO 8467:2001
Cloruri	mg/l	250	58,37	SR ISO 9297:2001
Sulfati	mg/l	250	30,72	STAS 3069:1987, metoda volumetrica

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,012mg/l; nitrati<0,050 mg/l; nitriti<0,006 mg/l; mangan<3µg/l; fier<9µg/l; IMn<0,31mgO_2/l; cloruri<5mg/l; sulfati<5mg;

SEF LABORATOR,
Ing. Chim. Pirvu Cristina

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.
Laborator Central Apă Potabilă
Laborator Apă Potabilă Târgovişte

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim. Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr.96/2024
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax.0245631472, email:laboratorapap@catd.ro
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr. 874/20.08.2026

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 2254

Solicitant: SECTIA TITU	**Fisa prelevare nr:** 2591
Loc de prelevare: Potlogi, iesire statie	**Data si ora prelevarii probei:** 21.10.2026/10:45
Punct prelevare: robinet rezervor stocare	**Data si ora receptiei probei:** 21.10.2026/14:45
Cod proba: 161	
Scopul analizei: verificarea calitatii apei – monitorizare operationala	**Receptionat/inregistrat:** chimist Tudorache Claudia
Produs analizat: apa potabila	**Data si ora efectuarii analizei:** 21.10.2026/16:00
Volum proba: 500 ml	**Data si ora finalizarii analizei:** 24.10.2026/12:00
Prelevat de: Chiran Antonia	**Data si ora eliberarii rezultatului:** 26.10.2026/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2024;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati	UM	Valoare CMA	Valoare determinata	Metode de analiza
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002

PARAMETRII INDICATORI

Parametrii analizati	UM	Valoare CMA	Valoare determinata	Metode de analiza
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1 ml	Fara modificari anormale	0	SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1 ml	Fara modificari anormale	0	SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,
Ing. Chim. Pîrvu Cristina

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. Laborator Central Apă Potabilă Laborator Apă Potabilă Târgoviște

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este *INTERZISA*!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.