

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

REZULTATELE MONITORIZARII CALITATII APEI UZATE TRIMESTRUL II 2024

Indicatori chimici monitorizati la IESIREA din Statia de Epurare **IONESTI** - APRILIE, MAI, IUNIE 2024

Tip proba-apa uzata

Indicator de analiza	Punct de prelevare	U.M.	Valoare inregistr.	Valoare inregistr.	Valoare inregistr.	Nr. masuratori	Nr. depasiri CMA sau VL	CMA/VL conform AM nr.149/12.12.2022 rev.28.09.2023	Metoda de analiza (STAS,ISO)
			aprilie	mai	iunie				
Ph	lesire statie	Unitati pH	7,6	7,4	7,6	1	0	6,5 – 8,5	SR ISO 10523/2012
CCO-Cr	lesire statie	mg/l	<30	<30	31,18	1	0	125	SR ISO 6060:1996
Amoniu	lesire statie	mg/l	2,34	0,41	0,41	1	0	2	SR ISO 7150-1:2001
Agenti de suprafata anionici	lesire statie	mg/l	0,24	0,12	<0,1	1	0	0,5	SR EN 903:2003
MTS	lesire statie	mg/l	15	5,4	6,4	1	0	60	SR EN 872:2005
Reziduu filtrabil	lesire statie	mg/l	391	300	321	1	0	2000	STAS 9187:1984
CBO5	lesire statie	mg/l	10	5	7	1	0	25	SR EN ISO 5815-1:2020
Substanta extractibila	lesire statie	mg/l	<20	<20	<20	1	0	20	SR 7587:1996
Produs petrolier	lesire statie	mg/l	-	-	-	1	0	5(fara irizatii)	SR 7877-2:1995

CMA - concentratie maxima admisa sau VL – valoare limita

U.M. - unitate de masura

Conform Rapoart e de incercare – Nr.576/17.04.2024, Nr. 760/27.05.2024, Nr. 967/02.07.2024